



# ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

## Chamundeshwari Electricity Supply Corporation Ltd.

(Wholly owned by Government of Karnataka undertaking)



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನ ಉಪವಿಭಾಗ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.

Office of the Assistant Executive Engineer(Ele)

O & M Sub Division, CESC, Arakalaguda-573102

ಅರಕಲಗೂಡು- 573102

Phone: 08175-220243 E-Mail- aeeark@gmail.com

ಕ್ರ.ಸಂ: ಸೆಸ್ಸ/ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ)/ಸಇಂ(ತಾಂ)/ಅರಕ/2018-19/ 2549-52 ದಿನಾಂಕ: 31-12-18

### ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ: 31.12.2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ಘಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್.ಕೆ.ಬಿ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಅರಕಲಗೂಡು ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.


### ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:

1. ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್.ಕೆ.ಬಿ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ.
2. ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ.ಹೆಚ್.ಬಿ, ಪ್ರಭಾಲಿ ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ), ಸೆಸ್ಸೆ, ಅರಕಲಗೂಡು ಉಪವಿಭಾಗ.
3. ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರ.ಸಿ.ಕೆ., ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರಕಲಗೂಡು.
4. ಶ್ರೀ ಕೆ.ಹೆಚ್ ನಾಗೇಶ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಲ್ಲಪಟ್ಟಣ.
5. ಶ್ರೀ ಸುಕುಮಾರ್, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೈಚನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತವೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು	ಶಾಖೆ	ದೂರಗಳ ವಿವರ
1.	ಶಿವರಾಮ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದವೀರಯ್ಯ Mob.No.9481544615 ಮಲ್ಲತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	ಹೆತ್ತಗೌಡನಹಳ್ಳಿ	ಹೆತ್ತಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಲ್ಲತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 60 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. *ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
2.	ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ Mob.No. 9880464825 9880464825/948347221 8 ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ	ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ	ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗ ಹೋಬಳಿ ದಡದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೈನ್ಸ್ ಲೈನ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲೈನ್ 3 ಲೈನ್‌ಗಳು ಹೋಗಿದ್ದು ಲೈನ್‌ನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಅಥವಾ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ. *ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರಕಲಗೂಡುರವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುರುತ್ತಾರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಗಮದ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
3.	ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ Mob.No.9880642066 ಸಿದ್ದೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು /ಗಂಜಲಗೂಡು	ಬೈಚನಹಳ್ಳಿ	1.ಬೇನೇಗೌಡ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಬಾಗಿರುವ ಕಂಬವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 2.ಕಾಳೇಗೌಡರ ಮನೆ (ಸಮದಾಯ ಭವನ ಪಕ್ಕ) ಶಿಥಿಲವಾಗಿರುವ ಕಂಬವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. *ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
4.	ಶಿವರಾಮ Mob.No.9481544613 ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ	ಬೈಚನಹಳ್ಳಿ	1.ಬುಟ್ಟೇಗೌಡರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮದ್ಯಂತರ ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 2.ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯೋಗೇಶ್‌ರವರ ತೋಟದ ಹತ್ತಿರ ಬಾಗಿರುವ ಕಂಬವನ್ನು ಸಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. *ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
5.	ಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಹೊನ್ನೇಗೌಡ Mob.No.8710045569 ಹರದೂರು ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು	ಬೈಚನಹಳ್ಳಿ	1.ವಾಸದ ಮನೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ. 2.ಹರದೂರು ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ. *ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
6.	ರಾಜೇಶ್ ಎ.ವಿ. ಬಿನ್ ವಿಶ್ವನಾಥಶೆಟ್ಟಿ Mob.No.990123149 ಹೆಂಟಗೆರೆ ರಸ್ತೆ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 10.30 ಗಂಟೆಗೆ 440 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಿ ಟಿ ವಿ ಫ್ರೀಡ್ ಮೋಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಹಾಗೂ ಬಲ್ಬ್‌ಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಐ.ಪಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೀಟರ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು *ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನಿತರ ಇಲಾಖಾ ಸಂಬಂಧ ವಿಷಯಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು ದೂರುಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತುರ್ತು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:00 ಘಂಟೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ),

ಕಾ.ಮತ್ತುಪಾ.ಉಪವಿಭಾಗ, ಚಾವಿಸನಿನಿ.,

೨೧೯ ಅರಕಲಗೂಡು.

**ಪ್ರತಿಯನ್ನು:-**

1. ಮುಖ್ಯಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಲಯ, ಚಾವಿಸನಿನಿ., ಮೈಸೂರುರವರ ದಯಾಪರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
2. ಅಧೀಕ್ಷಕಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತಕಛೇರಿ ಹಾಸನ ರವರ ದಯಾಪರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
3. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ, ಚಾವಿಸನಿನಿ., ಹೊ.ನ.ಪುರ. ರವರದಯಾಪರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
4. ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂ), ಕಾ. & ಪಾ. ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಚಾವಿಸನಿನಿ., ಅರಕಲಗೂಡು. ರವರಿಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತಾ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ನಡವಳಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
5. ಸಹಾಯಕಇಂಜಿನಿಯರ್/ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ಅರಕಲಗೂಡು/ಬೈಚನಹಳ್ಳಿ/ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ ಇವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
6. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.