

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು
ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)
ಅರಸೀಕೆರೆ ಉಪವಿಭಾಗ
ಫೋನ್: 08174-233607



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY
SUPPLY CORPORATION LIMITED
(A Government of Karnataka Undertaking)
ARSIKERE Sub Division

Web Site: www.cescmysore.org
Email: aeecescask@gmail.com

Company Identity Number(CIN):- U40109KA2004SGC035177

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸ.ಕಾ.ಇಂ(ವಿ)/ಸ.ಇಂ(ತಾ)./ಅಕೆರೆ/2021-22/ 44 83 - 89

ದಿನಾಂಕ: 26/08/2021

*** ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು ***

ದಿನಾಂಕ: 26.08.2021 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಘಂಟೆಗೆ ಸೆನ್ಸ್ ಅರಸೀಕೆರೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:-

1. ಶ್ರೀ ಜಿ.ಕಾರ್ತಿಕ್, ಕಾ.ಇಂ(ವಿ), ಸೆನ್ಸ್, ಅರಸೀಕೆರೆ ವಿಭಾಗ, ಅರಸೀಕೆರೆ
2. ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪಿ ಜಯಪ್ಪ .ಸ.ಕಾ,ನಿ,ಇ(ವಿ),ಸೆನ್ಸ್, ಅರಸೀಕೆರೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಅರಸೀಕೆರೆ
3. ಕು|| ವಿನಯ ಕೆ., ಸ.ಇಂ(ತಾ). ಸೆನ್ಸ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ, ಅರಸೀಕೆರೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ.
4. ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜು, ಸ.ಲೆ.ಅ, ಸೆನ್ಸ್, ಅರಸೀಕೆರೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ,
5. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಐ.ಎನ್.ಸ.ಇಂ(ವಿ), ಸೆನ್ಸ್, ಮಾರುತಿನಗರ ಶಾಖೆ, ಅರಸೀಕೆರೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ.
6. ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದಕುಮಾರ್ ಜಿ.ವಿ.ಸ.ಇಂ(ವಿ), ಸೆನ್ಸ್, ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾಖೆ, ಅರಸೀಕೆರೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ.
7. ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕ, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸೆನ್ಸ್, ಬೆಳಗುಂಬ ಶಾಖೆ, ಅರಸೀಕೆರೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ.
8. ಶ್ರೀ ದಿಲೀಪ್ ನಾಯಕ, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸೆನ್ಸ್, ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ, ಅರಸೀಕೆರೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಅರಸೀಕೆರೆ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳು	ನಡವಳಿಯ ಸೂಚನೆಗಳು
1	ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ, ವರದಿಗಾರರು, ವಿಜಯವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ, ಅರಸೀಕೆರೆ ರವರು ವಿದ್ಯಾನಗರ ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್‌ಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡಲು ತಿಳಿಸಿದರು.	ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಕದ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ. ಜಂಗಲ್ ಕಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಇಳಿಬಿದ್ದಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಎಲ್.ಟಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
2	ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊರಾಟಗಾರರು, ಅರಸೀಕೆರೆ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗೆ ಮಾಪಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.	ನಿಗಮವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
3	ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ, ಕಾರ್ಯ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀ ಕೆಂಪುನಗರ, ಇವರು ಮಾತನಾಡಿ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು.	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅವಾರ್ಡ್ ನೀಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
4	ಶ್ರೀ ಜಿ.ಪಿ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಅರಸೀಕೆರೆ ಇವರು ಮಾತನಾಡಿ F-4 ಅರಸೀಕೆರೆ ನಗರ ಫೀಡರ್ ಪದೇ ಪದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು.	F-4 ಅರಸೀಕೆರೆ ನಗರ ಫೀಡರ್‌ನ ಹೊರೆಯನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಾಧೇಶ ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

5	ಶ್ರೀ ಜಾನ್ ರುಸಾರಿಯೋ ಅರಸೀಕೆರೆ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೃಹಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗೃಹಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂದರ್ಭವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿದರು.	ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 110/11 ಕೆ.ವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
6	ಶ್ರೀ ಮೂರ್ತಿ, ಸೈದರಹಳ್ಳಿ, ರವರು 63 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿಭಾಗಗೊಂಡಿದ್ದು ತುರ್ತಾಗಿ ಒದಗಿಸಲು ಕೋರಿದರು.	ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ 63 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಸೆಸ್ಕ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1912 ಕ್ಕೆ ಕರೆಮಾಡಿ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನಿಂದ ಹಾನಿ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಗಮದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗ CEA Regulation ಪ್ರಕಾರ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಧ್ಯಾಹ್ನ 1.00 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
ಸೆಸ್ಕ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಅರಸೀಕೆರೆ

ಪ್ರತಿಗಳು:-

1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಸೆಸ್ಕ್ ಹಾಸನ.ರವರ ದಯಾಪರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
2. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ, ಸೆಸ್ಕ್, ಹಾಸನ ರವರ ಆದ್ಯ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
3. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ, ಸೆಸ್ಕ್, ಅರಸೀಕೆರೆ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
4. ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ವಿ) ಸೆಸ್ಕ್ ಅರಸೀಕೆರೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
5. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.