


ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

CIN-U40109KA2004SGC03517
 ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಛೇರಿ
 ಸಂ.29, ಕಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ
 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಂಪಿ
 ನೈಋತ್ಯ-570007
 ಫೋನ್ ನಂ: 0821-247906
 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ: 0821-247902
 ಇಮೇಲ್: WWW.cescmysore.org



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಂಜನಿಯರ್(ಡಿ) ರವರು ಕಛೇರಿ
 ನಿರೀಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಿ ಏಜೆಂಟ್-ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ. ಅರಸೀಕೆರೆ
 ಪಿ.ಒ.ನಂ:-0443894930

Email : accark@gmail.com

ಕ್ರ.ನಂ: ಸೆಸ್/ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ)/ಸಇಂ(ತಾಂ)/ರ.ನು./ಅರಕ/2017-18/ 406-410

ದಿನಾಂಕ:30.06.2017

ದಿನಾಂಕ:30.06.2017ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ಘಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಸುಜೇತನ್, ಅಧೀಕಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ, ಚಾವಿರನಿನ್ನಿ, ಹಾಸನ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಅರಕಲಗೂಡು ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:


1. ಶ್ರೀ ಸುಜೇತನ್, ಅಧೀಕಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ
2. ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಿಭಾಗ.
3. ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಿಭಾಗ.
4. ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್, ಸಿ.ಎನ್., ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಿಭಾಗ.
5. ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿಶಾಲ ಕೆ.ಬಿ., ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ), ಅರಕಲಗೂಡು ಉಪವಿಭಾಗ
6. ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ತಾಂ), ಅರಕಲಗೂಡು.
7. ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಕೆ., ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ಅರಕಲಗೂಡು.
8. ಶ್ರೀ ಕೆ.ಹೆಚ್ ನಾಗೇಶ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮಲ್ಲಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ.
9. ಶ್ರೀ ಎನ್.ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಬೈಜನಕಟ್ಟೆ ಶಾಖೆ.
10. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಗಳ ಪ್ರಭಾತಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಅರಕಲಗೂಡು ಉಪವಿಭಾಗ.

ಅಧೀಕಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಾಣಿಸಿಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು	ಶಾಖೆ	ದೂರುಗಳ ವಿವರ
1.	ಸುರೇಶ್, ರೈಸ್ ಮಿಲ್ Mob.No.9449212200	ಮಲ್ಲಪಟ್ಟಣ	ಎನ್-7 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ NJY ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪರೇ ಪರೇ ಬಿದ್ಯುತ್ ಅರಣಜಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಎನ್-4 ವಿಭಾಗದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಬಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ.
2.	ಅನಂದ್ ಹಾಗೂ ಜಗದೀಶ್ ಬೋಳುಕೃಷ್ಣನಕಟ್ಟೆ	ಬೈಜನಕಟ್ಟೆ	ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಮದ ಎಸಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ 25 ಕೆಡಿಎ ಪರಿವರ್ತಕವು ಅಧಿಕ ಹೊರೆಯಿಂದ ಪರೇ ಪರೇ ಸುಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು 63ಕೆಡಿಎ ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೆಡಿಎಲು ಹಾಗೂ ಕಂಪೇನಕಟ್ಟೆ, ಪುಲ್ಲಂಗಾಲ ಮತ್ತು ನರಸೀಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಟ್ರೋತಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ರೆಂಜಿ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
3.	ನರದರಾಜು, ಬೈರಾಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	ನಿರಂತರ ಟ್ರೋತಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಿಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
4.	ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಾಲೆ Mob.No.9731134224 ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ಹೆಚ್ಚಾಲೆ Mob.No.9686310212	ಬೈಜನಕಟ್ಟೆ	ಎನ್-5 ಬೈಜನಕಟ್ಟೆ NJY ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪರೇ ಪರೇ ಬಿದ್ಯುತ್ ಅರಣಜಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

5.	Mob.No.9686310212 ಬಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್. ಬಿಜಯದಾಸೆ ಸಂಪಾದಕರು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಸಂತೆಮರೆಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಬಲ್ ಕೆಲಸಾಂತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ಬಾಹನಾಲಿಗಳ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದರು. ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಚ್ಯೂತಿ ಬಿದ್ದು ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಕೊಳವೆ ಪಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಬಿದ್ದು ಸಂಪರ್ಕ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಪತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಗ್ಗೆ
7.	ಎ.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.103/4 ರಲ್ಲಿನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೊಳವೆ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಕೊರೆಸಿದ್ದು ಅದರ ಬಿದ್ದು ಸಂಪರ್ಕ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ

ಇದ್ದಿತರ ಇಲಾಖಾ ಸಂಬಂಧ ವಿಷಯಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು ದೂರುಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತುರ್ತು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:00 ಘಂಟೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.


 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು(ವಿ).
 ಕಾ.ಮತ್ತು ಪಾ.ಉಪವಿಭಾಗ, ಚಾವಿನವಿವಿ.
 ಅರಕಲಗೂಡು.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:-

1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಲಯ, ಚಾವಿನವಿವಿ, ಪೈಸೂರು ರವರ ದಯಾಪರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
2. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಹಾನವ ರವರ ದಯಾಪರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
3. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ, ಚಾವಿನವಿವಿ, ಹೊಸಮರ ರವರ ದಯಾಪರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
4. ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಪಾಂ), ಕಾ.ಮತ್ತು ಪಾ. ಉಪವಿಭಾಗ, ಚಾವಿನವಿವಿ, ಅರಕಲಗೂಡು ರವರಿಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತಾ ಇವ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ಸದಾಪಳಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ
5. ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ರಾಜಾಧಿಕಾರಿಗಳ/ಅರಕಲಗೂಡು/ಬೈಚಪಳ್ಳಿ/ಮಲ್ಲಪಟ್ಟಣ ಇವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.