

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ನೋಂದಾಯಿತ ವಿಳಾಸ: ನಂ 29, ಸೆಸ್ಟ್, ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೈಸೂರು ಕಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ
ಮೈಸೂರು-570017

ಫೋನ್: 08174-233607

Email: aeeescask@gmail.comಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ,
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಮೊದಲಿಯಾರ್ ರಸ್ತೆ,
ಅರಸೀಕೆರೆ-573103.ಸಂಖ್ಯೆ: ಸ.ಕಾ.ಇಂ(ವಿ)/ಎ.ಇ.ಟಿ./ಅಕೆರೆ/2017-18/ 1213-15
ಲಗತ್ತು :-

ದಿನಾಂಕ: 4/7/17


// ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ //

ವಿಷಯ : ಅರಸೀಕೆರೆ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಕುರಿತ ಸಭಾ
ನಡಾವಳಿಗಳು.ಅರಸೀಕೆರೆ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ : 22.06.17 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 :00 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೊತೆ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿವರ.ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 50 ಜನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ,
ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಸಡಾವಳಿಯ ಸೂಚನೆಗಳು	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ
1	ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಬನ್ ಶಿವನಂಜಪ್ಪ ಅಗ್ಗಂದರವರು 06 ಐ.ಪಿ.ಸೆಲ್ ಇರುವ 25 ಕೆ.ವಿ.ಎ. ಪರಿವರ್ತಕವು ಸುಟ್ಟು, ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಾ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಬೇರೆ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.	ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ
2	ಮಹಾಲಂಗಪ್ಪ- ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ	ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
3	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು LC billಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. Estimate ಪ್ರಕಾರ materials ಕೊಡಲ್ಲ.	LC billಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
4	ಆದಿಹಳ್ಳಿ ಸಟಶೇಖರ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ 2 ಬಾಲ ಕಂಬ ತೆಗೆಯಲು ಕೇಳಿದರು. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.	ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ 2 ಬಾಲ ಕಂಬಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
5	ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿರವರು 25 ಕೆ.ವಿ.ಎ. ಪರಿವರ್ತಕ 1 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಬೇರೆ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ನೀಡಲು ಮನವಿ.	ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
6	ಅರಸೀಕೆರೆ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಕಾಂತೇಶ್ ರವರು- 02 ಕಂಬದ ಕಂಬ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬ ಹಾಕಲು ಕೇಳಿದರು. 12 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದ LT&HT ಲೈನ್ನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೇಳಿದರು.	ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಂಬವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅಗತ್ಯದ ಮೇರೆಗೆ ಕಂಬ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
7	ರಾಮಾನಾಯ್ಕ ಪುರೇಹಳ್ಳಿ ರವರ ಐ.ಪಿ.ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವು ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು 12 ಕಂಬಗಳ ಅಂತರ ವಿದ್ಯುತು ನಮಗೆ ಸಮರ್ಪಕ	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 25 ಕೆ.ವಿ.ಎ. ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅಂದಾಜು

<p>ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅನಧಿಕೃತ ಐ.ಪಿ. ಬಳಕೆದಾರರು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಾವು ಎಸ್.ಸಿ. ಜನಾಂಗದವರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 25 ಕೆ.ವಿ.ಎ.ವರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿರವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p>	<p>ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p>
--	------------------------------------

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
ಸೆಸ್ಸೆ.. ಉಪವಿಭಾಗ ಅರಸೀಕೆರೆ.

ಪ್ರತಿಗಳು:

- 1) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಸೆಸ್ಸೆ.. ಅರಸೀಕೆರೆ ರವರ ಆದ್ಯ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
- 2) ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಸೆಸ್ಸೆ.. ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಅರಸೀಕೆರೆರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
- 3) ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ವಿ) ಮಾರುತಿ ನಗರ/ಅರಸೀಕೆರೆ/ಬೆಳಗುಂಬ/ಹಾರನಹಳ್ಳಿ/ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
- 4) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಸೆಸ್ಸೆ.. ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಅರಸೀಕೆರೆ.
- 5) ಮುಖ್ಯ ಕಡತಕ್ಕೆ.