

ಜಾಹ್ನುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,
ನಿಂ.೩೨, ಬಿಜಯನಗರ ಎಸ್ಟೇಟ್
ಹಿಂಸಾಲ್, ಮೈಸೂರು-೫
CIN:U40109KA2004SGC035177



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ)
ಕಾರ್ಯ ಮುಖ್ಯ ದಾಲನೆ ಐವ ಬಿಐಐಐ.ಬಿಬಿಬಿಬಿ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08227 272506/07
E-Mail ID : cesbannur@gmail.com

ದಿನಾಂಕ 12.06.2019 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವ್ಯಕ್ತ. ಮೈಸೂರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನೂರು ಉಪ-
ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ನಡೆದ ಒನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು / ನೌಕರರುಗಳು.

- | | |
|--------------------------|--|
| ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಹೆಚ್ ಕೆ. | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ), ಚಾವಿನಿಬಿಬಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ನಂಒನಗೂಡು. |
| ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಐ | ಸ.ಕಾ.ಇಂ (ಬಿ) (ಪ್ರಭಾರ), ಸ.ಇಂ (ಬಿ) ಬನ್ನೂರು ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ, ಚಾವಿನಿಬಿಬಿ, ಬನ್ನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ |
| ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗವಣಿ ಎಂ | ಸ.ಇಂ (ಬಿ) ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ, ಚಾವಿನಿಬಿಬಿ, ಬನ್ನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ |
| ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎನ್. ಎಲ್. | ಸ.ಇಂ (ಬಿ) ಚಾಮುನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ (ಪ್ರಭಾರ), ಚುಂಬಲ ಶಾಖೆ, ಚಾವಿನಿಬಿಬಿ, ಬನ್ನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ |
| ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಐ. ಬಿ. | ಸ.ಇಂ (ಬಿ) ಕೆತುಪುರ ಶಾಖೆ, ಚಾವಿನಿಬಿಬಿ, ಬನ್ನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ |
| ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಶ್ | ಕ.ಇಂ (ಬಿ) ಮೂವಿಗಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ, ಚಾವಿನಿಬಿಬಿ, ಬನ್ನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ |

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ)(ಪ್ರಭಾರ), ಅದ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಐ, ರವರು ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರುಗಳನ್ನು ರೈತ ಮುಖಂಡರು, ರೈತರು ಹಾಗೂ
ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ದಿನಾಂಕ : 31.01.2019 ನಡೆದ ಒನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ), ರವರು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ
ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, 10 ದೂರುಗಳಲ್ಲಿ 06 ದೂರುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು 04 ದೂರುಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ
ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ರೈತಮುಖಂಡರು, ರೈತರು, ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ
ಮೌಖಿಕವಾಗಿ/ಲಿಖಿತವಾಗಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಷಯ	ಕ್ರಮ
1.	ಶ್ರೀ ರಾಜುಗೌಡ, ಸೀಹಳ್ಳಿ 9731967015	ಅರವಟ್ಟಿಗೆಹೊಳ್ಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹೆಚ್.ಐ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕೆಂದು ದೂರಿದರು. ಐ.ಸಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭುಗತಗಹಳ್ಳಿ ಹುಳ್ಳಮ್ಮಶಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಿದರು. ಐ.ಸಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಐಬಿ ದೀಪಗಳು ಹಗಲನ್ನೆಲ್ಲ ಉಲಿಯುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ದೂರಿದರು. ಶಾಖಾವಾರು ಫೋನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕೋರಿ, ದೂರಿಸಿ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮುಖಾಂತರ ತಲುಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು	ಮಾಜಿಗಹಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಲು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಸ.ಕಾ.ನಿ. ಇಂ ರವರಿಗೆ ಐಬಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಓಡಿಬಿ ರಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಹಗಲನ್ನೆಲ್ಲ ಐಬಿ ದೀಪಗಳು ಉಲಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು
2.	ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ, ರೈತ ಸಂಘ ಮುಖಂಡರು, 9448055920	ಒಡ್ಡೆಲ್ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಬೈದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿ. ಬನ್ನಡಿರು ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಳಿ ಕಂಬದಲ್ಲ ಜೋರು ಇದ್ದಿರುವ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇನ್ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿ. ಚಂದಳ್ಳಿ ಐ.ಸಿ ಫೀಡರ್‌ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4ರಿಂದ 11ರ ಬದಲು, 11ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಕೋರಿದರು.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
3.	ಶ್ರೀ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ, ಯಾಕೋನಹಳ್ಳಿ 8095671883	ತುರುಗನೂರು ಮೇಕೆ ಫಾರಂಗಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಿರುವುದು ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ದರ್ಗಾದ ಬಳಿ ಹಳೆಯ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುವ ಬಗ್ಗೆ	ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

4.	ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಯಾಕೋನಹಳ್ಳಿ	ಇವರು ಸುಬ್ಬ ಹೋಗಿರುವ 100ಕೆವಿಎಂ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು 2001ರ 25 ದಿನಗಳಾದರೂ ಬದಲಾಯಿಸಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರಿಸಿದರು.	ಮಾನ್ಯ ಕಾ.ನಿ.ಇಂ ರವರು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಸುಬ್ಬುಹೋದರೆ ತತ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
5.	ಶ್ರೀ ರಾಜು, ಅತ್ತಹಳ್ಳಿ 8722399791	ಒಸ್ಟ್ರಲ್ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸುಬ್ಬು ಹೋಗಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿ, 11ಕೆವಿ ಕೇತುಪುರ ನಿರಂತರ ಷೆಡ್ಯೂಲಿ ಫೀಡರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಸಲಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರಿಸಿದರು ಸಂತಮಾಳ ಪರಿವರ್ತಕದ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಲೀಮೆಂಟ್ ಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ನೋವಾಪತಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲೂ ಕಂಬಗಳಿರುವುದರಿಂದ ತಿರುಗಾಡಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಒಂದು ಐದಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಬನ್ನೂರು ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲನೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
6.	ಶ್ರೀ ಶಾಂತರಾಜು ನೋವಾಪತಿಹಳ್ಳಿ, 7411150100	ನೋವಾಪತಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲೂ ಕಂಬಗಳಿರುವುದರಿಂದ ತಿರುಗಾಡಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಒಂದು ಐದಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು.	ಕೇತುಪುರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲನೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
7.	ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟರಾಜು, ಅತ್ತಹಳ್ಳಿ	ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿರುವ ಅರ್ಜಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರಿಸಿದರು.	ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲನೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
8.	ಶ್ರೀ ಬೋಕೇಶ್, ಅತ್ತಹಳ್ಳಿ	11ಕೆವಿ ಕೇತುಪುರ ನಿರಂತರ ಷೆಡ್ಯೂಲಿ ಫೀಡರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಸಲಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರಿಸಿದರು ಅತ್ತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು 63ಕೆವಿಎಂ ಯಿಂದ 100ಕೆವಿಎಂ ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು.	ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಕೇತುಪುರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲನೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
9.	ಶ್ರೀ ನಿಂಗಣ್ಣ ಅತ್ತಹಳ್ಳಿ, 9731871375	ಇವರ ಹೆಚ್ಚರ್ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ ಖುಲ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಲ್ಲ ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 12000/- ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿಸಿದರು.	ಮಾನ್ಯ ಕಾ.ನಿ.ಇಂ ರವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಔಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಔಟ್ ಸಲಿಯಾಗಿದ್ದು ತಂದೆ ಆವಿಸಿ ಔಟ್ ನೀಡುವಾಗ ಕೋನೆಯ ಒಂದು ಅಂಕಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲ ಔಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಸಲಿಯಾಗಿ ರೀಷಿಂಗ್ ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ 12000/- ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

10.	ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್, ಹನುಮನಾಳು, 9008231695	ಹನುಮನಾಳು ಊರಿನ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು.	ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲನೆ ಶ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
11.	ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಅತ್ತಕಳ್ಳಿ, 9880932689	ಬಾಹುನಹಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡದ ಪೇಟೆಭಾಗದ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್.ಐ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು.	ಬಾಹುನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲನೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
12.	ಶ್ರೀ ಹೊಂಬೇಗೌಡ, ಬಾಣಗವಾಡಿ, 9620072851	ಬಾಣಗವಾಡಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 25ಕವಿಎ ಪರಿವರ್ತ ಹಾಕಿಬಿಡಬೇಕೆಂದು ದೂರಿದರು.	ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲನೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

-11 and

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ-ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ-ಉಪ-ಉಪಾಧಿ, ಬನ್ನೇರು

ದಿನಾಂಕ : 13.06.2019

ತ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸ.ಕಾ.ನಿ (ಬಿ)/ಉಪ/ಬ/2019-20/437-45

ಪ್ರತಿಗಳು.

- ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಚಾವಿನನಿರಿ., ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಕೃಪೆ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಚಾವಿನನಿರಿ., ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಕೃಪೆ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ), ಚಾವಿನನಿರಿ., ನಂಜನಗೂಡು, ರವರ ಕೃಪೆ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ ಮುಖ್ಯ ಕಡತಕ್ಕೆ.