ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)
ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ
Teliphone No: 08226-222119

CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY SUPPLY CORPORATION LTD
(A Govt. of Karnataka undertaking)
CESC, Chamarajanagara Division
Web Site: www.cescmsore.org
E-mail ID: eeechn @cescmysore.org

Company Identity Number[CIN]: U40109KA2004SGC035177

No: EE(E)/AEE(O)/AE(T)/Chn/2021-22/ 7050-51

Date: 14 JAN 2022

ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ 15/12/2021 ರಂದು ಬೇಗೂರು ಉಪವಿಭಾಗದ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದವರು:-

1. ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಆರ್: ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಚಾ.ನಗರ
2. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್. ಜಿ: ಸ'ಕಾ.ಇಂ(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬೇಗೂರು
3. ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶ್ ಜಿ.ಎಂ : ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾ), ಬೇಗೂರು
4. ಶ್ರೀ ಕನಕರಾಜ್ ಕೆ.ಎಸ್: ಪ್ರಭಾರ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು, ಬೇಗೂರು
5. ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶ್ ಎ.ಜಿ: ಕಿ.ಇಂ(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ, ಕಬ್ಬಹಳ್ಳಿ
6. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ. ಸಿ.ಕೆ: ಪ್ರಭಾರ ಕಿ.ಇಂ(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ, ಬೇಗೂರು

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಗೂರು ಉಪವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂದ ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತವೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ದೂರು	ಅನುಸರಣೆ
1	ಶ್ರೀ ಶಿವಬಾಬ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ	* ಬೇಗೂರು ಉಪವಿಭಾಗದ ನಗದು ಗುಮಾಸ್ತೆ ರವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜುರಾತಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಮ ಮಾಡಲು ತಡವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	* ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ನಗದು ಗುಮಾಸ್ತೆ, ಬೇಗೂರು, ರವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಮ ಮಾಡಲು ತಡವಾಗಿ ಮಾಡದಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ, ಹೊರೆಯಾಲ ಗ್ರಾಮ	* ಹೊರೆಯಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 25ಕೆವಿಎ ಮಾದಪ್ಪ ಐ.ಪಿ. ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ರವರು ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್‌ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	* ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇಗೂರು ರವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್‌ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸದೇ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
3	ಶ್ರೀ ಮಣಿಕಂಠ, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಕರ್ತರು	* ಚನ್ನವಡೆಯನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಚನ್ನವಡೆಯನಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಿರಂತರಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	* ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಬೇಗೂರು ರವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಮಳೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಗದಂತೆ 11ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಚನ್ನವಡೆಯನಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಿರಂತರಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಚಾಮರಾಜನಗರ.