

ಹಾಲುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು
ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)
ಜಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ
Telephone No: 08226-222119



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY
SUPPLY CORPORATION LTD
(A Govt. of Karnataka undertaking)
CESC, Chamarajanagara Division
Web Site: www.cescmysore.org
E-mail ID: eeechn @cescmysore.org

Company Identity Number[CIN]: U40109KA2004SGC035177

ಕ್ರ.ಸಂ: ಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಕಾನಿಇಂ(ಕ)/ಚಾ.ನಗರ/2021-22/ ೮೪-೨೩


ದಿನಾಂಕ: 15 SEP 2021

ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ 16/08/2021 ರಂದು ಬೇಗೂರು ಉಪವಿಭಾಗದ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕ), ಕಾರ್ಯ & ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ, ಜಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದವರು:


1. ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ. ಆರ್ : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ ಚಾಮರಾಜನಗರ
2. ಶ್ರೀ ವಾಜಿದ್ ಖಾನ್ : ಸ'ಕಾ.ಇಂ(ಕ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಚಾಮರಾಜನಗರ
3. ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶ್ ಜಿ.ಎಂ : ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾ), ಬೇಗೂರು
4. ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶ್ : ಕಿ.ಇಂ(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ, ಕಟ್ಟಹಳ್ಳಿ
5. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ : ಪ್ರಭಾರ ಕಿ.ಇಂ(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ, ಬೇಗೂರು



ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಗೂರು ಉಪವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂದ ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತವೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ದೂರು	ಅನುಸರಣೆ
1	ಶ್ರೀ ಆರ್.ಎನ್.ಮಹದೇವಪ್ಪ, ರಂಗೂಪುರ	ರಂಗೂಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 11ಕೆವಿ ಕಂಬವು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು, ಮುರಿದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇಗೂರು ರವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಮುರಿದ ಕಂಬವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಶ್ರೀ ಮಂಜುಕುಮಾರ್ ಪಿ, ಚನ್ನವಡೆಯನಪುರ	ಚಿಕ್ಕುಂಡಿ, ದೊಡ್ಡಹುಂಡಿ, ರಂಗೂಪುರ ಹಾಗೂ ಚನ್ನವಡೆಯನಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಸದರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜು, ದೊಡ್ಡಹುಂಡಿ	ಹಿರಿಕಾಣ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಮರಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳು ತಾಗಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇಗೂರು ರವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಶ್ರೀ ಆರ್.ಎಸ್.ನಾಗರಾಜು, ರಂಗೂಪುರ	ರಂಗೂಪುರ ಗ್ರಾಮದ 63ಕೆವಿ ಐ.ಪಿ ಪರಿವರ್ತಕವು ಅಧಿಕ ಭಾರ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇಗೂರು ರವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

EE/6
AC
20/9/21


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಚಾವಿನಿನಿ,
ಚಾಮರಾಜನಗರ

JE
Shilpa
20/9/21

ಪ್ರತಿಗಳು:

1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ., ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ವಾಣಿಜ್ಯ), ಚಾವಿಸನಿನಿ., ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
3. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು, ಚಾವಿಸನಿನಿ., ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
4. ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ) ರವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು, ಚಾವಿಸನಿನಿ., ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
5. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು.
6. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಬೇಗೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ರವರ ಮಾಹಿಗಾಗಿ.
7. ಹಿಆಸ/ಪ್ರಕ/ಕಡತ.