

ದಿನಾಂಕ:18/12/2017 ರಂದು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು / ನೌಕರರು.

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ/ಕುಮಾರಿ:

- 1) ಎ.ಎನ್.ರವಿಶಂಕರ್ : ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಮಂಡ್ಯ ವೃತ್ತ.
- 2) ನಾರಾಯಣ ಕಳ್ಳಿಮನಿ : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ನಾಗಮಂಗಲ ವಿಭಾಗ
- 3) ಮಹಾದೇವಪ್ಪ : ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಆಂ.ಪ, ಪಾಂಡವಪುರ ವಿಭಾಗ
- 4) ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ : ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ನಾಗಮಂಗಲ ವಿಭಾಗ
- 5) ಜಗದೀಶ್ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಬೆಳ್ಳೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
- 6) ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಲನಾಯ್ಡು : ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂ), ನಾಗಮಂಗಲ ವಿಭಾಗ
- 7) ನವಿನ್ ಕುಮಾರ್ : ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಕದಬಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ
- 8) ಗಿರಿಜಮ್ಮ : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ),ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ಶಾಖೆ
- 9) ಜಗದೀಶ್ : ಪ್ರಭಾರ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು, ಬೆಳ್ಳೂರು ಉಪವಿಭಾಗ.



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ ಬೆಳ್ಳೂರು ರವರು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

SEE (Elect)	
Works Circle	
CESC. Mandya	
DCA	
EEE(I/O)	
CAGC	
AO	
Dvn.	
AO	
(I/A)	
Signature	

ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಬಗೆಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ ರವರಿಂದ ಆದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಸೆಸ್ಕೆ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ, ಮಂಡ್ಯ ರವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಬಂಧಿತ ದೂರುಗಳನ್ನು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ / ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ / ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಯಿತು.

ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವಂತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಮಂಡ್ಯ ರವರು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾದ/ ನೀಡಲಾದ ದೂರು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಬೆಳ್ಳೂರು ರವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.

1) ಮುದ್ದೇಗೌಡ ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:-94740135027

ದೂರು:- 63 ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರಮ:- ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

2) ರಾಮೇಗೌಡ ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:-9731870605

ದೂರು:- ಗ್ರಾಮ & ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 25 ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿದರು.

ಕ್ರಮ:- ಗ್ರಾಮ & ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ನಿಗಮದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

3) ಹೊನ್ನೇಗೌಡ ಕನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:-9035359279

ದೂರು:- ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.

ಕ್ರಮ:- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಬೆಳ್ಳೂರು ರವರು DDUGJY ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

4) ರಮೇಶ ಗೋವಿಂದಘಟ್ಟ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:-8095379295

ದೂರು:- ಗ್ರಾಮದ ಮಾನಸ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ಇರುವ 63 ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರಮ:- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಬೆಳ್ಳೂರು ರವರು ಸದರಿ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿದ್ದು, ಪದೇ ಪದೇ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಅಕ್ರಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಪಡೆದಿರುವ ರೈತರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಸಕ್ರಮಿಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಿತಿಯಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

5) ಸತ್ಯಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:-9740504123

ದೂರು:- ಬೆಳ್ಳೂರು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವರ್ಗಾವಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಬದಲಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರಮ:- ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)/ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ನೇಮಕಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ದೂರು:- ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫೀಡರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಎಬಿ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರಮ:- ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದ Revised Estimate ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏಜೆನ್ಸಿರವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

6) ಧನಂಜಯಗೌಡ ದೇವರಮಾವಿನಕೆರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:-886159995

ದೂರು:- ಹಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು.

ಕ್ರಮ:- ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ದೂರು:- ತೊರೆಮಾವಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗ್ರಾಮದ 100 ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕವು ಅಧಿಕ ಭಾರವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಪರಿವರ್ತಕದ ಜಂಪ್ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.

ಕ್ರಮ:- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಬೆಳ್ಳೂರು ರವರು ಸದರಿ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿದ್ದು, ಪದೇ ಪದೇ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಅಕ್ರಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಪಡೆದಿರುವ ರೈತರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಸಕ್ರಮೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಿತಿಯಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

7) ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಣ್ಣದಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:-9900676733

ದೂರು:- 63 ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರಮ:- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಬೆಳ್ಳೂರು ರವರು ಸದರಿ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿದ್ದು, ಪದೇ ಪದೇ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಅಕ್ರಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಪಡೆದಿರುವ ರೈತರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಸಕ್ರಮೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಿತಿಯಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

8) ಮಂಜೇಗೌಡ ವರಾಸಂದ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:- 9845093487

ದೂರು:- ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಐಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪರಿವರ್ತಕದ ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗವು ತೀರಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.

ಕ್ರಮ:- ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

9) ರವೀಂದ್ರನಾಥ ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:-9980027770

ದೂರು:- 63 ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರಮ:- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಬೆಳ್ಳೂರು ರವರು ಸದರಿ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿದ್ದು, ಪದೇ ಪದೇ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಅಕ್ರಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಪಡೆದಿರುವ ರೈತರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಸಕ್ರಮೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಿತಿಯಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

10) ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಹಳ್ಳದಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:-9242866390

ದೂರು:- 25 ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಧಿಕ ಭಾರವಾಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಾವರ & ಅಕ್ರಮ ಪಂಪ್ ಇದ್ದು ಅಧಿಕ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕ್ರಮ:- ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ದೂರು:- ಗ್ರಾಮದ ಮಾನಸ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ಇರುವ 63 ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರಮ:- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಬೆಳ್ಳೂರು ರವರು ಸದರಿ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿದ್ದು, ಪದೇ ಪದೇ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಅಕ್ರಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಪಡೆದಿರುವ ರೈತರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಸಕ್ರಮೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಿತಿಯಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

11) ಅಣ್ಣಯ್ಯಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಜಟಕ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:-9945604790

ದೂರು:- 100ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕದ ಮೇಲೆ 30 ಐಪಿ ಸ್ಥಾವರಗಳಿದ್ದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕ್ರಮ:- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಬೆಳ್ಳೂರು ರವರು ಸದರಿ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿದ್ದು, ಪದೇ ಪದೇ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಅಕ್ರಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಪಡೆದಿರುವ ರೈತರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಸಕ್ರಮೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಿತಿಯಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ದೂರು:- ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗದ ಬಳಿ ಮರಗಿಡ ಕತ್ತರಿಸಲು (Jangle Cleaning) ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರಮ:- ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಬೆಳ್ಳೂರು ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ದೂರು:- ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಂತಿಗಳು ಜೋತು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ದೂರು:- ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಐಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪರಿವರ್ತಕದ ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗವು ತೀರಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.

ಕ್ರಮ:- ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

12) ಜಗದೀಶ ಗರುಡನಹಳ್ಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:-8277294638

ದೂರು:- ತಾವು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತಮಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರಮ:- ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ರವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಮಂಜೂರಾದ ನಂತರವೇ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

13) ರಾಜೀಶ್ ದೊಡ್ಡಗುಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:-8277783930

ದೂರು:- 63 ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರಮ:- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಬೆಳ್ಳೂರು ರವರು ಸದರಿ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿದ್ದು, ಪದೇ ಪದೇ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಅಕ್ರಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಪಡೆದಿರುವ ರೈತರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಸಕ್ರಮೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಿತಿಯಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

14) ನಾಗರಾಜು ತಾವರೆಕೆರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:-9731921653

ದೂರು:- 63 ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರಮ:- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಬೆಳ್ಳೂರು ರವರು ಸದರಿ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿದ್ದು, ಪದೇ ಪದೇ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಅಕ್ರಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಪಡೆದಿರುವ ರೈತರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಸಕ್ರಮೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಅಧಿಕ ಭಾರದಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು & ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಅಕ್ರಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಿರುವ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಅನಧಿಕೃತ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಬೆಳ್ಳೂರು ರವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ದೂರುಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಬೆಳ್ಳೂರು ಉಪವಿಭಾಗರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಹಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರುಗಳಿಗೆ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02:00 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.


ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ-14

ಒಟ್ಟು ದೂರು/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು-29

ಮೆಮೊ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಇಂ(ತಾ)/ನಾ/17-18/

4531-39

ದಿನಾಂಕ: 01-01-18



ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ,
ನಾಗಮಂಗಲ.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇವರ ದಯಾಪರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕ್, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಲಯ ಮೈಸೂರು.
2. ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ), ಸೆಸ್ಕ್, ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮೈಸೂರು.
3. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕ್, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಮಂಡ್ಯ.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ ನಾಗಮಂಗಲ.
2. ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, (ಆಂಪ) ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಪಾಂಡವಪುರ.
3. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ ಬೆಳ್ಳೂರು.
4. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ ಬೆಳ್ಳೂರು/ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ/ಕದಬಹಳ್ಳಿ.
5. ಕೆಆಸ/ಮು.ಕ