


591

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

CIN:U40109KA2004SGC035177

ನೋಂದಾಯಿತ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ :
ನಂ.29 ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,
ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ,
ಹಿನಕಲ್, ಮೈಸೂರು-570017.



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ)
ಗಂಡು ಉಪವಿಭಾಗ
ಗಂಡು-573119.
ಫೋನ್:- 08174 220138

Web site :www.cescmysore.org

ಇ-ಮೇಲ್ : aeeagd@gmail.com

ಸಂಖ್ಯೆ :AEE(E)/AET/GND: 48

ದಿನಾಂಕ: 24-05-2017

ನಡಾವಳಿ

ದಿನಾಂಕ : 24-05-2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ) ಅವರ ಆದ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಸಭೆಯು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ:

1. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಅರಸೀಕೆರೆ.
2. ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ ಅರಸೀಕೆರೆ.
3. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ),ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಗಂಡು.
4. ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆ.ಪ್ರ) ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ ಅರಸೀಕೆರೆ.
5. ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ),ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಗಂಡು ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಗಂಡು ಶಾಖೆ.
6. ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ),ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಗಂಡು ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಭಾಗೇಶಪುರ ಶಾಖೆ.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 38 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಜರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಈ ಮತ್ತು ಪ್ರಾ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಅರಸೀಕೆರೆ ರವರು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು.

1. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು :

ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಉತ್ತರ: ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)ಅರಸೀಕೆರೆ ರವರು ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡೆಯುವ ಮಾಹಿತಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸೂಚನಾ ಪಲಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

2. ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಿಂಕರೆ:

ಕಿಂಕರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಭೀದಿ ದೀಪಗಳು ನೇರವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿತ್ತಾರೆ.

ಉತ್ತರ: ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)ಅರಸೀಕೆರೆ ರವರು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಳವಡಿಸಲು & ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

3. ಶ್ರೀ ಕರುಣೇಗೌಡು ಗಂಡು:

ಎಫ್-8 ಯಡವನಹಳ್ಳಿ ಫೀಡರ್‌ನ 11 ಕೆ.ವಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಉತ್ತರ: -ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲನ ಮೂಡಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರು 11 ಕೆ.ವಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.

4. ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಂ.ಪ್ರಸನ್ನ ಬನ್ ಮಾರಯ್ಯ,ಕೊಂಡನಾಳು, ಗ್ರಾಹಕರ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು:

ಕೊಂಡನಾಳು ಜನತಾ ಬಡವಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಟಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗವು ಜಗ್ಗಿದ್ದು, ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.

ಉತ್ತರ: ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)ಅರಸೀಕೆರೆ ರವರು ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ),ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಗಂಡು ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಗಂಡು ಶಾಖೆಯವರಿಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

5. ಶ್ರೀ ನಂಜುಡಪ್ಪ ಗಂಡಸಿ :

ಗಂಡಸಿ ಗ್ರಾಮದ 100ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ 200 ಮನೆಗಳಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇಸ್ ಮೋಟರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದ್ದರಿಂದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಉತ್ತರ: ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ),ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಗಂಡಸಿರವರು ಗಂಡಸಿ ಗ್ರಾಮದ 100ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ 6 ಅಕ್ರಮ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಗಳನ್ನು ತೆರವು ಗೋಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ),ಗಂಡಸಿ ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

6. ಶ್ರೀ ಬಿರೇಶ್ ಗಂಡಸಿ:

ಗಂಡಸಿ ಟೌನ್ ಫೀಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪೂಸ್ ಆಪ್ ಕಾಲ್ (FOC) ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಉತ್ತರ: ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)ಅರಸೀಕೆರೆ ರವರು ಜಿ.ಓ.ಎಸ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ದೂರು ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೆಟ್ ನೋಂದಾಯಿಸಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

7. ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶಾ ಬಾಗೂರನಹಳ್ಳಿ:

ಬಾಗೂರನಹಳ್ಳಿ ತೋಟದ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ 11 ಕೆ.ವಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಉತ್ತರ: ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ),ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಗಂಡಸಿರವರು ಸದರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ 10% ನ್ನು ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ, ನೀವು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಎಲ್.ಇ.ಸಿ. ಮುಖಾಂತರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

8. ಶ್ರೀ ದೇವೇಗೌಡು ಜಿ.ಎನ್. ಗಂಡಸಿ:

ಮಂಗಳಪುರ. ಜಿ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಉತ್ತರ: ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ),ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಗಂಡಸಿರವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

9. ರವೀಶ್ ಕೆಂಕೆರೆ:

ಗುಂಡಾನಹಳ್ಳಿ, ಚಗಚೆರೆರೆ ಡಿ.ಓ.ಎಲ್.ಓ ಗಳು ಇಲ್ಲದ ನೇರಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್.ಟಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗವು ಬಹಳ ಅಂತರವಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಉತ್ತರ: ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)ಅರಸೀಕೆರೆ ರವರು ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ),ಗಂಡಸಿ ರವರಿಗೆ ಡಿ.ಓ.ಎಲ್.ಓ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಭೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ),
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ,
ಅರಸೀಕೆರೆ.

ಪ್ರತಿಗಳು:

1. ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಆ ಮತ್ತು ಮಾ.ಸಂ), ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಮೈಸೂರು.
2. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಸೆಸ್ಸೆ, ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಸೆಸ್ಸೆ, ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ ಹಾಸನ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
4. ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಸೆಸ್ಸೆ, ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ ಅರಸೀಕೆರೆ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
5. ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, (ಆಂ ಪ), ಸೆಸ್ಸೆ, ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ ಅರಸೀಕೆರೆ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
6. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಗಂಡಸಿ, ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
7. ಕಛೇರಿ ಕಡತಕ್ಕೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ),
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ,
ಗಂಡಸಿ.