

ಕಾಪುಂಜೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

SHRIKA2004SGC035177

ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ :
ಕಾರ್ಯಾಲಯ,
ನೇರ ಹಂತ,
ಬೆಂಗಳೂರು-570017.



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)
ಗಂಡಸಿ ಉಪವಿಭಾಗ
ಗಂಡಸಿ-573119,
ಫೋನ್:- 08174 220138
ಇ-ಮೇಲ್ : aeegnd@gmail.com

www.cescmysore.org

ಆಯ್ಕೆ : AEE(E)/AET/GND: 245 - 246
ಸಭಾ ನಡವಳಿ

ದಿನಾಂಕ: 21/9/18


DGM (Comm)
[Signature]
21/9/18

20.06-2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಹಾಸನ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡಸಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು 100 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

- ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:
- 1. ಸುತೀತನ ಬಿ.ಎಸ್. ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಹಾಸನ.
 - 2. ಸೋಮಶೇಖರ್‌ಗೌಡ ಜಿ. ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ
 - 3. ಕಾಗರಾಜು ಎಮ್.ಪಿ. ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ ಅರಸೀಕೆರೆ.
 - 4. ಸವಾಬಿವಪ್ಪ, ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಆ.ಪ್ರ) ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ ಅರಸೀಕೆರೆ.
 - 5. ಪ್ರದೀಪ್‌ಕುಮಾರ್, ಆರ್. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಗಂಡಸಿ.
 - 6. ರಘುನಂದನ್ ಹೆಚ್.ಪಿ. ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಗಂಡಸಿ ಶಾಖೆ, ಗಂಡಸಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ.
 - 7. ಪುನಿತ, ಆರ್.ಎನ್. ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಬಾಗೇಶಪುರ ಶಾಖೆ, ಗಂಡಸಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ.

ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾಖಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾಖಲಾದ ಕೆಳಕಂಡ ಮೂರುಗಳ ವಿವರಗಳು


ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿಳಾಸ	ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾಮ	ಮೂರು	ಸಮುಜಾಯಿಷಿ ಉತ್ತರ
ಮಹದೇವಪ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಂಪೌಂಡ್(ಎ) ಬೆಂಗಳೂರು	9945852980	ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಚೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣಿ	ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಚೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಹಾಸನ ರವರು, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಾಗೇಶಪುರ ಶಾಖೆರವರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.



ಇವುಗಳಿಗೆ
ಇವುಗಳಿಗೆ
ಇವುಗಳಿಗೆ
ಇವುಗಳಿಗೆ
ಇವುಗಳಿಗೆ
ಇವುಗಳಿಗೆ
ಇವುಗಳಿಗೆ
ಇವುಗಳಿಗೆ
ಇವುಗಳಿಗೆ
ಇವುಗಳಿಗೆ

<p>ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾಗೌಡ</p>	<p>9740067722</p>	<p>ಕೊಂಡೆನಾಳು</p>	<p>2015 ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ/ ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಐ.ಪಿ ಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದು . ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಟಿ.ಸಿ ಆಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.</p>	<p>ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಹಾಸನ ರವರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾಗೌಡ ಇವರ ಐ.ಪಿ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಹಾಲಿ ಇರುವ 25 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಸದರಿ 25 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ ಹೊರ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಿವರ್ತಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು.</p>
-------------------------------	-------------------	------------------	--	---

ಗಂಪರ್ಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗೊಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಮಿ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು.
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು 1.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.


 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)
 ಸೆಸ್ಸೆ, ಗಂಡಸಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,
 ಗಂಡಸಿ.

ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ), ರವರ ಕಛೇರಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಸೆಸ್ಸೆ, ಸಂತೆ ಪೇಟೆ,
 ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ಹಾಸನ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ..
 ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನ ವಿಭಾಗ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.
 ಹಾಸನಕ್ಕೆ.
 ಶಕುಂತಲಾಗೌಡ.