

ಕೂಟುಂಡಲಶ್ವಲ ಏದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಸಗಮ ಸಯುಜುತ
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಲಪಟ್ಟಿದೆ)

ಫೋನ್ ನಂ:08274-247088.

Email:aeegkl@gmail.com



ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕಇಂ(ಬಿ),ರವರಕಛೇರಿ,

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ಬಿಭಾಗ,

ಸೆಸ್ಟ್, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು-571213.

ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಿ:ಸಕಾಇಂ(ಬಿ):ಸಇಂ(ಅ)/ಹಿಸ/2019-20/

ದಿನಾಂಕ: 29-06-2019.

ಸಭಾ ನಡಾವಳಿ

ದಿನಾಂಕ: 29-06-2019 ರಂದು ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ಉಪ ಬಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತ, ಜಾಮರಾಜನಗರಕೊಡಗು ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ಉಪ ಬಿಭಾಗದ ಬಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಿದ್ಯುಚ್ಚಿತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಂಡ ದೂರುಗಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಲ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಲ ವಿವರಗಲು ಕೆಲಕಂಡಂತಿವೆ.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರಿದವರು.


1. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್, ಅಧೀಕ್ಷಕಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಜಾಮರಾಜನಗರಕೊಡಗು ವೃತ್ತ.
2. ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಮಡಿಕೇರಿ ಬಿಭಾಗ.
3. ಶ್ರೀ ಪಿ. ಎನ್. ದೇವಯ್ಯ, ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ಬಿ),ಮಡಿಕೇರಿ ಬಿಭಾಗ.
4. ಶ್ರೀ ಎಂ. ಅಂಕಯ್ಯ, ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ಬಿ), ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು.
5. ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್, ಸ.ಇಂ(ಅಂ),ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು.
6. ಶ್ರೀ ಬಿ. ಪಿ. ಜಗದೀಶ್, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ಉಪ-ಬಿಭಾಗ.
7. ಶ್ರೀ ಎನ್. ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್, ಕಿರಿಯಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ಶಾಖೆ.
8. ಶ್ರೀ ಎಂ. ಇ. ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಶಾಖೆ.
9. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಜಿ. ಮನುಕುಮಾರ್, ಪ್ರಭಾರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಬಾಳೆಲೆ ಶಾಖೆ.

ದಿನಾಂಕ: 29-06-2019 ರಂದು ಪಡೆದ ದೂರುಗಲ ವಿವರ:-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ದೂರಿನ ವಿವರ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡಕ್ರಮ.
1	ಕಾಸಿ, ಕರುಂಬಯ್ಯ, ಲಕ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮ ಕೋಟೂರು.	★ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಬಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಲು ತುಂಬಾ ಕೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮುರಿದ ಕಂಬ ಬದಲಿಸುವುದಾಗಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	★ ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಒಂದು ವಾರದ ಕಾಲ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸುವುದಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಕಂಬ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮಂಗಲ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
2	ಬಿ. ಎಲ್. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಮಾಜಿ ಪುರಸಭಾ ಸದ್ಯಸ್ಯರು ಸಿಗೇತೋಡು.	★ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಾಗಿ ಬಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗೆ ಮರದ ಗರಿ, ರಂಬೆಗಲು, ತಗುಲುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜಂಗಲ್‌ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	★ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿ ಗರಿ ಮತ್ತು ಮರದ ರಂಬೆಗಲನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದರು.
3	ಸಿ. ಎಂ. ಅಯ್ಯಣ್ಣ, ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮ.	★ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾವರಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಾಗಿ ಹಾಲ ಇರುವ ಲೈನಿನ ಬದಲಾಗಿ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಬಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	★ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಯವರೊಡನೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
4	ಮೊನ್ನಪ್ಪ ಎ. ಕೆ., ಬಾಡಗರಕೇರಿ.	★ ಇವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ	★ ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ

		ಕೋಲಿರುತ್ತಾರೆ.	ತಿಳಿಸಿದರು.
5	ಪೂವಪ್ಪ, ಕೆ.ಬಾಡಗ.	★ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ತುಂಬಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಜಂಗಲ್‌ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋಲಿರುತ್ತಾರೆ.	★ ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಎಫ್-1 ಕಾನೂನು ಮಾರ್ಗದ ಜಂಗಲ್‌ಕಟ್ಟಿಂಗ್ 07-07-2019ರ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
6	ನಾಚಪ್ಪ, ನಾಲ್ಕೇರಿ.	★ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೋಲಿರುತ್ತಾರೆ.	★ ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಎಫ್-1 ಕಾನೂನು ಮಾರ್ಗದ ಜಂಗಲ್‌ಕಟ್ಟಿಂಗ್ 07-07-2019ರ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
7	ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು.	★ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು 3 ಕಂಬಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಕಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋಲಿರುತ್ತಾರೆ.	★ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ನೀಡುವಂತೆ ಸ ಇಂ. (ಅ), ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,


 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ)
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ)
 ಸಿ.ಸಿ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ)
 ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಪ್ಪಳ.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:-

1. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ, ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಲೆ ರವರಿಗೆ ಕಲುಹಿಸುತ್ತಾ ನೀವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ವರದಿ ಕೊಡುವುದು.
2. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.