

CIN ; U40109KA2004SGC035177
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ)
 ರವರ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ
 ಜಿ.ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ., ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ
 Ph.: 08228 - 255331
 email: aeeceschdkote@gmail.com

ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
 (ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ)
 ರವರ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ
 ಜಿ.ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ., ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ
 Ph.: 08228 - 255331
 email: aeeceschdkote@gmail.com

ಕಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ
 ಬಿಜಯನಗರ 2 ನೇ ಹಂತ ಮೈಸೂರು-570017
 GSTIN - 29AACCC6636P1Z1
 ನಿಗಮ ಇ-ವೆಬ್ : WWW.CECSMYSORE.ORG
 ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಕಾನಿಇಂ(ಬಿ)/ಹೆದಿಕೊ/ಸಇಂ(ಅ)/2018-19/ 1528-33

ದಿನಾಂಕ: 18/12/18

ದಿನಾಂಕ 19-12-2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ) ಶ್ರೀ
 ಮುಜುಬಿಲ್ಲಾಣ್ಣಾರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ
 ಉಪವಿಭಾಗದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದವರು

1. ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ) ಜಿ.ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ., ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಹುಣಸೂರು
2. ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರ ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ ಸರಗೂರು
3. ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ಎನ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಅ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ
4. ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ) ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಶಾಖೆ
5. ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿ ಜಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ) ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ
6. ಶ್ರೀ ಪ್ರೀತಮ್ ಚಂದ್ರ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ) ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಂಪಾಪುರ ಶಾಖೆ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಧಾನ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ) ರವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಹಕರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೊದಲಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 01-10-2018 ರ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಅಹವಾಲುಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ ಉಪವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಹವಾಲು ವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಅಹವಾಲುಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತವೆ:-

ಕ್ರ. ಸಂ	ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಷಯ	ಕ್ರಮ
1.	ಜವರೇಗೌಡ ಜಕ್ಕೋಡನಹಳ್ಳಿ ಮೊ: 7760799762	ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂಧಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು

2.	ಮಹದೇವ ಬೆಳಗನಹಳ್ಳಿ ಮೊ: 9845931015	<ul style="list-style-type: none"> 63 ಕೆವಿವಿ ಬೆಳಗನಹಳ್ಳಿ ಮಾರುತಿ ಪರಿವರ್ತನಾ ಓವರ್‌ಲೋಡ್ ಅಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಬೆಳಗನಹಳ್ಳಿ 2 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಂತಿಯು ಜೋತು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು 	<ul style="list-style-type: none"> ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ UNIP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು ಮದ್ಯಂತರ ಕಂಠ ಅಳವಡಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು
3.	ರವಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯೂರು ಮೊ:9686632500	<ul style="list-style-type: none"> ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಓವರ್‌ಲೋಡ್ ಅಗಿರುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು 	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ UNIP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು
4.	ಕೊಡಿನಾಯಕ ಹೈಲಿಗೆ ಮೊ:9845959357	ಪರಿವರ್ತಕವು ಓವರ್‌ಲೋಡ್ ಅಗಿರುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ UNIP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು
5.	ಅಮೀರ್‌ಖಾನ್ ಛೊನ್:9900616731	ತೋಟದ ಒಳಗಡೆಯಿರುವ ಬಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿಕೊಡಲು ಕೋರಿದರು	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ತುರ್ತಾಗಿ ಮದ್ಯಂತರ ಕಂಠವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು
6.	ಮಹೇಶ್ ಕೆ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ ಮೊ:9845250908	ಕೆ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಜೈವಿಕ ಬಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲು ಕೋರಿದರು	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು
7.	ದೀಲಿಪ್‌ಕುಮಾರ್ ಟೈಗರ್‌ಬ್ಲಾಕ್ ಮೊ:9980255399	ಪರಿವರ್ತಕವು ಪದೇಪದೇ ಸುಡುತ್ತಿದ್ದು ಪರಿವರ್ತಕವು ಓವರ್‌ಲೋಡ್ ಅಗಿರುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ UNIP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು
8.	ಕೆ.ಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಗೋಲ್ಲನಣಿಡು ಮೊ:9380557611	<ul style="list-style-type: none"> ತೋಟದ ಒಳಗಡೆಯಿರುವ ಬಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿಕೊಡಲು ಕೋರಿದರು ತೋಟದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಜೈವಿಕ ಬಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲು ಕೋರಿದರು 	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದರು

9.	ರಾಮೇಗೌಡ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಯೂರು ಮೊ:9108097269	<ul style="list-style-type: none"> ಪರಿವರ್ತಕವು ಪದೆಪದೆ ಸುಡುತ್ತಿದ್ದು ಪರಿವರ್ತಕವು ಓವರ್‌ಲೋಡ್ ಅಗಿರುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು 	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗಮದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದರು
10.	ನಾಗರಾಜು ಬೂದನೂರು ಮೊ:8197759063	ಪರಿವರ್ತಕವು ಓವರ್‌ಲೋಡ್ ಅಗಿರುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ UNIP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು
11.	ಜಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉದ್ಧಾರುಕಾಲೋನಿ ಮೊ:99೬೦೦48240	<ul style="list-style-type: none"> ಬಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪೀಡರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಮಾಡಿದರು ಸ್ತಂಭಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು 	<ul style="list-style-type: none"> ವೈ ಅಪರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಲಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಮುಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದರು
12.	ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೋಮ್ಮರಗಲ್ಲಿ ಮೊ:8970167626	<ul style="list-style-type: none"> ಕರಿಗಾಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸ್ವಾವರಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಬಿದ್ದುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲು ಕೋರಿದರು ಹೋಮ್ಮರಗಲ್ಲಿ ಹೊಳೆ ಮಧ್ಯಯುರುವ ಕಣ್ಣಣದ ಕಂಭಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು 	<ul style="list-style-type: none"> ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಠೇವಣಿವಂತಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಕಣ್ಣಣದ ಕಂಭಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು
13.	ಸತ್ಯ ಪಡುಕೋಟೆಕಾವಲ್ 98456೬8756	ಪರಿವರ್ತಕವು ಪದೆಪದೆ ಸುಡುತ್ತಿದ್ದು ಪರಿವರ್ತಕವು ಓವರ್‌ಲೋಡ್ ಅಗಿರುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ UNIP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು
14.	ರಮೇಶ್ ಹೆಗ್ಗೂಡಪುರ ಮೊ:9036856024	ಪರಿವರ್ತಕವು ಓವರ್‌ಲೋಡ್ ಅಗಿರುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ UNIP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು
15.	ರಾಮೇಗೌಡ ಜಿ.ಜಿ.ಕಾಲೋನಿ ಮೊ:	ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುತ್ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಸ ಸವೆ ಪೀಡರ್ ಅನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು
16.	ದೇವಯ್ಯ ಚಕ್ಕೋಡನಹಳ್ಳಿ 7760587900	ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಕುಮಾರೇಗೌಡ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗಮದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದರು

ಶ್ರೀ ಅ...
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ
ಗಂಗಾಕ...
ತಯ...
ಉಲ್ಲಂಘ...
ಜಿನ್...
ಪಟ್ಟಿ...
ತೆ ಅಂ...
ಗಾರಿ...
ಮ...
ತವ...
ೂಂದ...
ತಿಳಿಸಿ...
ಪಲಾ...
ಸ್ಥಳ...
ಕ...

11/11/20

ಮೈಸೂರು
ನೃಪ

17.	ಕಾಳಿ ಬಸವನಗಿರಿಹಾಡಿ ಮೊ:9972790121ನ	<ul style="list-style-type: none"> ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು ಕಂಭವು ಬಾಗಿದ್ದು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು 	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದರು
18.	ಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಕರಿಗಲ ಮೊ:8496024624	ಆರ್.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕೋರಿದರು	ಗ್ರಹಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು
19.	ಗೊಬಿಂದೇಗೌಡ ನಂಜನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 9844033194	ತಮ್ಮ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್‌ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಅದು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕೋರಿದರು	ಗ್ರಹಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು
20.	ಶಿವಣ್ಣ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ	ಯಿರಹಳ್ಳಿಯ ಆರ್.ಎಂ.ಸಿ ಟಿಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದರು
21.	ರಾಜು ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ವಡ್ಡುಗುಡ್ಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಡಾವಣೆಗೆ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರುತ್ತಾರೆ	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದರು
22.	ಶಿವರಾಜು ಬೆಳಗನಹಳ್ಳಿ	2010 ರಲ್ಲಿ ದೂರು ಮುಕ್ತಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ ಮೇನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರುತ್ತಾರೆ	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿವರವಾದ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
23.	ಮಂಜುನಾಥ್ ಬೊಟ್ಟಕಟ್ಟೆ 9901209098	ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸ್ವಾಭರಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲು ಕೋರಿದರು	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ರೇವಣವಂತಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು

ಸಭೆಯೊಳಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾರಅಧಿಕಾರಿಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)ರವರು ವಿದ್ಯುತ್‌ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಕೇಳಿಬಂದಂತಹ ದೂರುಗಲುಹಾಗೂ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿವರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವು ಅಹವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದಂತೆಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಹವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡುತೆಗೆದುಕೊಂಡಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ

ಪುನಿಟ್ಟಾಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವಂತಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು.

ತಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ)
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾಲನಾ ಉಪ ಬಿಭಾಗ
ಜಾಬಿನನಿಸಿ., ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ. 12/18

ಪ್ರತಿಗಳು:-

1. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಅ ಮತ್ತು ಮಾನಂ), ಜಾಬಿನನಿಸಿ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರುರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
2. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಆಂತ್ರಿಕ), ಜಾಬಿನನಿಸಿ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರುರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
3. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ), ಜಾಬಿನನಿಸಿ, ವಲಯ ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರುರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
4. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ), ಜಾಬಿನನಿಸಿ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾಲನಾ ಮೈಸೂರು ವೃತ್ತ ಮೈಸೂರುರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
5. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ) ಜಾಬಿನನಿಸಿ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾಲನಾ ಬಿಭಾಗಿಯ ಕಛೇರಿ, ಹುಣಸೂರುರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
6. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.

