

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

CIN NO: U40109KA2004SGC035177



ನಿಗಮದ ಅಧಿಕೃತ

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: www.cescmysore.org

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08224-297504

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08224-268845

ಇಮೇಲ್: aeehanur@cescmysore.org

ceschanur@gmail.com

ಸಂ.ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಇ(ತಾಂ)/ಹಉವಿ/2019-20

ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ನಂ.29, ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ
ಹಿನಕಲ್, ಮೈಸೂರು-570 017.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
ರವರ ಕಛೇರಿ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಉಪವಿಭಾಗ,
ಹನೂರು - 571439

ದಿನಾಂಕ: 19.12.2019

-: ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ :-

ನಡಾವಳಿ

ದಿನಾಂಕ 19.12..2019 ರಂದು ಹನೂರು ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ವಿಭಾಗ , ಚಾವಿಸನಿನಿ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹನೂರು ಉಪವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂದ ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತವೆ.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಶ್ರೀಯುತರು:

ಪದನಾಮ.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. ಶ್ರೀ.ಟಿ.ಪ್ರದೀಪ್ | : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ. |
| 2. ಶ್ರೀ.ಎ.ಎಂ.ಶಂಕರ್ | : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಹನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ. |
| 3. ಶ್ರೀ.ಬಿ.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ | : ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ, ಹನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ರಾಮಾಪುರ ಶಾಖೆ, |
| 4. ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಭಾಸ್ಕರ್ | : ಪ್ರಭಾರ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಹನೂರು ಶಾಖೆ, ಹನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ |
| 5. ಶ್ರೀ.ನೌಷಾದ್ ಪಾಷ | : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಲೋಕನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ, ಹನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ. |
| 6. ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಮಹೇಶ್ | : ಪ್ರಭಾರ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕೌಡಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ ಮತ್ತು ಮಹದೇಶ್ವರಬೆಟ್ಟ ಶಾಖೆ. |
| 7. ಶ್ರೀ.ಮಹಮ್ಮದ್ ರಿಯಾಜ್ | : ಪ್ರಭಾರ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ, ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆ. ಹನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ. |

ಶ್ರೀ. ಟಿ.ಪ್ರದೀಪ್, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ರವರು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಹವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ದೂರು	ಅನುಸರಣೆ
1	ಶ್ರೀ.ದಿನೇಶ್ ಬಂಡಳ್ಳಿ 9060456210	*ಲೋಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ವೇಲುಸ್ವಾಮಿ ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಇದುವರೆವಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
2	ಶ್ರೀ.ದಿನೇಶ್ ಬಂಡಳ್ಳಿ 9060456210	ಬಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದಾಳುಗಳು ಮಾತ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅನುಭವವಿರುವ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾರ್ಗದಾಳುಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಕೊಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

3	ಶ್ರೀ.ಶಿವಮಲ್ಲ, ಬಂಡಳ್ಳಿ	250 ಕೆ.ವಿಎ ಶನಿವೇವರ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಭಾರವಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಖುದ್ದು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ನೀಡಲು ತಿಳಿಸಿದರು.
4	ಶ್ರೀ.ದಿನೇಶ್ ಬಂಡಳ್ಳಿ 9060456210	100 ಕೆ.ವಿಎ ಬಂಡಳ್ಳಿ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಭಾರವಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಐ.ಪಿ.ಸೆಟ್ ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
5	ಶ್ರೀ.ಪ್ರಸಾದ್, ಕಿಸ್ಸಾನ್ ಸಂಘ, ಶ್ಯಾಗ್ಯ ಗ್ರಾಮ	100 ಕೆ.ವಿಎ ದಾಸಾಚಾರಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗವು ಹಲವೆಡೆ ಜೋತುಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿರುತ್ತಾರೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಖುದ್ದು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅತೀ ಜರೂರಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು.
6	ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಹನೂರು	LKP-29 ಮತ್ತು H2CPR-21 ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ತೆಗೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಎಂದು ದೂರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಂದೇ ಸರಿಪಡಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು.
7	ಶ್ರೀ.ಪ್ರಸಾದ್, ಕಿಸ್ಸಾನ್ ಸಂಘ, ಶ್ಯಾಗ್ಯ ಗ್ರಾಮ	ಯರಗಬಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗವು ಹಾದುಹೋಗಿದ್ದು, ಇದು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಖುದ್ದು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
8	ಶ್ರೀ.ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮ್, ಬಿ.ವಿ.ಗೌಡ ನಗರ, ಹನೂರು	ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಇದು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
9	ಶ್ರೀ.ದಿನಮಣಿ ನಾಯ್ಡು, ಹನೂರು	100ಕೆ.ವಿ.ಎ ದಿನಮಣಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗವು ಹಲವೆಡೆ ಜೋತುಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿರುತ್ತಾರೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
10	ಶ್ರೀ.ದಿನಮಣಿ ನಾಯ್ಡು, ಹನೂರು	63 ಕೆ.ವಿಎ ಮುನಿ ಆಲದ ಮರ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಭಾರವಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಖುದ್ದು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
11	ಶ್ರೀ.ಪ್ರಸಾದ್, ಕಿಸ್ಸಾನ್ ಸಂಘ, ಶ್ಯಾಗ್ಯ ಗ್ರಾಮ	ಹಲವೆಡೆ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಹಲವಾರು ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಜಮೀನಿನ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವುದು ನಾವೂ ಸಹ ನೋಡಿದ್ದು, ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಸಮಸ್ಯೆಯು ತಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
12	ಶ್ರೀ.ಪ್ರಸಾದ್, ಕಿಸ್ಸಾನ್ ಸಂಘ, ಶ್ಯಾಗ್ಯ ಗ್ರಾಮ	ಬಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಟಿ/ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗಗಳು ಹಲವೆಡೆ ಜೋತುಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿರುತ್ತಾರೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಕೂಡಲೇ ಮಾರ್ಗದಾಳು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
13	ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು. ಉಯಿಲನತ್ತ	ಉಯಿಲನತ್ತ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ರವರು ಮಾತನಾಡಿ DDUGJY ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಉಪ ವಿಭಾಗಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

14	ಶ್ರೀ.ಪ್ರಸಾದ್, ಕಿಸ್ಸಾನ್ ಸಂಘ, ಶ್ಯಾಗ್ಯ ಗ್ರಾಮ	ಬಂಡಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಿರಂತರಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿರುತ್ತಾರೆ.	ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ) ಹನೂರು ಉಪವಿಭಾಗವರು ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಾವರದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ BDAEH-14 ಮತ್ತು H1L-5852 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 39327/- ಮೊತ್ತ ಬಾಕಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ ಗೆ ಪಾವತಿಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಹಣ ಸಂದಾಯ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
15	ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು. ಗುರುಗಳದೊಡ್ಡಿ	ಗುರುಗಳದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ರವರು ಮಾತನಾಡಿ DDUGJY ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
16	ಸುಂದರ್ನಾಯ್ಕ , 9901597935 ದೊಮ್ಮನಗದ್ದೆ	ಟೊಮಾಟೋ ಭೀಮನಯ್ಯ ನ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನನ್ನ ಜಮೀನಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಐ.ಪಿ ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜುಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಖುದ್ದು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಿರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
17	ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು. ಉಪ್ಪಾರದೊಡ್ಡಿ, ಹುತ್ತೂರು	ಉಪ್ಪಾರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ರವರು ಮಾತನಾಡಿ DDUGJY ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಉಪವಿಭಾಗ, ಹನೂರು.

ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು:

1. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ,ರವರ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹನೂರು/ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ/ರಾಮಾಪುರ/ಕೌದಳ್ಳಿ/ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ, ಶಾಖೆ, ರವರು ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿತವಾದ ದೂರಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು 07 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. ಸ.ಇಂ(ತಾಂ)/ಕಛೇರಿ ಕಡತಕ್ಕೆ.

