

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

CIN NO: U40109KA2004SGC035177



ನಿಗಮದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: www.cescmysore.org

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:08224-297504 ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:08224-268845 Email: aeehanur@cescmysore.org ceschanur@gmail.com	ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಂ.29, ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ ಹಿನಕಲ್, ಮೈಸೂರು-570 017.	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಉಪವಿಭಾಗ, ಹನೂರು - 571439
ಸಂ.ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಇ(ತಾಂ)/ಹಉವಿ/2019-20	894-98	ದಿನಾಂಕ: 30-06-19

-: ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ :-

ನಡಾವಳಿ

ದಿನಾಂಕ 21.06.2019 ರಂದು ಹನೂರು ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ವಿಭಾಗ, ಚಾವಿನಿನಿ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹನೂರು ಉಪವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂದ ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತವೆ.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಶ್ರೀಯುತರು:

ಪದನಾಮ:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. ಶ್ರೀ.ಐ.ಪ್ರದೀಪ್ | : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ. |
| 2. ಶ್ರೀ.ಎ.ಎಂ.ಶಂಕರ್ | : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಹನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ. |
| 3. ಶ್ರೀ.ಬಿ.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ | : ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ, ಹನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ. |
| 4. ಶ್ರೀ. ಆರ್.ಜಯರಾಮ್ | : ಪ್ರಭಾರ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಹನೂರು ಶಾಖೆ, ಹನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ. |
| 5. ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಭಾಸ್ಕರ್ | : ಪ್ರಭಾರ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಲೋಕನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ, ಹನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ. |
| 6. ಶ್ರೀ.ಐ.ಸಂತೋಷ್ | : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ರಾಮಾಪುರ ಶಾಖೆ, ಹನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ. |
| 7. ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಮಹೇಶ್ | : ಪ್ರಭಾರ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕೌದಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ, ಹನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ. |
| 8. ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜು | : ಪ್ರಭಾರ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮಹದೇಶ್ವರಬೆಟ್ಟ ಶಾಖೆ, ಹನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ. |
| 9. ಶ್ರೀ.ಮಹಮ್ಮದ್ ರಿಯಾಜ್ | : ಪ್ರಭಾರ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ, ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆ. ಹನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ. |

ಶ್ರೀ. ಐ.ಪ್ರದೀಪ್, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ರವರು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಹವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ದೂರು	ಅನುಸರಣೆ
1	ಮಹದೇವಪ್ರಭು ಶಾಗ್ಯ 6364619464	*ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಇದುವರೆವಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.	*ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್.ಐ. ಮಾರ್ಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
2	ನಾಗರಾಜು ದಿನ್ನಳ್ಳಿ 9482761715	2008-09 ರಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ-ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	ಸದರಿಯವರ ದೂರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ), ಹನೂರು ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
3	ಪ್ರದೀಪ್‌ಕುಮಾರ್ ಬನ್ ಜಯರಾಮ್, ಹನೂರು	ಪಟ್ಟಣದ ಒಳಗೆ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಹೆಚ್.ಐ. ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ IPDS ಕಾಮಗಾರಿಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

4	ಚಿಕ್ಕತಿಮ್ಮೇಗೌಡ, ಕಳ್ಳದೊಡ್ಡಿ, ಮೊ.ಸಂ.9620353037	UNIP ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಟ.ಸಿ. ಮಾತ್ರ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರಿರುತ್ತಾರೆ.	ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
5	ಬಸವರಾಜು, PACC BANK, ಹನೂರು	H1L-7906, ಆರ್.ಆರ್.ನಂ.ನಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ವಿಳಾಸ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
6	ಮಲ್ಲಕಾರ್ಜುನ, ಚಿಕ್ಕಮಾಲಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಮಾಲಾಪುರ 100ಕೆವಿ ಎ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಐ.ಮಾರ್ಗಗಳು ತುಂಬಾ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಲೋಕನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜೋತು ಬಿದ್ದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
7	ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ ಪುಟ್ಟಮಾದಯ್ಯ, ಉದ್ದನೂರು	ಎಲ್.ಐ. ವೈರ್ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಹನೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್.ಐ. ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
8	ಅಶ್ವಿನಿ ಬನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಅಲಗುಮೂಲೆ	UNIP ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ S-8484, ಕಾರ್ಯಾರೋಪವಾಗಿದ್ದು ಇದುವರೆವಿಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಶ್ರೀ.ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ರವರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಜ್ಯೇಷ್ಠತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
9	ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬನ್ ನಾಗಪ್ಪ, ನಾಗಣ್ಣನಗರ	ವಾಸದ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ರಾಮಾಪುರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖಾ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
10	ಮುದ್ದಪ್ಪ, ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ಆರ್.ಎಸ್.ದೊಡ್ಡಿ, 9611719520	ನಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಗೆ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕೊಡಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಹನೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
11	ಆರ್.ಎಸ್.ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು	ಮುದ್ದಪ್ಪ ಟ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಎಲ್.ಐ. ವೈರ್‌ಗಳು ತುಂಡಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಮುಂದಾಗುವ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೊಸದಾಗಿ ವೈರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಹನೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
12	ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಶ್ರೀ.ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೀದಿ, ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣ	ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ 100ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕವು ಬೀದಿಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬರುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಹನೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
13	ಸಿ.ಜೋಸೆಫ್ ಬನ್ ಪೌತಿಚೌರಿಮುತ್ತು, 85 ಅರಬಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ,9449993494	H2IP-2292, IP SET ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕದ ತೊಂದರೆಯಿದ್ದು ಇಲಾಖೆಗೆ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಲೋಕನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
14	ಡಿ.ಕುಮಾರ್, ವಿ.ಎಸ್.ದೊಡ್ಡಿ	ಮನೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತೋಟದ ಲೈನ್‌ನಿಂದ ಊರಿನ ಲೈನ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಲೋಕನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖಾ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

15	ಡಿ.ವಿಲೇಜ್, ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು	100ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ ಉರು ಮತ್ತು ಐಪಿ ಸೆಟ್‌ಗಳು ಸೇರಿದ್ದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೈರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ವಾಹಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಕೌದಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖಾ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
16	ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ದಂಟಳ್ಳಿ	ದಂಟಳ್ಳಿ ಊರಿನ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹಕವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಗಿದ್ದು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಕೌದಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖಾ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
17	ಅಜ್ಜೀಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು	100ಕೆವಿಎ ಐ.ಪಿ. ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಐ.ಪಿ. ಸೆಟ್‌ಗಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆರ್.ಆರ್.ನಂ.ಗಳಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಹಾಕಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ರಾಮಾಪುರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಉಪವಿಭಾಗ, ಹನೂರು.

ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು:

1. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ, ರವರ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹನೂರು/ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ/ರಾಮಾಪುರ/ಕೌದಳ್ಳಿ/ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ, ಶಾಖೆ, ರವರು ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿತವಾದ ದೂರಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು 07 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. ಸ.ಇಂ(ತಾಂ)/ಕಛೇರಿ ಕಡತಕ್ಕೆ.