

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಸಂ-29, ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ,
ಹುನಕಲ್, ಮೈಸೂರು-570017
ದೂರವಾಣಿ: 0821-2417107



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
ರವರ ಕಛೇರಿ ಸೆಸ್ಟಿ, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ
ಸಂಶೇಷೇಟಿ, ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ-573201
ದೂರವಾಣಿ: 08172-268829
E-Mail: aeccsdhsn@rediffmail.com

Website: www.cescmysore.org
CIN: U40109KA2004SGC035177

ನಂ: ಸ.ಕಾ.ಅ(ವಿ)/ಸಇಂ(ತಾ)/ನ.ಉ.ವಿ/ಹಾಸನ/17-18/1150-57

ದಿನಾಂಕ: 09.06.2017.

“ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು”

ದಿನಾಂಕ: 18.05.2017 ರಂದು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಹಾಸನ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಶ್ರೀಯುತರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು:

1. ಶ್ರೀ ಸುಜೀತನ, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಹಾಸನ.
2. ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಎನ್ ಗಾಂವ್ಕರ್, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಹಾಸನ.
3. ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಕೆ., ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಹಾಸನ
4. ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇಘನ ಜಿ.ಎಂ, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾ), ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.
5. ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಕೆ.ಹೆಚ್, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕೆ.ಆರ್ ಪುರಂ ಶಾಖೆ, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.
6. ಶ್ರೀ ಸುಂದರೇಗೌಡ, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಉತ್ತರ ಬಡಾವಣೆ ಶಾಖೆ, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.
7. ಶ್ರೀ ಎ.ಪಿ ಅಶೋಕ್, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಶಾಖೆ, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಉಲ್ಲೇಖ : 1. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಹಾಸನ ರವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 316-37/03.05.2017

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಗಮಿಸದ ಕಾರಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು.

1. ಕಂಬಗಳ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಳಾಗಿರುವಂತಹ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬದಲು ಕೋಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ತುರ್ತಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಎಲ್ಲಾ ಫೀಡರ್‌ಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉದಯ್ ಸ್ವೀಂ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್‌ನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಟಿಸ್ TRM ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದರು.

Acc / Open new file.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

| | |
|---------------------|---|
| ಅ.ಕಾ(ವಿ) ಬುನವ್ವಿ | 2 |
| ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ | |
| ಅ.ಕಾ(ವಿ) 1 | 1 |
| ಅ.ಕಾ(ವಿ) 2 | 1 |
| ಅ.ಕಾ(ವಿ) 3 | 1 |
| ಅ.ಕಾ(ವಿ) 4 | 1 |
| ಅ.ಕಾ(ವಿ) 5 | 1 |
| ಅ.ಕಾ(ವಿ) 6 | 1 |
| ಅ.ಕಾ(ವಿ) 7 | 1 |
| ಅ.ಕಾ(ವಿ) 8 | 1 |
| ಅ.ಕಾ(ವಿ) 9 | 1 |
| ಅ.ಕಾ(ವಿ) 10 | 1 |

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:

1. ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ), ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಮೈಸೂರು ರವರ ಆದ್ಯ ಅಪಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
2. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ವಲಯ ಕಚೇರಿ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಮೈಸೂರು ರವರ ಆದ್ಯ ಅಪಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
3. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಯ, ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ ರವರ ಆದ್ಯ ಅಪಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
4. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಯ, ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ ರವರ ಆದ್ಯ ಅಪಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
5. ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಹಾಸನ ರವರಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾದ ವಿಷಗಳ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
6. ಕಡತಕ್ಕೆ

