

ಹಾಹಿಂಢೇಶ್ವರಿ ಐದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಲಪಟ್ಟಿದೆ)

CIN ; U40109KA2004SGC035177

ನೊಂದಾಯಿತಕಛೇರಿ ಐಲಾಸ ನಂ 29

ಕಾವೇರಿಗ್ರಾಮೀಣ ಐ್ಯಾಂಕ್ರಸ್ತೆ

ಐಜಯನಗರ 2 ನೇಹಂತ ಮೈಸೂರು-570017



ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಇಂಜಿನಿಯರ್(ಐ)

ರವರಕಛೇರಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ ಐಭಾಗ

ಜಾ.ಐ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಹುಣಸೂರು

Ph.: 08222 - 252056

ನಿಗಮ ಇ-ಮೇಲ್ :WWW.CESCMYSORE.ORG

email:aeehun@cescmysore.org

ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಕಾನಿಇಂ(ಐ)/ಹುಣ/ಸಇಂ(ತಾ)/2019-20/4177(a)

ಐನಾಂಕ: 29-02-2019.

ಐನಾಂಕ 28-02-2019ರಂದು ಐೆಳಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ), ಶ್ರೀ ಮುಜಾಐಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹುಣಸೂರು ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನ ಉಪಐಭಾಗದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಛೆಯ ನಡಾವಳಿಗಲು.

ಸಛೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರ್ದವರು

1. ಶ್ರೀ ಮುಜಾಐಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ರವರು, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಜಾ.ಐ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಮೈಸೂರು
2. ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ರವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಐ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಜಾ.ಐ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಹುಣಸೂರು
3. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ರವರು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಐ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪ ಐಭಾಗ ಹುಣಸೂರು
4. ಶ್ರೀ ಅನಂದ.ಎಸ್, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಐ)(ತಾಂ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪ ಐಭಾಗ ಹುಣಸೂರು
5. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಲು, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪ ಐಭಾಗ ಹುಣಸೂರು
6. ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕೆ ಆರ್, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಐ), ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ, ಹುಣಸೂರು
7. ಶ್ರೀ ಜನ್ನಕೇಶವ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಐ) ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಲು ರತ್ನಪುರಿ ಶಾಖೆ
8. ಶ್ರೀ ಶಂಬುಲಿಂಗಯ್ಯ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಪ್ರಭಾರ)(ಐ) ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಲು ಹನಗೂಡು ಶಾಖೆ
9. ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜು ಟಿ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಲು ಜಿಲ್ಲುಂದ ಶಾಖೆ
10. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಲು ಗಾವಡಗೆರೆ ಶಾಖೆ
11. ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್.ಎಮ್, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಲು ಗೋಐಂದನಕಟ್ಟೆ ಶಾಖೆ

ಸಛೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಲು ಹಾಗೂ ಐದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರುಗಲನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸಛೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ), ರವರು ಐದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಛೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಐದ್ಯುತ್ ನಿಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗದ ನ್ ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಉಪಐಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸಛೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಀ ಸಛೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಐಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಹಕರುಗಲು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಐದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಲ ಬಗೆ ಜರ್ಜಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಲನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲು ಅಗತ್ಯಐರುವ ಸಲಹೆ ಸೂಜನೆಗಲನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಛೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಐ), ಹುಣಸೂರು ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಀ ಹಿಂದಿನ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಛೆಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಜಿಸಿದ ಒಟ್ಟು 20 ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಲಲ್ಲಿ 20 ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಲನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಛೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಛೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ದೂರುಗಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿ ಇದರ ಐವರ ಀ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.


ಪು.ತಿ.ನೊ

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ವಿಷಯ  | ಕ್ರಮ  |
|---------|---|---|---|
| 1       | ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ<br>ಹೂಸೂರ್ ಗೇಟ್<br>9902775537      | . ಉಮ್ಮತ್ತೂರು ಐಪಿ ಮಾರ್ಗವು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಸಮರ್ಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು.   | . ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ),ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಿಜಾಲಿಸಿದಾಗ, ಗೋವಿಂದನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದರಿ ಹೂಸೂರ್ ಗೇಟ್ ವಿ.ವಿ.ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ರೆಡಿ ಇರುವ ಬ್ರೇಕ್‌ರ್‌ನ್ನು ಜಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. |
| 2       | ಶ್ರೀ ನಾಗಣ್ಣ<br>ತಟ್ಟಿಕೆರೆ<br>9483150915      | . ನಾಗಣ್ಣ ಟೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 25 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೂಲಿರುತ್ತಾರೆ.   | . ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ),ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.  |
| 3       | ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ್<br>ಜಿಲ್ಲೆಯ<br>9448323089        | . ದೇವರಕೆರೆ ಟೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 25 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೂಲಿರುತ್ತಾರೆ.   | . ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ),ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.  |
| 4       | ಶ್ರೀ ಕಲ್ಪನ<br>ನಾಗನಹಳ್ಳಿ<br>9008882875       | . ಕಟ್ಟಿಮಲವಾಡಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಜನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಮರದ ರೆಂಬೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳಿಗೆ ತಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.  | . ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ),ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದರು.  |
| 5       | ಶ್ರೀ ಮಂಜು<br>ಬೂತಾಳೆ ಪೇಂಜಟ್ಟಿ<br>9110818005  | . ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಐಪಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಟೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕವಿದ್ದು ಈ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 25 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೂಲಿರುತ್ತಾರೆ. | . ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ),ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಗೋವಿಂದನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.   |
| 6       | ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್<br>ಹುಂಡಿಮಾಳ<br>9945497727       | . ಹುಂಡಿಮಾಳ 250ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 25 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೂಲಿರುತ್ತಾರೆ.  | . ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ),ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ರತ್ನಪುರಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.   |
| 7       | ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್<br>ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ<br>9980256298    | . ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ ಐಪಿ ಮಾರ್ಗವು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಸಮರ್ಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು.  | . ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ),ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಿಜಾಲಿಸಿದಾಗ, ಗೋವಿಂದನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದರಿ ಹೂಸೂರ್ ಗೇಟ್ ವಿ.ವಿ.ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ರೆಡಿ ಇರುವ ಬ್ರೇಕ್‌ರ್‌ನ್ನು ಜಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. |

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
|    | ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಹುಣಸೂರು 895736895       | . ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಜೆಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಮರದ ರೆಂಬೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳಿಗೆ ತಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. | . ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ), ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಹುಣಸೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದರು. |
| 9  | ಜೇತನ್ ಬಿಳಿಗರೆ 7360396033                | . ಬಿಳಿಗರೆ 25 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 25 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೂಲಿಯತ್ತಾರೆ              | . ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ), ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಗಾವಡಗೆರೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.            |
| 10 | ಸ್ವಾಮಿ . ಎಚ್ ಮೋದೂರ್ ಪಿ ಕೋಪಲ್ 9980369892 | . ಮೋದೂರ್ ಪಿ ಕೋಪಲ್ 25 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 25 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೂಲಿಯತ್ತಾರೆ.     | . ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ), ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಗಾವಡಗೆರೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.            |

ಸಭೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ), ರವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬಂದಂತಹ ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿವರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವು ಅಹವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಹವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದವರ ಸಂಖ್ಯೆ-20  
ಮೌಖಿಕ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ- 10  
ಪತ್ರ ಲಿಖಿತ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ-00

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ  
  
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)  
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ  
ಜಾವಹನಿ, ಹುಣಸೂರು.

ಪ್ರತಿಗಳು:-

1. ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ), ಜಾವಹನಿ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಮೈಸೂರು ವೃತ್ತ ಮೈಸೂರು ರವರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಜಾವಹನಿ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಹುಣಸೂರು ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ 220 ಕೆಬಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹುಣಸೂರು ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
4. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.

ಪು.ತಿ.ನೋ