

ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ

ಕ್ರಮಕ್ಕೆಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ


ದಿನಾಂಕ:-21/06/2019ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ರ ಸಮಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ ಮತ್ತು ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಆರಂಬದ ಸಮಯ:- ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30

- 1.ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಇಂಜಿನಿಯರ್
- 2.ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ
- 3.ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್-1
- 4.ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ-1
- 5.ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಬೂಕನಕೆರೆ
- 6.ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ವಿಠಲಾಪುರ
- 7.ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಶೀಲನಕೆರೆ
- 8.ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು

ಕ್ರಂ ಸಂ	ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಪಡೆದ ದೂರುಗಳು
1	ಮಹದೇವ ಅಗ್ರಹಾರಬಾಚಳ್ಳಿ(ಫೋನ್ ನಂ:-9663447135) ಅಗ್ರಹಾರಬಾಚಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 20 ಮನೆಗಳಿದ್ದು ನಿರಂತರಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
2	ನಗರೂರುಕುಮಾರ್ (ಫೋನ್:-9740788952)ನಗರೂರುಕುಮಾರ್‌ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಡಿರುವಂತಹದೂರನ್ನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ (ನಿರಂತರಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ,6ಕಿ.ಮೀ ಹೊಸದಾಗಿ NJY Link Line,ಹೊಸದಾಗಿ ಉಯ್ಯೋನಹಳ್ಳಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 12.5 MVA ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
3	ನಗರೂರುಕುಮಾರ್ ಫೋನ್ ನಂ(9740788952):-ನಗರೂರುಕುಮಾರ್‌ರವರು ಮಾತನಾಡಿ UNIP Scheme ನಲ್ಲಿ Award ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
4	ಐಪನಹಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ(ಫೋನ್ ನಂ:-9141345239) ಮಾವಿನಕೆರೆ ಯಿಂದ ಐಪನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸಿ (ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ) Reconducting ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
5	ನಾಗೋರ್ನಹಳ್ಳಿ ಸುಧಾಕರ್(ಫೋನ್ ನಂ:-9164307519) ಸುಧಾಕರ್‌ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಕಂಬದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
6	ಚಟ್ಟಂಗರೆ ನಾಗರಾಜು(ಫೋನ್ ನಂ:-9481613973) ನಾಗರಾಜುರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಕಂಬವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಂಬಗಳು ಜೋತು ವಾಹಕವು ತುಂಬಾ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಲಾರಿಗೆ ಎಟಕುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು.
7	ಸಿಂಧುಘಟ್ಟ ಎಸ್.ಎಲ್ ಸುಬ್ಬೇಗೌಡ(ಫೋನ್ ನಂ:-9448727003) 63 KVA TC Over Load ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದಾಗಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
8	ನಗರೂರುಕುಮಾರ್ (ಫೋನ್:-9740788952)ನಗರೂರುಕುಮಾರ್‌ರವರು ಮಾತನಾಡಿ Street Light Wiring Work ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
9	ತಮ್ಮಣ್ಣೇಗೌಡರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಹರಿಹರಪುರದಿಂದ ಮಾರಕಳ್ಳಿ ವರೆಗೂ ಕಂಬ ಇಲ್ಲ ಹಾಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಂಬವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ, ಕಂಬ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
10	ಸಿಂಧುಘಟ್ಟ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ(ಫೋನ್ ನಂ:-9845260405) ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿರವರು ಮಾತನಾಡಿ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪದೆ ಪದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

11	ಎಸ್.ಎನ್.ರವಿ ಸಂತೆ ಮಳ ಹತ್ತಿರ(ಫೋನ್ ನಂ:-9448877801) ಎಸ್.ಎನ್.ರವಿ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಸಂತೆ ಮಳ ಹತ್ತಿರ ಶಂಕರೇಗೌಡರವರ ಲೈನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು 63 KVA TC ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದುಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
12	ನಾಗರಾಜು ಬೂಕನಕೆರೆ(ಫೋನ್ ನಂ:-9845934965) ನಾಗರಾಜು ಬೂಕನಕೆರೆರವರು ಮಾತನಾಡಿಬೂಕನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಬ ಹಾಗೂ Voltage ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದುಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
13	ನಾಗೇಶ್‌ದೊಡ್ಡನಕಟ್ಟೆ(ಫೋನ್ ನಂ:-9844325239) ನಾಗೇಶ್‌ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಮನೆ ಕಂಬ ಬೆಂಡಾಗಿದೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದುಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
14	ನಗರೂರುಕುಮಾರ್ (ಫೋನ್:-9740788952)ನಗರೂರುಕುಮಾರ್‌ರವರು ಮಾತನಾಡಿಜವರೇಗೌಡರವರಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಲೈನ್‌ತಾಗಿಕಟ್ಟು ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನುEstimate ಹಾಕಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದುಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
15	ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕುಂದನಹಳ್ಳಿ (ಫೋನ್ ನಂ:-8684950692) ಶಿವಕುಮಾರ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ನಿರಂತರಜ್ಯೋತಿಇಲ್ಲದಿರುವಕಾರಣ 2-3 ದಿನದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ ಮತ್ತುಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
16	ಚೇತನ್ ಹೆಗ್ಡೆಹಳ್ಳಿ (ಫೋನ್ ನಂ:-9880546822) ಹೆಮಗಿರಿWater Supply ಯಿಂದNJY Interruption ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಪೂರಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದುಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
17	ಜಗದೀಶ್ ಕುಂದನಹಳ್ಳಿ (ಫೋನ್ ನಂ:-9686088603) ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲುಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸಭೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಸಮಯ:- 2:30PM

 21/6/19
 ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ),
 ಸೆಸ್ಸೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ- 1