

Website: www.cescmysore.org

CIN:U4019KA2004SGC0351

ಆಮಂಜೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಪಟ್ಟಿದೆ)

ಸೋದಾಯಕ ವಿಳಾಸ: ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಸಂ.29, ವಿಜಯನಗರ 2 ನೇ ಹಂತ, ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಮೈಸೂರು-570017

ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08230-261237

Email: aeececsckrpet@gmail.com



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)

ಸಿಸ್ಟೆಂ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ-2

ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ-571426

ಉ:ಸಕಾನಿ(ಇಂ(ವಿ))/ಸಿಸ್ಟೆಂ/ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ/18-19/ 2018

ದಿನಾಂಕ: 31-12-18

ವಿಷಯ: ದಿನಾಂಕ:- 22-12-2018 ರಂದು ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ-2ರ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30 ರಿಂದ 5.30 ರವರೆಗೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

- ಶ್ರೀ ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮಂಡ್ಯ ವೃತ್ತ.
- ಶ್ರೀ ಬಿ.ನಾಗರಾಜು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
- ಶ್ರೀ ಆರ್.ರಘು ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ.
- ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ) ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
- ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಉಪವಿಭಾಗ-2
- ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್ ಮನುಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ
- ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಪಿ.ನಾರಾಯಣ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ
- ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ್ ಎನ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಿಕ್ಕೇರಿ
- ಶ್ರೀ ವೀರೇಶ್ ಎಮ್.ಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂದಗೆರೆ

ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಪಡೆದ ದೂರುಗಳು	ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ /ಶಾಖೆ	ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೂರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳು	ಷರಾ
1. ಸುರೇಶ್ ಹೊಸಹೊಳಲು (ಮೋನ್ ಸಂ-9164636288) ದೂರು: ಹಾಲಿ ಇರುವ 100 ಕೆವಿಎ TC ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿದುತ್ತಾರೆ.	ಮನುಕುಮಾರ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ	ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಒಂದು 25 KVA ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿತಯಾರಿಸಲು ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.	ಸದರಿ ದೂರನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ-2 ರ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

<p>2. ರಫು ಜಕ್ಷನಹಳ್ಳಿ ಮೋನ್ ನಂ- (9184997382) ದೂರು: ಬೇಡಿ ದೀಪಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿದುತ್ತಾರೆ.</p>	<p>ವೀರೇಶ್‌ಎಮ್.ಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂದಗೆರೆ</p>	<p>ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು 2 ವೈರ್ ಇರುವ ಕಡೆಗೆ 3 ವೈರ್ ಅಳವಡಿಸಲು ತಕ್ಷಣ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಳಲೆಯಿಂದ ಜಕ್ಷನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ಇಂಟರ್‌ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆವಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>	<p>ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ 2 ವೈರ್ ಇರುವ ಕಡೆಗೆ 3 ವೈರ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p>
<p>3.ಕುಮಾರ್ ಸಾಧುಗೋನಹಳ್ಳಿ (ಮೋನ್ ನಂ- 9901013152) ದೂರು: ಸಾಧುಗೋನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿದುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದುತ್ತಾರೆ.</p>	<p>ಮನುಕುಮಾರ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಟ್ಟಣಶಾಖೆ</p>	<p>ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ರೂರಲ್ ಫೀಡರ್‌ಗಳಿಗೆ GOS ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸ.ಕಾ.ಇಂ(ವಿ)ರವರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>	<p>ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ ರವರಿಗೆ ಸವರಿ ಫೀಡರ್‌ರನ್ನು ಅನಿಯಮಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಬೇಕಾಗುವ GOS ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>

<p>ಎ.ಎಸ್.ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ (ಷೋನ್ ನಂ-೨೦೦೩೪೧೭೦೯೮) ದೂರು: 2018ರಲ್ಲಿ UNIP ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರು ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದುತ್ತಾರೆ.</p>	<p>ವೀರೇಶ್‌ಎಮ್.ಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂದಗರೆ</p>	<p>ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>	<p>ಸದರಿಯವರು 2018 ರಲ್ಲಿ UNIP ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವರ್ಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಜೇಷ್ಠತಾ, ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>
<p>5. ಶಿವಶುಮಾರ್ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ (ಷೋನ್ ನಂ- ೨೦೦೩೨೨೨೨೨೨) ದೂರು: ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ ವೈರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಲೈನ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಉದಾಸೀನದಿಂದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p>	<p>ವೀರೇಶ್‌ಎಮ್.ಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂದಗರೆ</p>	<p>ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಸದರಿ ಲೈನ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.(ಎಲ್.ಎಮ್ ರಾಜೇಗೌಡ)</p>	<p>ಸದರಿ ನೌಕರನನ್ನು ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>
<p>6.ಶಿವರಾಮು ಕಿಕ್ಕೇರಿ(ಷೋನ್ ನಂ- ೨೨೨೨೨೨೨೨೨೨) ದೂರು: ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಣದ ಕಂಬವಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದುತ್ತಾರೆ.</p>	<p>ನಟರಾಜ್‌ಎನ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಿಕ್ಕೇರಿ</p>	<p>ಇವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಸ.ಕಾ.ಅಭಿಯಂತರರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.(ಪಾಲಾಕ್ಷರವರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ)</p>	<p>ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಜನವರಿ-10ರೊಳಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>
<p>7.ಕಾರಿಗೋನ ಹಳ್ಳಿಯ ಹತ್ತಿರ ಪದೇ ಪದೇ ವೈರ್‌ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿದುತ್ತಾರೆ.</p>	<p>ವೀರೇಶ್‌ಎಮ್.ಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂದಗರೆ</p>	<p>ಕಾರಿಗೋನಹಳ್ಳಿಯ ಹತ್ತಿರ ಪದೇ ಪದೇ ವೈರ್ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಲೀ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಾಡಲು ವೈರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದು ತಕ್ಷಣ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>	<p>ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಸುವಂತೆ ಡಿ:10-01-2019 ರೊಳಗೆ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>
<p>8.ರಮೇಶ್ ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ (ಷೋನ್ ನಂ- ೨೨೨೨೨೨೨೨೨೨) ದೂರು: ಪಾಲಿ ಇರುವ 6.3ಕೆವಿ TC ಒವರ್ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿದುತ್ತಾರೆ.</p>	<p>ಎಸ್.ಪಿ.ನಾರಾಯಣ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂತೇಬಾಜಹಳ್ಳಿ</p>	<p>ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಒಂದು 25 KVA ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟ ತಯಾರಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>	<p>ಸದರಿ ಟಿ.ಸಿ.ಯನ್ನು ಬರುವ ರಮೇಶ್ ಎಂಬ ಗ್ರಾಹಕರು UNIP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟ ತಯಾರಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.</p>

ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎ)
ಉ.ನಿ.ಸಿ.ಸಿ., (ಸಿಬ್ಬೆ)
ಕುಳಲೂರು, ಕೆ. ಆರ್. ಜಿ.ಟಿ.