

# ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

[ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ]

ಫೋನ್ : 08232-222680/9448994839

ಇಮೇಲ್ : aec313keragodu@gmail.com



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)

ರವರ ಕಛೇರಿ, ಚಾವಿನಿನಿ,

ಕೆರಗೋಡು ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮಂಡ್ಯ

ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, # 29, ವಿಜಯನಗರ ಎರಡನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು 570017 ಫೋನ್ ನಂ. 0821 2417104/110.

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ. 0821 2417107. <http://www.cescmysore.org>.

CIN : U40109KA2004SGC035177

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಕೆ ಉ ವಿ/2017-18/ 11696

ದಿನಾಂಕ 18-11-17

ದಿನಾಂಕ 18.11.2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆರಗೋಡು ಉಪವಿಭಾಗದ ಕಛೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ  
ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರು

1. ಶ್ರೀ ಎ ಎನ್ ರವಿಶಂಕರ್ - ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಪ್ರಭಾರ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಮಂಡ್ಯ
2. ಶ್ರೀ ಎ ಎನ್ ರವಿಶಂಕರ್ - ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ ಮಂಡ್ಯ
3. ಶ್ರೀ ಎನ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ - ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕೆರಗೋಡು ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ
4. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಜೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ - ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕೊತ್ತತ್ತಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಂಡ್ಯ
5. ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ - ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ ಮಂಡ್ಯ
6. ಶ್ರೀ ಡಿ ರಾಜಯ್ಯನ್ - ಆಚಿತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ ಮಂಡ್ಯ
7. ಶ್ರೀಮತಿ ಎಲ್ ಸಪ್ಪ - ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕೆರಗೋಡು ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ
8. ಶ್ರೀ ವೈ ಎನ್ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ - ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ, ಕೆರಗೋಡು ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ
9. ಶ್ರೀ ಆಡಿತ್ಯ - ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬಸರಾಳು ಶಾಖೆ, ಕೆರಗೋಡು ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ
10. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್ - ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕೀಲಾರ ಶಾಖೆ, ಕೆರಗೋಡು ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ
11. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ - ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರಭಾರ, ಕೆರಗೋಡು ಶಾಖೆ, ಕೆರಗೋಡು ಉ. ವಿ ಮಂಡ್ಯ
12. ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜು - ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರಭಾರ, ಸಾತನೂರು ಶಾಖೆ, ಕೆರಗೋಡು ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) , ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಮಂಡ್ಯ ರವರು ಸಭೆಗೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲಾ

ಸಾರ್ವಜನಿಕರು/ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ನೌಕರರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆ ಹರಿಸಲು ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉಪವಿಭಾಗದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು  
ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ 18.11.2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆರಗೋಡು ಉಪವಿಭಾಗದ ಕಛೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ  
ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.



ಆರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ದೂರಿನ ವಿವರ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ
1	ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುದ್ದೇಗೌಡ ಹೊಸಬೂದನೂರು	ಹಳೆಯ ಆಲೆಮನೆಯ ಸ್ವಾಮರದ ಮೀಟರ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಸ್ವಾಮರದ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಹಾಲಿ ಇರುವ ಗೃಹಬಳಕೆ ಸ್ವಾಮರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ	ಹಾಲಿ ಇರುವ ಹಳೆಯ ಆಲೆಮನೆಯ ಸ್ವಾಮರದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ 5 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು
2	ಚಂದ್ರಹಾಸ ಬಿನ್ ಲೇ   ಮಾದಪ್ಪ ಹೊಸಬೂದನೂರು	ಹಳೆಯ ಮೀಟರ್ ಹೆಚ್‌ಬಿಎಲ್‌ಪಿ-13 ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ರೂ.8500/- ಹಾಲಿ ಇರುವ ಹೆಚ್‌ಬಿಎಲ್‌-255 ಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	5 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು
3	ಬಿ.ಹೊಸೂರು ಯೋಗೇಶ ಮತ್ತು ಇತರರು	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು	ಬಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಪಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು
4	ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಬೋರೇಗೌಡ ಗಂಟೇಗೌಡಹಳ್ಳಿ	ಹಾಲಿ ಇರುವ 25ಕೆವಿ ಟಿಪಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಅದರ ಮೇಲೆ 8 ಐಪಿ ಸೆಟ್ ಇದ್ದು ಲೋಡ್ 55ಹೆಚ್‌ಪಿ ಇದ್ದು ಹಾಲಿ ಇರುವ 25ಕೆವಿ ಅನ್ನು 63ಕೆವಿ ಟಿಪಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು
5	ಶಿವರಾಮು ಹಳೇಬೂದನೂರು ಚೌಡಪ್ಪ ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ	ಹಳೇಬೂದನೂರಿಗೆ ಪೂರೈಸಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಯವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೋರಲಾಯಿತು. ಎಂ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಹಂದಿ ಹಾವಳಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆ ಕೇಳಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ 25ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಗೆ ಆಡಿಶನಲ್ 25ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಲಾಗಿ	ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕೇಳಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಬಡ್ಡೆಟ್ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯುಎನ್‌ಐಪಿ ಆಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು

6	ರಾಮಚಂದ್ರ ಟಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಲೇ   ತಿಮ್ಮಪ್ಪ	ಆರ್2ಎಲ್+10817 ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಫೀಡರ್‌ನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು
7	ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ   ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗಯ್ಯ ಹುಲಿವಾನ	ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ಕಂಬವನ್ನು ಸ್ವಂತ ಕಾಮಗಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	ಎಲ್‌ಸಿ ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು
8	ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಬಿನ್ ರೇವಯ್ಯ ತುಂಬಕೆರೆ	ತುಂಬಕೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಐಪಿ ಸೆಟ್‌ನ 25ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರ ಕುರಿತು	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು
9	ನಾಗಣ್ಣ ಮತ್ತು ಇತರರು ಬೆಳ್ಳುಂಡಗೆರೆ	ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐಪಿ ಸೆಟ್‌ಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಪರಿವರ್ತಕದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಈಗಾಗಲೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಸ.ಕಾ.ಇ(ವಿ) ರವರು ಕೋರಿದರು
10	ನಂಜುಡಪ್ಪ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಂಡ್ಯ	ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ನಂ- ಎನ್16084/20.07.17 ರ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು
11	ವೆಂಕಟರಾಯ, ರಾಜ್‌ಗೌಡ್, ಸತ್ಯನಾಥ್, ಬಿ.ಪಿ.ಪಾಟೀಲರು, ಬಿ.ಸಿ.ರಾಜ್ ಶ್ರೀಯ್ಯ. ಮಂಡ್ಯ	ತನ್ಮ. 01.07.2017 ನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡುವ ಕುರಿತು	ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು ನೋಟಿಸ್ ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),  
ಸೆಸ್ಕೆ, ಕೆರಗೋಡು ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ.

ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕೃಪಾವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕೆ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಮಂಡ್ಯ.
2. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕೆ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ.