



## ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

[ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜ್ಯಮ್ಯಾಕ್ಲೆ ಒಕಪಟ್ಟದಿ]  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ)  
 ರವರ ಕಛೇರಿ, ಚಾವಣಿಸಿರಿ,  
 ಕೆರೆಗೋಡು ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮಂಡ್ಯ



ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, # ೨೨, ವಿಷಯನಗರ ಎರಡನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು ೮೦೦೦೧೭  
 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ. ೦೮೨೧ ೨೪೪೭೧೦೭, <http://www.cescomysore.org>  
 ಸಿನ್ : U40109KA2004SGC035177

ಕ್ರಮಾಂಕ: ನಕಾನಿಇಂ(ಬಿ)/ಕೆ ಉ ಬಿ/೨೦೧೮-೧೯/೭೭೭-೭೩      ದಿನಾಂಕ ೦೮-೧-೧೯

ಗೌ.  
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)  
 ಸೆಸ್ಕೆ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ,  
 ಮಂಡ್ಯ.


ವಿಷಯ: ದಿನಾಂಕ 28.11.2018 ರಂದು ಕೆರೆಗೋಡು ಉಪವಿಭಾಗದ ಕಛೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ  
 ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.  
 \*\*\*\*\*

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ 28.11.2018 ರಂದು ಕೆರೆಗೋಡು ಉಪವಿಭಾಗದ  
 ಕಛೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ದೂರು ದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ                  | ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶ   | ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ  |
|----------|--|--|--|
| 1        | ಬಸವೇಗೌಡ,<br>ಚಣಾಯಕನಪುರ<br>ಮೊ : 8150090025     | ಉಮೇಶ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 2015ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ- ಸಹಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರಿದರು              | ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ                                       |
| 2        | ಪ್ರಭಾಕರ್,<br>ಹೊನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ<br>ಮೊ: 961161166 | ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಹಾಗೂ 63 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕವು ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದು, ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿದರು.                                | ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ 63 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. |
| 3        | ರಾಮಕೃಷ್ಣ,<br>ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ<br>ಮೊ : 9900631997 | ಎಸ್.ಸಿ / ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡಲು ಕೋರಿದರು  | ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.  |
| 4        | ಬಿರೇಗೌಡ, ಕೆರೆಗೋಡು                            | ಕಲ್ಲಂಟೆಬೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡಲು ಕೋರಿದರು ಹಾಗೂ 100 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕೋರರುತ್ತಾರೆ. | ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.  |
| 5        | ಮಾಧವರಾವ್,<br>ಹನಿಯಂಬಾಡಿ<br>ಮೊ :9620779928     | ಎಲ್.ಸಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರಿದರು  | ಎಲ್.ಸಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಿಲ್ ತಯಾರಿಸಿಕೊಡಲು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.      |

|   |                                      |   |  |
|---|--------------------------------------|---|--|
| 5 | ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ,<br>ಮಂಡ್ಯ 9448739848 | ನಗದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ರಶೀತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು<br>ದೂರಿದರು | ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:326/01.06.2018 ರಲ್ಲಿ<br>ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. |
|---|--------------------------------------|---|--|

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

  
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),  
ಸೆಸ್ಕೆ ಕೆರಗೋಡು ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕೃಪಾವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ:

1. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಸೆಸ್ಕೆ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮಂಡ್ಯ
2. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.