

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ
ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ರವರಕಛೇರಿ,
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಚಾ.ನಗರ - ಕೊಡಗು,
ಶ್ರೀ ಹರ್ಷರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು.
ದೂರವಾಣಿ: 0821-2420850



ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ
THE GOVERNMENT OF KARNATAKA



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY
SUPPLY CORPORATION LIMITED
(A Government of Karnataka
Undertaking)

O&M Circle, Chamarajanagar-Kodagu,
MPL Compound, Sri Harsha Road,
Mysuru-570001.
Web site: www.cescmysore.org

Company Identity Number (CIN):U40109KA2004SGC035177

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಇಂ(ವಿ)/ಕಾನಿಇಂ/ಸಕಾನಿಇಂ/ಕ-127/2023-24/ CYS- 135

ದಿನಾಂಕ:

ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ

08 JAN 2024

ದಿನಾಂಕ: 28.12.2023 ಗುರುವಾರದಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 3.00 ಘಂಟೆಗೆ ಕುಶಾಲನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ, ಚಾ.ನಗರ-ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ ಮೈಸೂರು ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು

ಪಾಲ್ಗೊಂಡು

1. ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಎಂ.ಕೆ, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ, ಚಾ.ನಗರ-ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ ಮೈಸೂರು
2. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂ.ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಕುಶಾಲನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
3. ಶ್ರೀಮತಿ ನೀತಾ ಆರ್.ಪಿ, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಕುಶಾಲನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
4. ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್ ಬನ್ನಾ, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಕುಶಾಲನಗರ ಶಾಖೆ
5. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಣಿ ಎ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.ಕೂಡಿಗೆ ಶಾಖೆ.
6. ಶ್ರೀ ಲವಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಎ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಸುಂಟಕೊಪ್ಪ ಶಾಖೆ
7. ಶ್ರೀ ರುಕ್ಮಾಂಗದ ಕುಮಾರ್, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಮಾದಾಪುರ ಶಾಖೆ
8. ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಹೆಚ್.ಕೆ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಪ್ರಭಾರ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಿ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಖತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಮಂಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಶಾಲನಗರ ಉಪವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂದ ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತವೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ದೂರಿಸಿ ವಿವರ	ಸಲಹೆ
1	ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್, ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಕೂಡಿಗೆ	* ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹಾದೂ ಹೋಗಿರುವ ಎಲ್-ಉ 4 ವಾಹಕಗಳು ಐಪಿ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದು, ತೀರ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವಾಗ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಹೊಸದಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸದರಿ ವಾಹಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕೋರಿದರು.	* ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ತೀರ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ MID ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

2	ಶ್ರೀಮತಿ ಸಣ್ಣತಾಯಿ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಕೆ.ಹೆಚ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕೂಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮ	* ಶ್ರೀಮತಿ ಸಣ್ಣತಾಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೆ.ಹೆಚ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕೂಡಿಗೆ ಇವರ ಆರ್.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ KUIP84422 ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಮರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕೋರಿ ಹಾಗೂ 15 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಕೋರಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.	* ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಸಂಭಂದಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಮರು ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
---	---	---	---

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ.

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ,
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:-

1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ., ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ), ಚಾವಿಸನಿನಿ., ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
3. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು, ಚಾವಿಸನಿನಿ., ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
4. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ ಮಡಿಕೇರಿ ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
5. ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ) ರವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು, ಚಾವಿಸನಿನಿ., ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
6. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಕುಶಾಲನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಹಾಗೂ ದೂರುಗಳ ಇತ್ಯಾರ್ಥ ಪಡಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
7. ಹಿಆಸ/ಪ್ರಕ/ಕಡತ.