

# ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ  
ನಂ-29, ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ  
ಹಂತ, ಹಿನ್ನಕಲ್, ಮೈಸೂರು-  
570007



ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ),ರವರ ಕಛೇರಿ  
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಚಾಮರಾಜನಗರ-ಕೊಡಗು  
ಶ್ರೀ ಹರ್ಷ ರಸ್ತೆ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಮೈಸೂರು.  
ದೂರವಾಣಿ :0821-2420850 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:0821-243477

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ : www.cescmysore.org

ಈ-ಮೇಲ್: seechknodagu@cescmysore.org

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಇಂ(ಎ)/ಕಾನಿಇಂ/ಸಕಾನಿಇಂ/ಕ-127/2017-18/

lys 217

ದಿನಾಂಕ :- 05.01.2018

18

## ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ

ದಿನಾಂಕ 21.12.2017 ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11.00 ಘಂಟೆಗೆ ಕುಶಾಲನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಚಾಮರಾಜನಗರ-ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ ಸೆಸ್ಸೆ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

### ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು:

1. ಶ್ರೀ ಕೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ-ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ
2. ಶ್ರೀಮತಿ ಎನ್. ತಾರ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕ) ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ-ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ
3. ಶ್ರೀ ಬಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್, ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಭಾಗ
4. ಶ್ರೀಮತಿ ಆಲ್ವೋನ್ ಪಿ.ಜಿ., ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಆಂ.ಪ), ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಭಾಗ
5. ಶ್ರೀ ಎಂ.ಪಿ ಅಶೋಕ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಕುಶಾಲನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ.
6. ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್.ಓ.ಕೆ., ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಕುಶಾಲನಗರ ಶಾಖೆ
7. ಕುಮಾರಿ ರಾಣಿ .ಎ .ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂ), ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಕುಶಾಲನಗರ
8. ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕಿ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆ, ಕುಶಾಲನಗರ
9. ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಕೊಡಗೆ ಶಾಖೆ
10. ಶ್ರೀ ಪಿ.ಸಿ.ರಮೇಶ್, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರಭಾರ), ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಸುಂಟಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಾದಾಪುರ ಶಾಖೆ
11. ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರಭಾರ), ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ



ಕುಶಾಲನಗರ  
ದಿನಾಂಕ 24.05.2017 ರಂದು ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ದೂರುಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ದೂರಿನ ವಿವರ	ಸಲಹೆ/
1	ಮೇರಿ ಫಾತಿಮಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ ಕೊಡಗರಹಳ್ಳಿ	*ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್(ಪರಿವರ್ತಕ) ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು Labour Award ನೀಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ (ಗ್ರಾಹಕರು)

23/11 Agm RAH  
M 23/11



ದಿನಾಂಕ 29.08.2017 ರಂದು ಪಡೆದ ದೂರುಗಳ ವಿವರ:-

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ದೂರಿನ ವಿವರ	ಸಲಹೆ
1	ಭಾಗೇಶ್ ಅಂದಗೋವೆ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ	ಅಂದಗೋವೆ ಗ್ರಾಮದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು	➤ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಮಡಿಕೇರಿ ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಭಾಗೇಶ್ ಅಂದಗೋವೆ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ	ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ LOW ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು, ಹೊಸ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು	➤ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಮಡಿಕೇರಿ ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಹೆಚ್.ಇ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಕೊಡಗರಹಳ್ಳಿ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ	ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪದ ಅಂದಗೋವೆ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೊಸ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿದರು.	➤ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಮಡಿಕೇರಿ ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಪಾಂಡುರಂಗ ತೊರೆನೂರು ಗ್ರಾಮ ಕೂಡಿಗೆ	ತೊರೆನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	➤ ತೊರೆನೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು 63ಕೆವಿಎ ಟಿಸಿ ಇದ್ದು, ಇದು ಅಧಿಕ ಭಾರವಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಎರಡು 63 ಟಿಸಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಮಡಿಕೇರಿ ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ

ದಿನಾಂಕ 21.12.2017 ರಂದು ಪಡೆದ ದೂರುಗಳ ವಿವರ:-

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ದೂರಿನ ವಿವರ	ಸಲಹೆ
1	ಭಾಗೇಶ್ ಮತ್ತು ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ	ನಾಗರಾಜು ರವರನ್ನು ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಶಾಖೆಯಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ರವರು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
2	ಹೆಚ್.ಇ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಕೊಡಗರಹಳ್ಳಿ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ	ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪದ ಕೊಡಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೊಸ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿದರು.	ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ರವರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು
3	ಭಾಗೇಶ್ ಅಂದಗೋವೆ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ	ಅಂದಗೋವೆ ಗ್ರಾಮದ ಪೈಸಾರಿ ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ರವರು ವಿದ್ಯುತ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
4	ಹೆಚ್.ಇ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಕೊಡಗರಹಳ್ಳಿ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ	11 ಕೆ.ವಿ ಕಂಬವು ತುಂಬಾ ದುರಸ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

5	ಬೇವನ್ ರಂಗನಾಥ ಬಡಾವಣೆ ಕುಶಾಲನಗರ	ರಂಗನಾಥ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
6	ಸಿ.ಪಿ ಮುತ್ತಣ್ಣ ವಾಲ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮ ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ	ವಾಲ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿವರ್ತಕವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ವಾಲ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿವರ್ತಕವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
7	ಎಂ.ಸಿ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ	ವಾಲ್ಮೂರು ಅಮ್ಮಂಗಾಲ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮದ್ಯಂತರ ಕಂಬವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಆನೆ ಕಾರಿಡರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಂತರ ಕಂಬವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು

  
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ).

ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ,  
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ., ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ವಾಣಿಜ್ಯ), ಚಾವಿಸನಿನಿ., ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
3. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು, ಚಾವಿಸನಿನಿ., ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
4. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಮಡಿಕೇರಿ ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
5. ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ) ರವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು, ಚಾವಿಸನಿನಿ., ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
6. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಕುಶಾಲನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
7. ಹಿಆಸ/ಪ್ರಕ/ಕಡತ.

