

ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಆರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ
ನಂ-29, ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ
ಹಂತ, ಹಿನ್ನಲೆ, ಮೈಸೂರು-
570007
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ : www.cescmysore.org .



ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ),ರವರ ಕಛೇರಿ
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ.ವಿಭಾಗ .ನೆನ್ಸೆ, ಮಡಿಕೇರಿ
ದೂರವಾಣಿ :08272-224701,225650
ಈ-ಮೇಲ್ :cesceemdk@gmail.com .

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಇಂ(ಬಿ)/ಕಾನಿಇಂ/ಸಕಾನಿಇಂ/ಕ-127/2018-19/ 5364 - 5375 ದಿನಾಂಕ :- 31-01-19
ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ 31.01.2019 ರಂದು ಮಡಿಕೇರಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿಹಾಜರಿದ್ದವರು:-

1. ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್ : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಭಾಗ
2. ಶ್ರೀ.ಪಿ.ಎನ್.ದೇವಯ್ಯ : ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಮಡಿಕೇರಿ
3. ಶ್ರೀಮತಿ.ರಾಜೇಶ್ವರಿ : ಸಹಾಯಕಅಭಿಯಂತರರು(ತಾ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಡಿಕೇರಿ
4. ಶ್ರೀ.ಸಂಪತ್ : ಸಹಾಯಕಅಭಿಯಂತರರು(ಬಿ), ಮಡಿಕೇರಿ ಶಾಖೆ
5. ಶ್ರೀ.ಪೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ : ಕಿರಿಯಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ತಾಳತ್‌ಮನೆ ಶಾಖೆ
6. ಶ್ರೀಮತಿ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ : ಕಿರಿಯಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಭಾಗಮಂಡಲ ಶಾಖೆ
7. ಶ್ರೀ.ಜೇತನ್ ಕುಮಾರ್ : ಪ್ರಭಾರಕಿರಿಯಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಮೂರ್ನಾಡು ಶಾಖೆ,
8. ಶ್ರೀ.ಹರಿಶ್ : ಕಿರಿಯಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ನಾಬೋಕ್ಕು ಶಾಖೆ
9. ಶ್ರೀಮತಿ. ರತ್ನಮಂಜರಿ : ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕಿ, ಮಡಿಕೇರಿ ಉಪವಿಭಾಗ.

ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಅಭಿಯಂತರರುರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿಹಾಜರಿದ್ದವಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.


ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಅಭಿಯಂತರರುರವರು ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಲಹೆ/ದೂರು ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಸಲಹೆ/ದೂರುಗಳ ವಿವರ	ಸಲಹೆ/ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ
1	ಶ್ರೀ.ನಂದೇಟಿರ ರಾಜಮಾದಪ್ಪ, ಪೊನ್ನಮಲೆವಸ್ತೇಟ್, ಕಟ್ಟಿಮಾಡುಗ್ರಾಮ	ಕಾವೇರಿಕಾಲೋನಿಯಹತ್ತಿರ 25 ಕೆ.ಬಿ.ಎ. ಪರಿವರ್ತಕ 5 ರಿಂದ 6 ಭಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೂ ಅದು ಸರಿಇದುವುದಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ನತುಂಬಾತೊಂದರೆಇರುತ್ತದೆಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ	ಸದರಿರವರ ಈ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮೂರ್ನಾಡು ಶಾಖೆ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತ್ತು.
2	ಶ್ರೀ.ಬೊನ್ನಪ್ಪ ಟಿ.ಆರ್, ಮುತ್ತಗ್ರಾಮಸ್ವರು, ಬಿಳಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ.	ಬಳ್ಳಬಾಳೆ ಪೈಸಾಲಿ ಕಾಲೋನಿ ಪಕ್ಕದ ವಿದ್ಯುತ್‌ತಂತಿ ಲೈನ್‌ಜೋಡು ಬಿದ್ದಿದೆಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ	ಸದರಿರವರ ಈ ತೊಂದರೆಯನ್ನು "ELEPHANT CORRIDOR" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಾಳತ್ಮನೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತ್ತು.
	ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಪಿ.ಕೇಶವ/0 ಕೆ.ಪಿ.ಪುಟ್ಟಯ್ಯ, ಬಿಳಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮರವರುಮಾತ	'ನಾಡುತ್ತಾತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಮನೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ಕಂಬದವೈರುಚೋಡು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.	ಸದರಿರವರ ಈ ತೊಂದರೆಯನ್ನು "ELEPHANT CORRIDOR" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಾಳತ್ಮನೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ

AEE/TA
1/4/19



4	ಶ್ರೀ.ತಿರುಮಲ ಸೋನಾ, ಕೊಡಗುಜಿಲ್ಲಾಜಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ಸಮಿತಿಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು	ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬಿದ್ದುತ್ ಕಂಬವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.	ಸದಲಿಯವರತೊಂದರೆಯನ್ನು ಸ್ವಂತಕಾಮಗಾಲಿಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ನಿಗಮದ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
---	---	--	--

ತಮ್ಮ ಬಿಶ್ವಾಸಿ,

 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)
 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಲಬಿಭಾಗ
 ಸೆಸ್ಸೆ ಮಡಿಕೇರಿ.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು

1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಏಲಯ, ಜಾ.ಬಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,ಮೈಸೂರು ರವರ ಅವಗಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
2. ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಪಾ) ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಜಾ.ಬಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,ಮೈಸೂರು. ರವರ ಅವಗಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
3. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು, ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಜಾ.ಬಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,ಮೈಸೂರು. ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
4. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ),ಸೆಸ್ಸೆ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಕೊಡಗು- ಜಾಮರಾಜನಗರ ಮೈಸೂರು. ರವರ ಅವಗಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
5. ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತಾ) ರವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು, ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಜಾ.ಬಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,ಮೈಸೂರು.
6. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ),ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪಬಿಭಾಗ, ಜಾ.ಬಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಕುಶಾಲನಗರ.
7. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.