

# ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಿಗಮದ ನೊಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:

ನಂ:29, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,  
ವಿಜಯನಗರ, 2 ನೇ ಹಂತ,  
ಹಿನಕಲ್, ಮೈಸೂರು-570017.  
ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: [www.cescmysore.org](http://www.cescmysore.org)  
ಈ-ಮೇಲ್: [gmcescmysore@gmail.com](mailto:gmcescmysore@gmail.com)  
CIN No: 1140109KA20004566035177

3ಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ



ಕಚೇರಿ  
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ ಸೆಸ್ಕೆ, ಮಳವಳ್ಳಿ  
ದೂರವಾಣಿ: (08231)242852  
ಮೊಬೈಲ್: 9448994859  
ಈ-ಮೇಲ್: [aeemvl2@yahoo.co.in](mailto:aeemvl2@yahoo.co.in)

ಕ್ರಮಾಂಕ:ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)ಸ.ಇಂ(ತಾಂ)/ಮ:ಗ್ರಾಉವಿ: 2020-21/ 886-89

ದಿನಾಂಕ:- 8 JUL 2020

## ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭಾ ನಡವಳಿ

ದಿನಾಂಕ:22.06.2020 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸೆಸ್ಕೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯು ಶ್ರೀ ಇ. ರವಿಶಂಕರ್, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಸೆಸ್ಕೆ, ಮದ್ದೂರು ವಿಭಾಗ, ಮದ್ದೂರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭಾ ನಡವಳಿ.

### ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು

1. ಶ್ರೀ ಇ. ರವಿಶಂಕರ್, : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಸೆಸ್ಕೆ ಮದ್ದೂರು.
2. ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮಳವಳ್ಳಿ
3. ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯ ಎಂ.ಎನ್. : ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ) ಸೆಸ್ಕೆ ಮಳವಳ್ಳಿ
4. ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಸುಧಾಕರ್, : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಕಿರುಗಾವಲು ಶಾಖೆ.
5. ಶ್ರೀ, ತೇಜಪ್ರಕಾಶ್, : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಕೊಪ್ಪಲು ಶಾಖೆ
6. ಶ್ರೀ ಪಿ. ಶಿವಶಂಕರ್ : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಪೂರಿಗಾಲಿ ಶಾಖೆ.
7. ಶ್ರೀ ಎಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಹಲಗೂರು ಶಾಖೆ.
8. ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಶಿವಲಿಂಗು. : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಬೆಳಕವಾಡಿ ಶಾಖೆ.
9. ಶ್ರೀ, ಎಂ.ವಿ ಶ್ರೀಧರಗೌಡ, : ಪ್ರಭಾರ ಕಿ.ಇಂ(ವಿ).ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ.

ಮೊದಲಿಗೆ ಎಂ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.


ಕ್ರ. ಸಂ	ದೂರುದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ದೂರಿನ ವಿಷಯ	ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಣಯ	ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ
1	ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜು, ನಿಟ್ಟೂರು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ,	9611602993	* 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಇವರ ನೀರಾವರು ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವ ಪರಿವರ್ತಕವು ದುರಸ್ತಿಗೊಂಡಿದ್ದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು.	* ದುರಸ್ತಿಗೊಂಡಿದ್ದ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ ಬದಲಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಶ್ರೀಎಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ(ವಿ) ಹಲಗೂರು ಶಾಖೆ.

ಪು.ತಿ.ನೋ.

2	ಶ್ರೀ.ರುಕ್ಕಂದಚಾರ್, ನಿಟ್ಟೂರು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ,	9986396754	* ಇವರ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕವು over load ಆಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು.	* ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಹಾಲಿ ಇರುವ 25 ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕವು over load ಆಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 25 ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.	ಶ್ರೀಎಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ(ವಿ) ಹಲಗೂರು ಶಾಖೆ.  ಶ್ರೀಎಂ.ವಿ.ಶ್ರೀಧರ ಗೌಡ, ಪ್ರಭಾರ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ.
3	ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್, ಹೆಚ್. ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮ,	9743767615			
4	ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜು, ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ,	9740130858	* ರೈತರ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ 7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು.	* ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು over load ಆಗಿದ್ದು, Augumentnation ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ 7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಐ.ಪಿ ಫೀಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.	ಶ್ರೀಎಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ(ವಿ) ಹಲಗೂರು ಶಾಖೆ
5	ಶ್ರೀ ರಾಜಣ್ಣ , ಬಂಡೂರು ಗ್ರಾಮ,	9164327998	* ಬಂಡೂರಿನ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಕಂಬವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು 2 ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು.	* ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ) ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು.	ಶ್ರೀ ತೇಜುಪ್ರಕಾಶ್, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ(ವಿ) ಹೆಚ್.ಹೆಚ್. ಕೊಪ್ಪಲು ಶಾಖೆ.

6	ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ. ಜಡಗನಪುರ ಗ್ರಾಮ,	9731259206	* ಇವರ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸುವ ಪರಿವರ್ತಕವು ದುರಸ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಪರಿವರ್ತಕವು over load ಆಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು.	* ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ) ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅನಧಿಕೃತ ಸಂಪರ್ಕವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಾಲಿ ಪರಿವರ್ತಕವು ಅಧೀಕೃತ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ over load ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.	ಶ್ರೀ ತೇಜಪ್ರಕಾಶ್, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ(ವಿ) ಹೆಚ್.ಹೆಚ್. ಕೊಪ್ಪಲು ಶಾಖೆ.
7	ಶ್ರೀ ವರದರಾಜು, ಹಿಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ,	9743125443	* ಇವರ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕವು over load ಆಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು	* ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ) ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಹಾಲಿ ಪರಿವರ್ತಕವು ಅಧೀಕೃತ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ over load ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು,	ಶ್ರೀ ತೇಜಪ್ರಕಾಶ್, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ(ವಿ) ಹೆಚ್.ಹೆಚ್. ಕೊಪ್ಪಲು ಶಾಖೆ

ಸಭೆಯನ್ನು ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  
 ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಳವಳ್ಳಿ.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:-

1. ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ), ನಿಗಮ ಕಛೇರಿಯ, ಸೆಸ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ರವರ ದಿವ್ಯ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
2. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
3. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯ ವೃತ್ತ, ಮಂಡ್ಯ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
4. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕೆ ಮದ್ದೂರು ವಿಭಾಗ, ಮದ್ದೂರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
5. ಮು.ಕ