


ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರುಗಳ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತವೆ:-

ಕ್ರ.ಸಂ	ದೂರುದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ದೂರಿನ ವಿಷಯ	ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಣಯ	ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ
1	ಸುರೇಶ್‌ಕುಮಾರ್, ಕಿರುಗಾವಲು ಗ್ರಾಮ.	ಇಲ್ಲ	* ಕಿರುಗಾವಲು ಗ್ರಾಮದ 25 ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.	* ವಿಫಲಗೊಂಡ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ರವರಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ(ವಿ) ಕಿರುಗಾವಲು ಶಾಖೆ.
2.	ಶ್ರೀ ಸೋಮರಾಜು, ಹಲಗೂರು ಗ್ರಾಮ.	ಇಲ್ಲ	* ಹಲಗೂರು ಗ್ರಾಮದ 63 ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.	* ವಿಫಲಗೊಂಡ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ರವರಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಶ್ರೀ ಎಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ(ವಿ) ಹಲಗೂರು ಶಾಖೆ.
3.	ಕಲ್ಲಾರೇಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು	ಇಲ್ಲ	* ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಆಳವಡಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಗೈ ವೈರ್ ನ್ನು ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡ ಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿದರು.	* ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ರವರಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಶ್ರೀ ವಿಜೇಂದ್ರ, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ(ವಿ) ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಕೊಪ್ಪಲು ಶಾಖೆ.
4.	ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು, ಬೆನಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ	ಇಲ್ಲ	* ಬೆನಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 63 ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.	* ವಿಫಲಗೊಂಡ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ರವರಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಶ್ರೀ ಎಂ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹಲಗೂರು ಶಾಖೆ.

ಸಭೆಯನ್ನು ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭಾ ಮತ್ತು ಅರಿವು ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು.


(ಎಂ.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಳವಳ್ಳಿ.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:-

1. ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ), ನಿಗಮ ಕಛೇರಿಯ, ಸೆಸ್ಸೆ ಮೈಸೂರು ರವರ ದಿವ್ಯ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
2. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಸೆ ಮೈಸೂರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
3. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಸೆ ಮಂಡ್ಯ ವೃತ್ತ, ಮಂಡ್ಯ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
4. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಸೆ ಮದ್ದೂರು ವಿಭಾಗ, ಮದ್ದೂರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
5. ಮು.ಕ

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು
ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
ಚಾವಿನಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಳವಳ್ಳಿ

Telephone No: 242852

E-mail ID: aeemv12@yahoo.co.in



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY
SUPPLY CORPORATION LIMITED

(A Government of Karnataka Undertaking)

Assistant Executive Engineer (E)

MALAVALLI RURAL SUB DIVISION

Web Site:- www.cescmysore.org

Company Identity Number[CIN]:-U40109KA2004SGC035177

ಕ್ರಮಾಂಕ:ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ):ಸ.ಇಂ(ತಾಂತ್ರಿಕ):ಮ:ಗ್ರಾಉವಿ:2021-22/ 1826(A-C) ದಿನಾಂಕ: 14 SEP 2021

ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭಾ ನಡವಳಿ

ದಿನಾಂಕ:13.09.2021 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12.30 ರಿಂದ ಸೆಸ್ಸು ಮದ್ದೂರು ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಯ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್.ಶಿವಕುಮಾರ್. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಸಭಾ ನಡವಳಿ.

ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು

1. ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್.ಶಿವಕುಮಾರ್. - ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) , ಸೆಸ್ಸು ಮದ್ದೂರು.
2. ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್, - ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ಸೆಸ್ಸು, ಗ್ರಾಮೀಣ,ಮಳವಳ್ಳಿ.
3. ಶ್ರೀ ಕೆ. ಚೆಲುವರಾಜು, 0 - ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ವಿ) ಸೆಸ್ಸು ಮಳವಳ್ಳಿ
4. ಶ್ರೀ ಗುರುಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್, ಟಿ. - ಪ್ರಭಾರ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ) ಸೆಸ್ಸು ಮಳವಳ್ಳಿ
5. ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಸುಧಾಕರ್, - ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಕಿರುಗಾವಲು ಶಾಖೆ.
6. ಶ್ರೀ ಎಂ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, - ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಹಲಗೂರು ಶಾಖೆ.
7. ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಶಿವಲಿಂಗು, - ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಬೆಳಕವಾಡಿ ಶಾಖೆ.
8. ಶ್ರೀ ವಿಜೇಂದ್ರ, - ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಕೊಪ್ಪಲು ಶಾಖೆ.
9. ಶ್ರೀ ಪಿ. ಶಿವಶಂಕರ್, - ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಪೂರಿಗಾಲಿ ಶಾಖೆ.
10. ಶ್ರೀ ಎಂ.ವಿ ಶ್ರೀಧರಗೌಡ, - ಪ್ರಭಾರ ಕಿ.ಇಂ(ವಿ) ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ.

ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್.ಶಿವಕುಮಾರ್. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಸೆಸ್ಸು ಮದ್ದೂರು ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ ರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು

ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಉಪವಿಭಾಗ	ಸಭೆ ನಡೆದಿರುವ ದಿನಾಂಕ (3ನೇ ಶನಿವಾರ)	ಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವ ಸ.ಕಾ.ಇಂ(ವಿ) ರವರ ಹೆಸರು	ಹಾಜರಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆರಂಭದ ಶಿಲ್ಕು	ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಒಟ್ಟು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು
ಮದ್ದೂರು	ಮಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ	13.09.2021	ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎನ್.ಶಿವಕುಮಾರ್	4	0	4	4	0

ಪು.ತಿ.ನೋ.