

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ನಿಗಮದ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:

ನಂ:29, 2ನೇ ಹಂತ, ವಿಜಯನಗರ,ಹಿನಕಲ್ -

ಮೈಸೂರು-570009.

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: www.cescmysore.org

ಈ-ಮೇಲ್: gmcescmysore@gmail.com

CIN No: U40109KA2004SGC035177



ಕಚೇರಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)

ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ,ವಿಭಾಗ ಸೆಕ್ಸ್,ಮಳವಳ್ಳಿ

ದೂರವಾಣಿ: ()

ಮೊಬೈಲ್: 9448994856

ಕ್ರಮಾಂಕ:ಸಕಾನಿ:ಸಇಂ(ತಾ)/ನಉವಿ: 2018-19/1501

ದಿನಾಂಕ:- 30/08/18.

ಸಭಾ ನಡವಳಿಕೆ:-

ದಿನಾಂಕ 10.08.18 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯು ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸಿನಿ ಮಂಡ್ಯ ವೃತ್ತ, ಮಂಡ್ಯ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭಾ ನಡವಳಿ.

ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು

ಶ್ರೀಮತಿ/ಶ್ರೀಯುತರು


1. ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ :: ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
2. ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ :: ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
3. ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಆರ್ :: ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
4. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ.ಪಿ :: ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಉ.ವಿ-1
5. ಶ್ರೀ ಸಚಿನ್ ಎಸ್.ಆರ್ :: ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಘಟಕ-1
6. ಶ್ರೀ ನಾಗೇದ್ರ :: ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಘಟಕ-2
7. ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂಧನ್ :: ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಹಾಡ್ಡಿ ಶಾಖೆ
8. ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಯ್ಯ :: ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಕಾಗೆಪುರ ಶಾಖೆ

ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ,) ರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಹಾಗೂ

ಕ್ರ.ಸಂ	ದೂರುದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ದೂರಿನ ವಿಷಯ	ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಣಯ	ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ
1	ಹೆಚ್.ಸಿ ಶಿವಣ್ಣ, ಡಿ.ಹಲಸಹಳ್ಳಿ	7829837040	ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬಗಳು ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಕಾರ್ಯಾದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.	ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಹಾಡ್ಡಿ ಶಾಖೆ,
2	ಬಾಬು, ಬಾಚನಹಳ್ಳಿ	9900746865	ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	ಎಫ್-2 ಬಾಚನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಲಿಂಕ್ ಲೈನ್ ನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ.ಇಂ ರವರು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಲಿಂಕ್ ಲೈನ್ ನ್ನು ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಘಟಕ-1,
	ಮುತ್ತಲಿಂಗಯ್ಯ, ಪಾಟೀಸಮುದ್ರ	9972727626	ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಗದ ಕಂಬಗಳ ಅಂತರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಮಾರ್ಗವು ಜೊತು ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಹಾಡ್ಡಿ ಶಾಖೆ,

4	ಜವರಾಯಿ, ಕಂದೇಗಾಲ	9986224838	ಗ್ರಾಮದ 63ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಾಹಕವು ಪದೇ ಪದೇ ತುಂಡಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಅಪಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಹಕ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಭಾಗದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ.ಇಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮರು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸ.ಇಂ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಘಟಕ-2,
5	ರಾಜು,ಮಳವಳ್ಳಿ	7353452817	ಅಣ್ಣೆಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 63ಕೆವಿಎ ಐಪಿ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜು ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿದ್ದು 17 ಸಂಖ್ಯೆ ಐಪಿ ಸೆಟ್‌ಗಳು ಇದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಯುವನ್‌ಐಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ.ಇಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಯುವನ್‌ಐಪಿ ಬಜೆಟ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೆ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ಪ) ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
6	ಬಿ.ಟಿ ರಾಜಣ್ಣ, ಬಾಣಸಮುದ್ರ	9845073244	ಗ್ರಾಮದ 100ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜು ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿದ್ದು ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಫೇಸ್ ಕನ್‌ವರ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಡಿಡಿಯುಜಿಜೆವೈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಹಾಡ್ಲಿ ಶಾಖೆ,
7	ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ರಾವಣಿ	9663978202	ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಐಪಿ 100ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಡಿಓಎಲ್‌ಓ ಇದ್ದು ಮುಂದಿನ 5 ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಜಿಓಎಸ್ ಅಳವಡಿಸಿ ತೊಂದರೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸ.ಇಂ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಘಟಕ-1,
8	ದೇವರಾಜು, ಬಾಣಸಮುದ್ರ		ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಐಪಿ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜು ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿದ್ದು ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಫೇಸ್ ಕನ್‌ವರ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಡಿಡಿಯುಜಿಜೆವೈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಹಾಡ್ಲಿ ಶಾಖೆ,

9	ರಾಜಯ್ಯ ಬಿನ್ ಬಸವಯ್ಯ, ಬಾಣಸಮುದ್ರ	ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಐಪಿ ಸೆಟ್‌ಗೆ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು ಅದು ಚಾಲನಾ ಸಮಯದಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೂರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಟರ್ನ್ ಕೀ ಅವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಹಾಡ್ಲಿ ಶಾಖೆ,
10	ಜವರಯ್ಯ, ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ	ಗ.ಕ.ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಎನ್‌ಜೆವೈ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಂದ ಕ.ನೀ.ಯೋ.ಯಡಿ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಗ್ರಾಹಕರು


 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ).,
 ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ,
 ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಮಳವಳ್ಳಿ.

ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು :-

1. ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಂತ್ರೀಕ) ಚಾವಿಸನಿನಿ, ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರವರ ದಿವ್ಯ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
2. ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಆ ಮತ್ತು ಮಂಸಂ), ಚಾವಿಸನಿನಿ, ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
3. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ, ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರವರ ದಿವ್ಯ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
4. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆನ್ಯ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನ ವೃತ್ತ, ಮಂಡ್ಯ.
5. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆನ್ಯ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನ ವಿಭಾಗ, ಮದ್ದೂರು.
6. ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಂ), ಸೆನ್ಯ, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಳವಳ್ಳಿ.
7. ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಘಟಕ-1/2, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಡ್ಲಿ/ಕಂಗೆಮರ ಸೆನ್ಯ, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಳವಳ್ಳಿ ಇವರುಗಳ ಮುಹುರತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಂತೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
8. ಮ.ಕ