

20 JUN 2017

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08231-242026



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
ರವರ ಕಛೇರಿ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: +91-9448994856

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ

ಇ-ಮೇಲ್: aeemalavalli1@cescmysore.org

ಮಳವಳ್ಳಿ-571430

ನಿಗಮದ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ : ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ನಂ.29, ವಿಜಯನಗರ, 2ನೇ ಹಂತ, ಹಿರೇಕಲ್ ಮೈಸೂರು-570017, ನಿಗಮದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ: www.cescmysore.org

ಇ-ಮೇಲ್: gmcescmysore@gmail.com, CIN No U40109KA2004SGC035177

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಹಿರೇಕಲ್/ಮಳವಳ್ಳಿ/2017-18/393

ದಿನಾಂಕ: 31 MAY 2017


-: ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು :-

ದಿನಾಂಕ 25.05.17 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯು ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿನಿನಿ ಮಂಡ್ಯ ವೃತ್ತ, ಮಂಡ್ಯ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭಾ ನಡವಳಿ.

ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು

ಶ್ರೀಮತಿ/ಶ್ರೀಯುತರು

- 1. ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ : ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
- 2. ಶ್ರೀ: ಸಾಗಭೂಷಣ : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
- 3. ಶ್ರೀ: ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ, : ಉಪ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ,
- 3. ಶ್ರೀ: ರವಿಶಂಕರ್ : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
- 4. ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಆರ್ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
- 4. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ.ಪಿ : ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಉ.ವಿ-1
- 5. ಶ್ರೀ ಸಚಿನ್ ಎಸ್.ಆರ್ : ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಘಟಕ-1
- 7. ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್. ಆರ್ : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಘಟಕ-2
- 8. ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂಧನ್ : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಹಾಡ್ಲಿ ಶಾಖೆ
- 9. ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಯ್ಯ : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಕಾಗಮುರ ಶಾಖೆ



SEE (Elect)
Works Circle
CESC Mandya

DCA

EEE/IO
CAOC

AO
Dvn.

AO
(I/A)

SEE (Elect)

316


ಕ್ರ. ಸಂ	ದೂರುದರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ದೂರಿನ ವಿಷಯ	ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಣಯ	ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ
1	ಟಿ.ಎಸ್.ಚನ್ನೇಗೌಡ,	8762429493	25ಕೆವಿಎ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಕಾಗಮುರ ಶಾಖೆ
2	ಅನಂದ, ಅಂಚೆದೊಡ್ಡಿ	7829580766	ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಡಿಡಿಯುಜಿಜಿವೈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಘಟಕ-2
3	ಜೈರಾಮೇಗೌಡ, ದಬ್ಬಹಳ್ಳಿ	9611325998	ಗ್ರಾಮದ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲಿರುವ ಮರ ತೆಗೆಸಲು ಕೋರಿ.	15 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಮರ ತೆಗೆಸಲು ತುರ್ತಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಹಾಡ್ಲಿ

AET
S.L.
8/2/17

ಕ್ರ. ಸಂ	ದೂರುದರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ದೂರಿನ ವಿಷಯ	ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಣಯ	ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ
4	ಪುರಿದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಚಂದಪಳ್ಳಿ	9611765212	ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಗವು ಆಗಾಗ ತುಂಡಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಒಂದು ವಾರದ ಒಳಗಾಗಿ ವಾಹಕ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಹಾಡಿ.
5	ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಅಂಜೆದೊಡ್ಡಿ	8970115294	11ಕೆವಿ ಆಗಾಗ ತುಂಡಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದು ಲೆಳ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಹಕ ಬದಲಾವನೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಿ.	15 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಮದ್ಯಂತರ ಕಂಬಹಾಕಿ ವಾಹಕ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಘಟಕಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಘಟಕ-2
6	ಮುಳ್ಳೇರೆಗೌಡ, ಕಂದಗಾಲ	7829865479	ಮನೆಗಳ ಹತ್ತಿರ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು.	ಒಂದು ವಾರದ ಒಳಗಾಗಿ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸೋಂಪಾಯಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಘಟಕ-2
7	ಮಹದೇವು, ಗುಳಘಟ್ಟ	990598479	ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಂಬಾಗ ಕಂಬಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹಕ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿ.	ಅತಿ ಜರೂರಾಗಿ ವಾಹಕ ಮತ್ತು ಕಂಬಗಳ ಬದಲಾವನೆ ಮಾಡಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಕಾಗೆಪುರ ಶಾಖೆ
8	ರಾಜಣ್ಣ, ದುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ	9945441512	ಧನಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವು ಜೊತು ಬಿದ್ದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಎರಡು ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಕಾಗೆಪುರ ಶಾಖೆ
9	ರಾಮೇಗೌಡ, ಗುಳಘಟ್ಟ	9242310332	ಮದ್ದೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗಮೂರು-ಎನ್‌ಎಮ್ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಕೆಲವು ವತಿಯಿಂದ ಕಂಬಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಕಾಗೆಪುರ ಶಾಖೆ
10	ಜಯಮ್ಮ, ಮಳವಳ್ಳಿ	8139993075	ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆಯ ಹಿಂಬಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿರುವ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿ.	3 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಘಟಕ-1
11	ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮಳವಳ್ಳಿ	988265781	ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಐಪಿ ಸೆಟ್ಸ್ ನ್ನು ತೆಗೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಐಪಿಡಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಐಪಿ ಸೆಟ್ಸ್ ವಿಭಜಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಘಟಕ-1

12	ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮುಳವಳ್ಳಿ	988265/81	ಮುಳವಳ್ಳಿ ಗಂಗಾಮತ ಸ್ವಶಾಸನ ಪರಿಷತ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರುವ ಬಗ್ಗೆ	ಬಿಟ್ಟಿರದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳ	ಸ್ವಶಾಸನ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಸದರರು ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಘಟಕ-1
----	------------------------	-----------	---------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

ಸಭೆಯನ್ನು ಪಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.


 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
 ಸೆಸ್ಸೆ, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮುಳವಳ್ಳಿ.

1. ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ), ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಸೆಸ್ಸೆ, ಮೈಸೂರು ರವರ ದಿವ್ಯ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
2. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಸೆ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
3. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮಂಡ್ಯ ವೃತ್ತ, ಸೆಸ್ಸೆ, ಮಂಡ್ಯ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
4. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮದ್ದೂರು ವಿಭಾಗ, ಸೆಸ್ಸೆ, ಮದ್ದೂರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
5. ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ), ಸೆಸ್ಸೆ, ಮುಳವಳ್ಳಿ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
6. ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಘಟಕ-1 ಮತ್ತು 2, ಸೆಸ್ಸೆ, ಮುಳವಳ್ಳಿ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ತಮ್ಮ ಶಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಬಗೆ ಹರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
7. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ(ವಿ), ಸೆಸ್ಸೆ, ಹಾಡ್ಲಿ / ಕಾಗೇಪುರ ಶಾಖೆ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ತಮ್ಮ ಶಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಬಗೆ ಹರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
8. ಕಡತ.