

ದಿನಾಂಕ:22/6/2018 ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗಮಂಗಲ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು / ನೌಕರರು.

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ/ಕುಮಾರಿ:

- 1) ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ : ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮಂಡ್ಯ ವೃತ್ತ.
- 2) ನಾರಾಯಣ ಕಳ್ಳಿಮನಿ : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ನಾಗಮಂಗಲ ವಿಭಾಗ
- 3) ಮರಿಸ್ವಾಮಿ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ನಾಗಮಂಗಲ ಉಪವಿಭಾಗ
- 4) ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ : ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ನಾಗಮಂಗಲ ವಿಭಾಗ
- 5) ವಿನಾಯಕ. ಎಸ್ : ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂ), ನಾಗಮಂಗಲ ವಿಭಾಗ
- 6) ರೇಖಾ ಎಸ್.ಆರ್ : ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ನಾಗಮಂಗಲ ವಿಭಾಗ
- 7) ಎನ್.ಜಿ.ಹರೀಶ್ : ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ನಾಗಮಂಗಲ ಉಪವಿಭಾಗ
- 8) ಬೀರಪ್ಪ : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ದೇವಲಾಪುರ ಶಾಖೆ
- 7) ಲಕ್ಷ್ಮಿ : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚೇಣ್ಯ ಶಾಖೆ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ ನಾಗಮಂಗಲ ರವರು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಬಗೆಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ ರವರಿಂದ ಆದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಸೆ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ, ಮಂಡ್ಯ ರವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಬಂಧಿತ ದೂರುಗಳನ್ನು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ / ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ / ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಯಿತು.

ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾದ/ ನೀಡಲಾದ ದೂರು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ನಾಗಮಂಗಲ ರವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.

1) ತಮ್ಮಣ್ಣಗೌಡ ನಾಗಮಂಗಲ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:- 9141734225

ದೂರು:- ಶಾಶ್ವತ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಕ್ರಮ:- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ನಾಗಮಂಗಲ ರವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ

ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

2) ಬಿ.ಎನ್.ನಂಜಪ್ಪಗೌಡ, ಭೈರನಹಳ್ಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:- 9686493903

ದೂರು:- ಪ್ರತಿದಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ತುಂಡಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ.

ಕ್ರಮ:- ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

3) ರುದ್ರೇಶ್, ಜೋಡಿನೇರಲಕೆರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:-9482296949

ದೂರು:- 11ಕೆವಿ ಲೈನ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕ್ರಮ:- ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯೊಡನೆಗೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕೂಡಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ದೇವಲಾಪುರ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

4) ಜವರೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಂಜೀವೇಗೌಡ, ಸುಖಧರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:-9483187512

ದೂರು:- (1) ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ (ಯು.ಎನ್.ಐ.ಪಿ) ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕ್ರಮ:- ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ನಾಗಮಂಗಲ ರವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೂರು:- (2) 11ಕೆವಿ ಜೋತು ಬಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕ್ರಮ:- ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗುವ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಕಂಬಗಳ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಕೂಡಲೇ ಜೋತು ಬಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಎಳೆದು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

5) ಚೌಡಯ್ಯ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:- 9845751064

ದೂರು:- ಒಂಭತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಚೇತನಗೊಳಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕ್ರಮ:- ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆವಿಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯವು ತಟಸ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೂಡಲೇ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

6) ನರಸಿಂಹ ಬಸವನಗುಡಿ ಕೊಪ್ಪಲು ನಂ:- 9980761034

ದೂರು:-(1) ವಿಫಲವಾದ ಪರಿವರ್ತಕ(100ಕೆವಿಎ)ವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಇರುವ ಕುರಿತು

ಕ್ರಮ:- ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ 100ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಕೊರತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ತತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಹೊಸದಾದ ರಿಪೇರಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಡತಗಳನ್ನು ವಿಲೆವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೂರು:- (2) ಜೋತು ಬಿದ್ದ ಹೆಚ್.ಟಿ /ಎಲ್.ಟಿ ವಿಶ್ವತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕ್ರಮ:- ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

**7) ಮಂಜಪ್ಪ, ಕಲ್ಲುದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:-7022135338**

ದೂರು:- ಗಣಕೀಕೃತ ವಿಫಲ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರದೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕ್ರಮ:- ಗಣಕೀಕೃತ ವಿಫಲ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸೇರದೆ ಇರುವುದು ನೇರವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

**8) ರಾಜಶೇಖರ, ಬೆಟ್ಟದಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:- 9901242800**

ದೂರು:-(1) ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕ್ರಮ:-ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ(2014) ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸದಾದ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೂರು:- (2) ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬಾಗಿರುವ ಕಂಬವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕ್ರಮ:- ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

**9) ಹೆಚ್.ಎನ್.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಹರಳಕೆರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:-9880483799**

ದೂರು:- ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋರಿದೆ.

ಕ್ರಮ:- ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಆಗಿದ್ದು, ಶ್ರೀ.ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಲು ಸೂಚನಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸ.ಕಾ.ಇಂ(ವಿ) , ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ನಾಗಮಂಗಲರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

**10) ಪ್ರಮೋದ್.ಎ.ಸಿ, ನಾಗಮಂಗಲ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:-9902646470**

ದೂರು:- ವಿಫಲವಾದ ಪರಿವರ್ತಕ(100ಕೆವಿಎ)ವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಇರುವ ಕುರಿತು

ಕ್ರಮ:- ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ 100ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಕೊರತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ತತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಹೊಸದಾದ ರಿಪೇರಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಡತಗಳನ್ನು ವಿಲೆವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

**11) ಎನ್.ನರಸಿಂಹರಾಜು, ಹಾಲ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:-8 62292351**

ದೂರು:- ಈಗಿರುವ 100ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕವು ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಭಾರವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು 25 ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕ್ರಮ:- ಈ ಮೇಲಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

**12) ರಾಮಕೃಷ್ಣಗೌಡ, ಅಂಚೆಚಿಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:-**

ದೂರು:- ವಿಫಲವಾದ ಪರಿವರ್ತಕ(100ಕೆವಿಎ)ವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಇರುವ ಕುರಿತು.

ಕ್ರಮ:- ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ 100ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಕೊರತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ತತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಹೊಸದಾದ ರಿಪೇರಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಡತಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

**13) ರಾಮಯ್ಯ, ಕಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:-8162628072**

ದೂರು:- ವಿಫಲವಾದ ಪರಿವರ್ತಕ(25ಕೆವಿಎ)ವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಇರುವ ಕುರಿತು

ಕ್ರಮ:- ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ 25ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಕೊರತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ತತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಹೊಸದಾದ ರಿಪೇರಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಡತಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

**14) ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಭೈರನಹಳ್ಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:-9483564699**

ದೂರು:-(1) ವಿಫಲವಾದ ಪರಿವರ್ತಕ(100ಕೆವಿಎ)ವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಇರುವ ಕುರಿತು

ಕ್ರಮ:- ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ 100ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಕೊರತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ತತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಹೊಸದಾದ ರಿಪೇರಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಡತಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೂರು:-(2) ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಫೀಡರ್‌ನ ಅಂಚೆಚಿಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ ವಿಭಾಗಮಾಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕ್ರಮ:- ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ನಾಗಮಂಗಲ ರವರಿಗೆ ಕೂಡಲೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಬರಹದೊಂದಿಗೆ ಅನುಸರಣ ವರದಿಯನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

**15) ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿ.ಎನ್, ಬೇಗಮಂಗಲ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:-9972023319**

ದೂರು:- ವಿಫಲವಾದ ಪರಿವರ್ತಕ(100ಕೆವಿಎ)ವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಇರುವ ಕುರಿತು

ಕ್ರಮ:- ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ 100ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಕೊರತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ತತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಹೊಸದಾದ ರಿಪೇರಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಡತಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರಿದು, ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರದಂದು ಜಂಗಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್‌ಗಾಗಿಯೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

**16) ತುಪ್ಪದದೊಡ್ಡಯ್ಯ, ಸಂಪನಹಳ್ಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:-9901613471**

ದೂರು:- ವಿಫಲವಾದ ಪರಿವರ್ತಕ(100ಕೆವಿಎ)ವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಇರುವ ಕುರಿತು

ಕ್ರಮ:- ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ 100ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಕೊರತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ತತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಹೊಸದಾದ ರಿಪೇರಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಡತಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

**17) ವೆಂಕಟೇಶ್, ನಲಗುಂದಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:-8184063416**

ದೂರು:- ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ದೂರು 25ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು ಇದುವರೆವಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ.

ಕ್ರಮ:- ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಪಡೆದು ಅಗತ್ಯಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

**18) ನಾಗರಾಜು, ದೊಡ್ಡಮುಡಿಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:-871283766**

ದೂರು:- ಮುರಿದಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಇರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ.

ಕ್ರಮ:- ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಿ ಮುರಿದಿರುವ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

**19) ತಮ್ಮಣ್ಣಗೌಡ, ನಾಗಮಂಗಲ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:-**

ದೂರು:-(1) ಅಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕದ ಕುರಿತು.

ಕ್ರಮ:- ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕದ ಕೊಟ್ಟಡಿಯನ್ನು ಉಪವಿಭಾಗ ನಾಗಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಡತಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೂರು:-(2) ಗಣಕೀಕೃತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕೋರಿಕೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ.

ಕ್ರಮ:- ಡಿ.ಟಿ.ಎಲ್.ಎಮ್.ಎಸ್/ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್ ವಿಕೆನ್ಸಿಯವರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ/ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

**20) ಸುರೇಶ್, ಮಹಾದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚೀಣ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:-9741605176**

ದೂರು:- ವಿಫಲವಾದ ಪರಿವರ್ತಕ(25ಕೆವಿಎ)ವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಇರುವ ಕುರಿತು

ಕ್ರಮ:- ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ 25ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಕೊರತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ತತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಹೊಸದಾದ ರಿಪೇರಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಡತಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ

ಕ್ರಮ:- ನಿಗಮದ ನಿಯಮದ ಅನುಸಾರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ದೂರುಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಬೆಳ್ಳೂರು ಉಪವಿಭಾಗವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಹಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರುಗಳಿಗೆ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:00 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ-05

ಒಟ್ಟು ದೂರು/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು- 05

ಮೆಮೊ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಇಂ(ತಾ)/ನಾ/18-19/ 692-700/07/07/18

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),  
ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ,  
ನಾಗಮಂಗಲ.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇವರ ದಯಾಪರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಸೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಲಯ ಮೈಸೂರು.
2. ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ), ಸೆಸ್ಸೆ, ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮೈಸೂರು.
3. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಸೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಮಂಡ್ಯ.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ ನಾಗಮಂಗಲ.
2. ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, (ಆಂಪ) ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಪಾಂಚವಪುರ.
3. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ ಬೆಳ್ಳೂರು.
4. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ ಬೆಳ್ಳೂರು/ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ/ಕದಬಹಳ್ಳಿ.
5. ಕಿಆಸ/ಮು.ಕ