

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತದೆ)



ದೂರವಾಣಿ : 08221-224020

E-mail: aeedevanur@gmail.com



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ)

ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಉಪ-ವಿಭಾಗ-2,

ಬಾವಿಸನಿನಿ, ಆರ್.ಪಿ.ರಸ್ತೆ, ನಂಜನಗೂಡು

ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಕಾನಿಇಂ(ಬಿ)/ಸ.ಇಂ(ತಾಂ)/ನಂ.ಗೂಡು/2017-18: 949-49 ದಿನಾಂಕ: 24.8.17

ದಿನಾಂಕ 22.07.2017 ರಂದು ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ದೂರುಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅನುಸರಣೆ.

1. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಜು ದಾಸನೂರು ಗ್ರಾಮ, ಪೊ.ಸಂ: 9901228189. ರವರು ಮಾತನಾಡಿ.

* ಚಿಕ್ಕಹೊಮ್ಮದ ಮೋಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ಹಾದುಹೋಗಿದೆ ಇದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿದರು.

ಅನುಸರಣೆ 1: ಚಿಕ್ಕಹೊಮ್ಮದ ಮೋಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್‌ನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

2. ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಕಣ್ಣನೂರು ಗ್ರಾಮ, ಪೊ.ಸಂ: 9164187933 ರವರು ಮಾತನಾಡಿ,

* ಕಣ್ಣನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪುಸೋಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಲೈನ್ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದ್ದು, ಕಂಬ ಬಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿದರು.

ಅನುಸರಣೆ 2: ಕಣ್ಣನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪುಸೋಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಲೈನ್ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದ್ದು, ಕಂಬ ಬಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

3. ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್, ನೇರಳೆ ಗ್ರಾಮ, ಪೊ.ಸಂ 990122673 ರವರು ಮಾತನಾಡಿ,

* ಲೈನ್ ಕಂಬಗಳ ಹೋಗಿರುವ ಡಿಶ್ ಕೇಬಲ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿದರು

ಅನುಸರಣೆ 3: ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವ ಡಿಶ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೇಬಲ್ ಅಪರೇಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಚ್ಚಿರುತ್ತಾರೆ.

4. ಶ್ರೀಯುತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ನೇರಳೆ, ಪೊ.ಸಂ 9972726498 ಗ್ರಾಮ. ರವರು ಮಾತನಾಡಿ,

* ನೇರಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 02 ಕಂಬಗಳು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು.

ಅನುಸರಣೆ 4: ನೇರಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

5. ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ.ರಾಮಯ್ಯ ಹುರ ಗ್ರಾಮ., ಪೊ.ಸಂ 9632412336 ರವರು ಮಾತನಾಡಿ,

* ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ಕಂಬವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು.

ಅನುಸರಣೆ 5: ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ಕಂಬವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

6. ಶ್ರೀಯುತ ಬಸವರಾಜು ಹಲ್ಲೆ, ಗ್ರಾಮ ಪೊ.ಸಂ 9636828514 ರವರು ಮಾತನಾಡಿ,

- * ಹಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಐ.ಪಿ.ಪರಿವರ್ತಕರ DOLO ಹೋಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿದರು.
- * ಗಣೇಶಪ್ಪ ಮತ್ತು ದೇವರಾಜಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ SAG ಇದೆ ಮತ್ತು ಮರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಪಂಜುಂಡಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಬ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿದರು.

ಅನುಸರಣೆ 6: ಹಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಐ.ಪಿ.ಪರಿವರ್ತಕರ DOLO ನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು.

- * ಗಣೇಶಪ್ಪ ಮತ್ತು ದೇವರಾಜಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ SAG ಇರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಮರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಪಂಜುಂಡಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಬ ಹಾಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

7. ಶ್ರೀಯುತ ಬಸವಣ್ಣ ಗಟ್ಟವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ. ಪೊ.ಸಂ-9481529743 ರವರು ಮಾತನಾಡಿ.

- * ಗಟ್ಟವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು 24 ಗಂಟೆ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಎದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ವಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು.

ಅನುಸರಣೆ 7: ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯವು ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದರಿಂದ, ಪಂಚಾಯತಿಯವರೇ ಬೀದಿ ದೀಪದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ 2 & 4 ವೈರ್ ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗವನ್ನು 3 & 5 ವೈರ್ ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬದಲಿಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಪಂಚಾಯತಿ ವತಿಯಿಂದಲೇ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ 3 ವೈರ್ ಮಾರ್ಗವಿರುವ ಕಡೆಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಂಚಾಯತಿ ವತಿಯಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯಾಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

8. ಶ್ರೀಯುತ ಬಸವಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಕೆರೆಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ. ಪೊ.ಸಂ-9535213170 ರವರು ಮಾತನಾಡಿ.

- * ಅಸ್ತತ್ಸೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಲೈನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅನುಸರಣೆ 8: ಅಸ್ತತ್ಸೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಎದ್ಯುತ್ ಬದಗಿಸಲು ಈ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಈಗಿನ ಎನ್.ಜಿ.ವೈ ಮಾರ್ಗದಿಂದ 3 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ನಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಎದ್ಯುತ್ ಬದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಈ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಎದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

9. ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ. ಪೊ.ಸಂ-9945158132 ರವರು ಮಾತನಾಡಿ.

- * ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎದ್ಯುತ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೋರಿದರು.

ಅನುಸರಣೆ 9: ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಎದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

10. ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಹಾಡ್ಯ ಗ್ರಾಮ. ಪೊ.ಸಂ-9591580231 ರವರು ಮಾತನಾಡಿ.

- * ಬೆಂಡಗಳ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಕಬ್ಬಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ Sag ಇದೆ ಹಾಗೂ ಹಾಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಕಂಬ ಮತ್ತು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಂಬವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕೋರಿದರು.

ಅನುಸರಣೆ 10: ಬೆಂಡಗಳ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಕಬ್ಬಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ Sag ಇರುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಹಾಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಕಂಬ ಮತ್ತು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಂಬವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

9839403623

11. ಶ್ರೀಯುತ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಅಂಬಳೆ ಗ್ರಾಮ, ಪೊ.ಸಂ- ರವರು ಮಾತನಾಡಿ.

* ಸೂರಳಿ ಅಂಬಳೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಕೆರೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಬವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿದರು.

* ಹುಸ್ಕೂರು ನಿಂದ ಹುರಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜೀದಿಯ ಮುಂದೆ Sag ಇದೆ ಅನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿದರು.

ಅನುಸರಣೆ 11: * ಸೂರಳಿ ಅಂಬಳೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಕೆರೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಬವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು.

* ಹುಸ್ಕೂರು ನಿಂದ ಹುರಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜೀದಿಯ ಮುಂದೆ Sag ಇರುವುದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು.

12. ಶ್ರೀಯುತ ಇರ್ಫಾನ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ, ಪೊ.ಸಂ- 9880342302 ರವರು ಮಾತನಾಡಿ.

* ಗಾಂಧಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು.
ಅನುಸರಣೆ 12: ಗಾಂಧಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ).
ಸೆಸ್ಸೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ-2.
ನಂಜನಗೂಡು.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಸೆಸ್ಸೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ-2, ನಂಜನಗೂಡು.
2. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಸೆಸ್ಸೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ ನಂಜನಗೂಡುರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
3. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ/ಹುರ/ಚಂದ್ರವಾಡಿ/ತಗಡೂರು/ಬದನವಾಳು ಶಾಖೆರವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು.
4. ಮು.ಕ/ಸ.ಇಂ(ಶಾ)

