

16 JUL 2019

ದಿನಾಂಕ 06-06-2019 ರ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಸೋಮರಾಜು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕೆ, ಪಾಂಡವಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು / ನೌಕರರು

ಶ್ರೀಮತಿ/ಶ್ರೀಯುತ :

1. ಸೋಮರಾಜು : ಕಾನಿಇಂ(ವಿ), ಪಾಂಡವಪುರ ವಿಭಾಗ.
2. ಎಂ.ಪ್ರಕಾಶ್ : ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ. ಪಾಂಡವಪುರ ವಿಭಾಗ.
3. ವಿ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ : ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ), ಪಾಂಡವಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ.
4. ರೂಪಿಣಿ.ಎಂ.ಎನ್ : ಸಇಂ(ತಾಂ), ಪಾಂಡವಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ.
5. ಹೆಚ್.ಇ. ಮಹದೇವ : ಸಇಂ(ವಿ), ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ, ಪಾಂಡವಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ.
6. ಪಾಂಡುರಂಗ.ಹೆಚ್.ಸಿ : ಸಇಂ(ವಿ), ಟಿ.ಎಸ್. ಭತ್ತ ಶಾಖೆ.
7. ಸತೀಶ್ : ಸಇಂ(ವಿ), ಮೇಲುಕೋಟೆ ಶಾಖೆ.
8. ಜಿ.ಸುಷ್ಮ : ಕಿಇಂ(ವಿ), ಚಿನ್ನಕುರಳಿ ಶಾಖೆ.
10. ಎ.ಬಿ.ಕಿರಣ್ಕುಮಾರ್ : ಕಿಇಂ(ವಿ), ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ.
11. ಬಿ. ನಂದೀಶ್ : ಕಿಇಂ(ವಿ), ಬನ್ನಂಗಾಡಿ ಶಾಖೆ.
12. ಎಂ.ಬಿ ಚೆಲುವರಾಜು : ಕಿಇಂ(ವಿ), ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ.
13. ಸೈಯ್ಯದ್‌ನಿಸಾರ್‌ಅಹಮ್ಮದ್ : ಪ್ರ.ಹಿ.ಸ, ಪಾಂಡವಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಪಾಂಡವಪುರ ರವರ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ದೂರುಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಓದಲಾಯಿತು. ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ/ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

SEE (Elec)	
Works Circle	
CESC. Mandya	
DCA	
EE/EO	
CAOE	
AO	
QA	
UI/AI	
SEE (Elec)	

1. ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ, ಹರಳಹಳ್ಳಿ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. 9844960067

ದೂರು: ನನ್ನ 2 ಐ.ಪಿ.ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಹಣಪಾವತಿಸಿದ್ದು UNIP ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಟಿ.ಸಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಾನಿ.ಇಂ(ವಿ),ರವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.


ಕ್ರಮ: ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾನಿ.ಇಂ(ವಿ),ರವರು ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಸಹ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

2. ಶ್ರೀ ಮರೀಗೌಡ, ಹರಳಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. 9036186362.

ದೂರು: ಎರಡೂ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಟಿ.ಸಿ. ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಯೋಜನೆ ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಟಿ.ಸಿ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದೆ? ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿರಬಹುದೆಂದು ಕೋರಿದರು.

ಕ್ರಮ: ಎರಡೂ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಟಿ.ಸಿ. ಅಳವಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು UNIP ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರೆ, ಟಿ.ಸಿ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Amrta
18/7
file



42

3. ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ, ಹರಳಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. 999999.

ದೂರು: ಎರಡೂ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಟಿ.ಸಿ. ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಯೋಜನೆ ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಟಿ.ಸಿ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕೇ? ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿರೆಂದು ಕೋರಿದರು.

ಕ್ರಮ: ಎರಡೂ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಟಿ.ಸಿ. ಅಳವಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು UNIP ಸ್ಕೀಂನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರೆ, ಟಿ.ಸಿ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

4. ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟರಾಜು, ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. 7996791779.

ದೂರು: ಎರಡೂ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಟಿ.ಸಿ. ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಯೋಜನೆ ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಟಿ.ಸಿ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕೇ? ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿರೆಂದು ಕೋರಿದರು.

ಕ್ರಮ: ಎರಡೂ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಟಿ.ಸಿ. ಅಳವಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು UNIP ಸ್ಕೀಂನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರೆ, ಟಿ.ಸಿ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

5. ಶ್ರೀ ಚಲುವೇಗೌಡ, ಮಾಡ್ಕಲ್ಕಿ, ಗ್ರಾಮ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. 9164482363.

ದೂರು: ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲವಾಗಿರುವ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬದಲಿಸಿಲ್ಲ, ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಇರುವ 25ಕೆ.ವಿ.ಎ. ಐ.ಪಿ.ಸೆಟ್ ಟಿ.ಸಿಯನ್ನು 63ಕೆ.ವಿ.ಎ.ಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು.

ಕ್ರಮ: ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ),ರವರು ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ),ರವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಸದರಿ ಕೆಲಸವು ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ, ವಿದ್ಯುತ್ ಗತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮಾಣಕನಹಳ್ಳಿ ರವರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆವಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಉಗ್ರಾಣದಿಂದ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಬದಲಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರೈಸಲೂ ಸೂಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು 25 ಕೆ.ವಿ.ಎ.ಯಿಂದ 63 ಕೆ.ವಿ.ಎ.ಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಅನಧಿಕೃತ ಐ.ಪಿ.ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಹಣಪಾವತಿಸಿ, ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ತನ್ನೆಂದು ದೂರುದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

6. ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೆನ್ನಾಳು, ಗ್ರಾಮ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. 9986995055.

ದೂರು: ಪಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ. ಮೇಲ್ಮೆತುವೆ ಬಳಿ ಇರುವ ನನ್ನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ 7.5 ಮೀ/8.ಮೀ.ಎತ್ತರದ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಎಳೆದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಲೈನು ಕಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡಿದರೆ ತಾಕುವುದರಿಂದ, ಬಹಳ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ, ಇಲ್ಲವೇ 9ಮೀ. ಎತ್ತರದ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರೆಂದು ಕೋರಿದರು.

ಕ್ರಮ: ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ),ರವರು ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.

7.ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಂ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. 9999.

ದೂರು: ನನ್ನ ಮನೆಗೆ DDUGJY ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು.

ಕ್ರಮ: ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ),ರವರು ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ),ರವರಿಗೆ ಹಾಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಏಜೆನ್ಸಿರವರಿಂದ, ಸದರಿಯವರ ಮನೆಗೆ ಕೂಡಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

8.ಶ್ರೀ ಕುವಾರ್, ಚಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.9731829105.

ದೂರು: ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿನ ಐ.ಪಿ.ಸೆಟ್ ಲೈನ್ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ತುಂಡಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ತಂತಿ ಬದಲಿಸಿ ಕೊಡಿರೆಂದು ಕೋರಿದರು.

ಕ್ರಮ: ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ),ರವರು ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪಡೆದು, ಕೆಲಸ ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

9.ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣ,ಬಳೆಹತ್ತಿ ಗುಪ್ಪೆ, ಗ್ರಾಮ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. 9164306945.

ದೂರು: ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ NJY & IP ಲೈನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇವೆ, TC ಯನ್ನು ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬದಲಿಸಿಕೊಡಿರೆಂದು ಕೋರಿದರು.

ಕ್ರಮ: ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ),ರವರು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ, ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ), ಮತ್ತು ಸ.ಇಂ.(ವಿ), ರವರು ಕಳೆದ ವಾರ NJY & IP ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದನ್ನು, ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ, TC ಯನ್ನು ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕಲು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

10.ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮೇಗೌಡ, ಚಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. 9964877437.

ದೂರು: ನಮ್ಮ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ವೈರು ಕಬ್ಬಿಗೆ ಸೋಕುತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಬಕ್ಕೂ ಅಂತರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬ ಹಾಕಿ ಕೊಡಿರೆಂದು ಕೋರಿದರು.

ಕ್ರಮ: ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ),ರವರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪಡೆದು, ಒಂದು ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬ ಹಾಕುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

11.ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮೇಗೌಡ, ಕನಗನ ಮರಡಿ ಗ್ರಾಮ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. 9731255395.

ದೂರು: ನಮ್ಮ IP ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕವು ಅಧಿಕ ಭಾರದಿಂದಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಒಂದು TC ಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಿದರು.

ಕ್ರಮ: ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ),ರವರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.

12.ಶ್ರೀ ಮತಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ, ಪಟ್ಟಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. 8197069393.

ದೂರು: ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಪೈರುಗಳು ಜೋತಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. 2 ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಲು ಕೋರಿದರು.

ಕ್ರಮ: ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ),ರವರು ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ, ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಮುಂದುವರೆದು, ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ),ರವರು ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖಾವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಹಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಬನ್ನಂಗಾಡಿ ಶಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಂಗಾಡಿ ಶಾಖೆಯವರು ಆ ಊರಿನ ಗೃಹ ಮತ್ತು IP ಸೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಗುಣ ಮಟ್ಟದ, ಅಡಚಣೆ ರಹಿತ/ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸುರೆಂದು ಆದೇಶಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಮತ್ತು ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್, ESCROW ಬಾಕಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸೂಚಿಸಿದರು.

:: ಸಭೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01-30 ಗಂಟೆಗೆ ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ::

ಮೆಮೋ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಇಂ(ತಾಂ)/ಪಾ.ಪುರ/903-16

ದಿನಾಂಕ: 8-7-19

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ:

1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಸೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಲಯ, ಮೈಸೂರು.
2. ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ), ಸೆಸ್ಸೆ, ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು.
3. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಸೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ, ಮಂಡ್ಯ.
4. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಸೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಪಾಂಡವಪುರ.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ:

1. ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಸೆಸ್ಸೆ, ಪಾಂಡವಪುರ.
2. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಸೆ, ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ, ಪಾಂಡವಪುರ.
3. ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಆಂ.ಪ., ಸೆಸ್ಸೆ, ಪಾಂಡವಪುರ.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ:

1. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಸೆಸ್ಸೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಪಟ್ಟಣ (ಪಾಂಡವಪುರ) / ಟಿ.ಎಸ್. ಛತ್ರ / ಚಿನಕುರಳಿ / ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ / ಬನ್ನಂಗಾಡಿ / ಮೇಲುಕೋಟೆ / ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳ್ಳಿ.

2.ಸಇಂ(ತಾಂ) / ಮುಕ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
ಸೆಸ್ಸೆ, ಪಾಂಡವಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ.