

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,ಮೈಸೂರು.

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ನೋಂದಾಯಿತ ವಿಳಾಸ:ನಂ,29,ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ , ಹಿನಕಲ್ ಮೈಸೂರು-570017

ದೂರವಾಣಿ/ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ :08223-274228

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :9448994818

ಇ ಮೇಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :cescppt@rediffmail..com



-ಕಛೇರಿಯ ವಿಳಾಸ:

ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ).

ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ, ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ-571107

ಕ್ರ.ಮಾಂಕ:ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ಎ)/ಸಲೆಅ/ಸೆಸ್/ಪಿ.ಪಟ್ಟಣ/2017-18

ದಿನಾಂಕ:

ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ 10.10.2017 ರಂದು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದವರು:-

- | | |
|---------------------|--|
| 1. ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹೇಗೌಡ | :ಪ್ರಧಾನ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೈಸೂರು |
| 2. ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ | :ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಸೆಸ್ ಹುಣಸುರು ವಿಭಾಗ |
| 3. ಶ್ರೀ ವಾಜಿದ್‌ಖಾನ್ | :ಸಕಾಇಂ(ವಿ),ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಸೆಸ್ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಉಪವಿಭಾಗ |
| 4. ಶ್ರೀ ನಾಮಪ್ರಸಾದ್ | :ಸ'ಇಂ(ವಿ),ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಸೆಸ್ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣಉಪವಿಭಾಗ |
| 5. ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ | :ಕಿ.ಇಂ(ವಿ),ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಸೆಸ್ ಕಂಪಲಾಪುರ ಶಾಖೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಉಪವಿಭಾಗ |
| 6. ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಯ್ಯ | :ಕಿ.ಇಂ(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಸೆಸ್ ಚಿಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಉಪವಿಭಾಗ |
| 7. ಶ್ರೀ ಫಯಾಜ್‌ಅಹಮದ್ | :ಹಿ.ಸ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಸೆಸ್ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಉಪವಿಭಾಗ |

ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹೇಗೌಡ ಪ್ರಧಾನ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಸೆಸ್ ಮೈಸೂರುರವರು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 10.10.2017 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ಓದಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ ಸಲಹೆಗಳು/ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಕ್ರಮ ಸಂ	ಗ್ರಾಹಕರು	ದೂರು	ಸಲಹೆ
1	ಯಾದವ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಎಮ್.ಕೆ ಬೋರೆಗೌಡ ಮುತ್ತೂರು	ಟಿ.ಸಿ ಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಚಿಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ದೈವರಾಜ್ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಸುಳಗೋಡು	ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಕಂಬವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಶಿಥಿಲವಾದ ಕಂಬವನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಚಿಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

3	ಮಲ್ಲಿಕ್ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬೇಗೌಡ ಸೀಗೇಕೋರೆ ಕಾವಲ್	ಎಲ್.ಟಿ ಕಿಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲ್.ಟಿ ಕಿಟ್ ಮೇಲ್ಬಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಎಲ್.ಟಿ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ವೈರಿಂಗ್(wiring) ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಚಂದ್ರು ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ	ಲಾಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇನ್ ಮತ್ತು 2 ಕಂಬಗಳು ಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಚಿಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ಪ್ರಸನ್ನ ಬಿನ್ ಡೊಲ್ಲಯ್ಯ	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಿಲ್	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
6	ಗಿರೀಶ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಂಪಲಾಪುರ	ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗೂ ಕಂಬ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ	ಹಾಪ್ಪದ ತಂತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ವಲಯ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಟೆಂಡರ್ಗೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕವೀರೇಗೌಡ ಹರವೆ ಮಲ್ಲರಾಜ ಪಟ್ಟಣ	ಹೊಸ ಪರಿವರ್ತಕ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ನಗರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
8	ಹರೀಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗಣ್ಣಚಾರ್ ಕಂಪಲಾಪುರ	ಪರಿವರ್ತಕ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕಂಪಲಾಪುರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
9	ಶೇಕರ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಬೇಗೂರು	ಯು.ಎನ್.ಐ.ಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಿ ಟಿ.ಸಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಯು.ಎನ್.ಐ.ಪಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. (ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ)
10	ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಟಿ.ಸಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ವಾಹನ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ನಗರಕ್ಕೆ ದುರುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು 27*7 ಸರ್ವಿಸ್ ವಾಹನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ
ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಇಂತಿಹಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,



ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪವಿಭಾಗ

ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ

ಪ್ರತಿಗಳು,

1. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ಕಾರ್ಯಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗಕಛೇರಿ, ಹುಣಸೂರು. ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಪ್ಪ ಶಾಖೆ/ಚಿಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ/ನಗರ ಶಾಖೆ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
3. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ