

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

(CIN):U40109KA2004SGC035177

ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ

29, 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯ ನಗರ, 2 ನೇ ಹಂತ,
ಮೈಸೂರು-570 017.

Phone No: 0821-2417104/110, Web: cescmysore.org



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪವಿಭಾಗ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ರಾಮನಾಥಪುರ- 573133.

Phone: 08175-225040 E-Mail- aeecescrnpura@gmail.com

ಕ್ರ.ಸಂ/ಸೆಸ್ಸೆ/ಸಕಾನಿಇ(ವಿ)/ಸಇಂ(ವಿ)/ಹಿ/ರಾನಾಪುರ/2018-19/ 8983 /90

ದಿನಾಂಕ:- 05/01/19

ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ

ದಿನಾಂಕ:-31.12.2018 ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 03:00 ಘಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್.ಕೆ.ಬಿ, ಪ್ರಭಾರಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ರಾಮನಾಥಪುರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:-

- 1) ಶ್ರೀ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ರಾಮನಾಥಪುರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ.
- 2) ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಶ್, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕೊಣನೂರು ಶಾಖೆ.
- 3) ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ರಾಮನಾಥಪುರ ಶಾಖೆ.
- 4) ಶ್ರೀ ರಂಗೇಗೌಡ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ.
- 5) ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗ ಶಾಖೆ.
- 6) ಶ್ರೀ ಅಂಜನೇಯ ಐ, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು (ಪ್ರಭಾರಿ), ರಾಮನಾಥಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ.

ಪ್ರಭಾರಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಾಣಿಸಿದಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು	ಶಾಖೆ	ದೂರುಗಳ ವಿವರ	ಷರಾ
1	ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಗೌಡ, ಹನ್ಯಾಳು ಗ್ರಾಮ. ಫೋನ್-9980975537	ರಾಮನಾಥಪುರ	ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗದ ತಂತಿಗಳು ಜೋತು ಬಿದ್ದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗದ ವಾಹಕ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರಾಮನಾಥಪುರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
2	ತಟ್ಟವಾಳು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಫೋನ್-9844359417	ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ	ತಟ್ಟವಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 12 ರಿಂದ 14 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ DDUGJY ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
3	ಶ್ರೀ ಮಂಜೇಗೌಡ, ಸಿದ್ದಾಪುರ.	ಕೊಣನೂರು	ಶೀಘ್ರವಾಗಿ UNIP ಕಾಮಾಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಾಮಾಗಾರಿಯನ್ನು ಜನವರಿ-15 ರ ಒಳಗಡೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ UNIP ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೇ// ಮಧು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಇನ್ನಿತರ ಇಲಾಖಾ ಸಂಬಂಧ ವಿಷಯಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು ದೂರುಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಂಜೆ 5:00 ಘಂಟೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪವಿಭಾಗ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ರಾಮನಾಥಪುರ

(ಮ.ತಿ.ನೋ)

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:-

1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಲಯ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಮೈಸೂರು ರವರ ದಯಾಪರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
2. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಹಾಸನ ರವರ ದಯಾಪರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
3. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರವರ ದಯಾಪರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
4. ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ರಾಮನಾಥಪುರ ರವರಿಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತಾ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ನಡವಳಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
5. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ, ರಾಮನಾಥಪುರ/ಕೊಣನೂರು/ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ/ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗೆ ರವರಿಗೆ.