

ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿಸಿದಂತೆ
 ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ/ನೌಕರರು

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) ಶ್ರೀ ಮಹೇಂದ್ರ, ಚಿಕ್ಕಪಾಳ್ಯ | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಶಾಂತವನಪುರ |
| 2) ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜು, ಶಾಂತಿಕೊಪ್ಪಲು | ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ |
| 3) ಶ್ರೀ ಚಾಮೇಗೌಡ, ನೇರಳಕೆರೆ | ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ |
| 4) ಶ್ರೀ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ | ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಶಾಂ), ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ |
| 5) ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ | ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಬೆಳಗೊಳ ಶಾಖೆ |
| 6) ಶ್ರೀ ಸವೀನೊಕುಮಾರ್ | ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಆರಳೆರೆ ಶಾಖೆ |
| 7) ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ ಮೋಹನ್ | ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ನಗುಪನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ |
| 8) ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್. ರಾಜು | ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕೊಡಿಯಾಲ ಶಾಖೆ |

ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 ರಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಭೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಾ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಕೋರಿದರು. ನಂತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಂಟಾಂಬುಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ದೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

ದೂರು	ಕ್ರಮ
1) ಶ್ರೀ ಮಹೇಂದ್ರ, ಚಿಕ್ಕಪಾಳ್ಯ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕಂಬವು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮಾನ್ಯ ಕಾ.ಇಂ(ವಿ), ಕಛೇರಿ ಶಾಂತವನಪುರ ವಿಭಾಗ ಲವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಕಂಬವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ತಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
2) ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜು, ಶಾಂತಿಕೊಪ್ಪಲು, ಶಾಂತಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚೋತು ಬಿದ್ದಿರುವ ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.	ಮಾನ್ಯ ಕಾ.ಇಂ(ವಿ), ಕಛೇರಿ ಶಾಂತವನಪುರ ವಿಭಾಗ ಲವರು ಬಿದ್ದಿರುವ ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗದ ವೈರನ್ನು ಸರಿ ಪಡಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡಲು ತಿಳಿಸಿದರು.
3) ಶ್ರೀ ಚಾಮೇಗೌಡ, ನೇರಳಕೆರೆ. ನೇರಳಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿರುವ ಕಂಬವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿದರು.	ಮಾನ್ಯ ಕಾ.ಇಂ(ವಿ), ಕಛೇರಿ ಶಾಂತವನಪುರ ವಿಭಾಗ ಲವರು ಬಾಗಿರುವ ಕಂಬವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ತಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

1000

1667

22/12/21

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

...

...

...