

**ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಸಕಲೇಶಪುರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ**

ದಿನಾಂಕ/28.11.2018

ಸಂ/ಸ.ಶಾ.ಇ./ಸ.ಇಂ/ಸೆಸ್/ಸ.ಪುರ/ 2018-19 **1933**


ದಿನಾಂಕ 28.11.2018 ರಂದು ಸೆಸ್ ಸಕಲೇಶಪುರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಜಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವ್ಯಕ್ತ. ³⁹ ಹೊಸ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬನಸಂಪರ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಬನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ:- ಜಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಸಕಲೇಶಪುರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಸಕಲೇಶಪುರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಮೊಬೈಲ್ ನಂ	ಸಮಸ್ಯೆಯ ವಿವರ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ	ಪರಿಣಾಮ
1	ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತ್, ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ.	9844638030	ಹೇಮಂತ್‌ರವರು ತಮನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಕೋರಿಕೆಯ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲು ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರ ಹಸುವು ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸದರಿ ಅಪಘಾತದ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುವವರೆಗೆ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಾರದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಮನವೊಲಿಸಿ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಸಕಲೇಶಪುರ ಶಾಖೆ ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.	
2	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶ್, ಹೆಚ್ಚಿನಾಳ	9448144158	ವಿದ್ಯುತ್ ಫೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು ಈ ಸಂಬಂಧ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ	IPDS ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇನ್ನು ವಾರದೊಳಗಾಗಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ 25 ಕೆ.ವಿ.ಎ. ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು 63 ಕೆ.ವಿ.ಎ. ಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.	
3	ಪ್ರಜಾಪ್, ಹಳ್ಳಿಯೂರು.	9343958607	ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪರಿವರ್ತಕವು ವಿಫಲವಾಗಿ 2 ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈವರೆವಿಗೂ ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಂಡೆಂಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಳ್ಳಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.	

93490
80

4	ಶ್ರೀ ಧರ್ಮರಾಜ್, ಹೊಂಗಡಹಳ್ಳ	9448654487	ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.	ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ಹೊಂಗಡಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾರೋಹ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
5	ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್, ಯಸಳೂರು	9449952836	ಯಸಳೂರು ಶಾಖಾ ಕಛೇರಿಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಆರ್ಡ್ ಎಕರೆ ಜಾಗ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಮತ್ತು ಉಪ-ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುದ್ದಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಗೆ ಛೇಟೆ ಮಾಡಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

 28/11/18.
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ)
 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
 ಪಾ.ಎ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಸಕಲೇಶಪುರ