

# ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

CIN-U40109KA2004SGC035177

ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಛೇರಿ,  
ನಂ: 29, ಕಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ,

ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ,  
ಮೈಸೂರು-560017

ಇಮೇಲ್: [www.cescmysore.org](http://www.cescmysore.org)



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)

ರವರ ಕಛೇರಿ

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪವಿಭಾಗ,

ಸೆಸ್ಸೆ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ-571604

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :08223283700

ಇಮೇಲ್: [aecescsaligrama@gmail.com](mailto:aecescsaligrama@gmail.com)

ದಿನಾಂಕ: 07 - 03 - 2019

ಕ್ರಮ: ಸೆಸ್ಸೆ/ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ/ಸಹಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಇಂ(ತಾ)/18-19: 1073

ದಿನಾಂಕ; 07.03.2019 ರಂದು ಶ್ರೀ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಜಾಮಿಲ್‌ಖಾನ್, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಮೈಸೂರುರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ: 10:00ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು :

1. ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಕೆ ಆರ್ ನಗರ.
2. ಶ್ರೀ. ಮದುಸೂದನ್ ಕೆ.ಎಮ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ.
3. ಶ್ರೀ ಎಂ.ಪಿ. ಧರ್ಮ, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ,
4. ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಯಾದವ್, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ,
5. ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಸುರೇಶ್, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ ಭೇರ್ಯ,
6. ಕು.ಯಶಸ್ವಿನಿ ಆರ್ ಶೇಖರ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ ಮಿರ್ಲೆ,

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಮುಂದುವರೆದಿದೆ...

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕುಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ/ಸಾರ್ವಜನಿಕರುಗಳಿಂದ ದೂರುಗಳನ್ನು/ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಅರ್ಜಿದಾರ ವಿಳಾಸ	ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾಮ	ಮನವಿಯ ವಿವರ	ಸಮುಚಾರಣಾ ಉತ್ತರ
1	ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ	9945156581	ಬೋರೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು	ಬೋರೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎ.ಪಿ. ಸೆಟ್ ಗಳಿಗಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕವು ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಸದರಿ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ವಿಭಾಗಿಯ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಭೇರ್ಯ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
2	ರವೀಂದ್ರ	9900501709	ದೊಡ್ಡವಡ್ಡರಗುಡಿ	ದೊಡ್ಡವಡ್ಡರಗುಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎ.ಪಿ. ಸೆಟ್ ಗಳಿಗಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕವು ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಸದರಿ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ವಿಭಾಗಿಯ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಭೇರ್ಯ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
3	ಪ್ರಸನ್ನ	9741934397	ದೊಡ್ಡವಡ್ಡರಗುಡಿ	ದೊಡ್ಡವಡ್ಡರಗುಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎ.ಪಿ. ಸೆಟ್ ಗಳಿಗಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕವು ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಸದರಿ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ವಿಭಾಗಿಯ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಭೇರ್ಯ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
4	ಬಾಲರಾಜು	9731029946	ಹಳೇಮಿರ್ಲೆ	ಹಳೇಮಿರ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 100 ಕೆವಿಯ ಎ.ಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪರಿವರ್ತಕವು ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದು ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಅದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಿರ್ಲೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
5	ಗೋಪಾಲ	8722552975	ಹರದನಹಳ್ಳಿ	ಹರದನಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 63 ಕೆವಿಯ ಎ.ಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪರಿವರ್ತಕವು ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದು ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಅದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆಯೂ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಈ ಸಂಬಂಧ ಪರಾಮರ್ಶಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ,  
ಸೆಸ್ಯೆ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ.

ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು:-

1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ವಲಯ, ಚಾವಿನಿನಿ. ಮೈಸೂರುರವರ ಆದ್ಯ ಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ, ವೃತ್ತ, ಸೆಸ್ಯೆ, ಮೈಸೂರುರವರ ಆದ್ಯ ಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಸೆಸ್ಯೆ, ಕೆ.ಆರ್. ನಗರರವರ ಆದ್ಯ ಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು:-

4. ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ), ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
5. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು, ಸೆಸ್ಯೆ, ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
6. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, ಮಿರ್ಲೆ, ಭೇರ್ಯ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
7. ಕಛೇರಿ ಕಡತಕ್ಕೆ.