

# ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

CIN:U40109KA2004SGC035177

ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:

#29, ವಿಜಯ ನಗರ 2ನೇ ಹಂತ

ಹಿನ್ನಕಲ್, ಮೈಸೂರು - 570017

ದೂರವಾಣಿ ಕಛೇರಿ: 0821-2343384

ವೆಬ್ ಸೈಟ್-www.cescmysore.org



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ರವರ ಕಛೇರಿ

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ,

ಸಂತೇಮರಳ್ಳಿ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08226-240490

E-mail: aeeshalli@cescmysore.org

ಕ್ರ.ಸಂ: ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸ.ಇಂ(ತಾ)/ಸಂತೇಮರಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ/19-20/ 1733

ದಿನಾಂಕ: 08-01-2020

## ಸಭಾ ನಡವಳಿ


ದಿನಾಂಕ: 07/12/2019 ರಂದು ಸಂತೇಮರಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಚಾಮರಾಜನಗರ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

### ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದವರು:-

1. ಶ್ರೀ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರತೇಜಸ್ವಿ : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ
2. ಶ್ರೀ. ಜಿ.ಎಂ.ಶಶಿಧರ್ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸಂತೇಮರಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ
3. ಶ್ರೀ. ಮುದ್ದುರಾಜ್. ಕೆ.ಎಂ : ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾ), ಸಂತೇಮರಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ
4. ಶ್ರೀ. ಜನಾರ್ಧನ ಜಿ.ಎಲ್ : ಪ್ರಭಾರ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ, ಸಂತೇಮರಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ
5. ಶ್ರೀ. ಸತೀಶ್ : ಪ್ರಭಾರ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕುದೇರು ಶಾಖೆ
6. ಶ್ರೀ ಬೈರಣ್ಣ : ಪ್ರಭಾರ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಗಣಗನೂರು ಶಾಖೆ
7. ಶ್ರೀ. ಉಮೇಶ್ : ಪ್ರಭಾರ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾಗಲವಾಡಿ ಶಾಖೆ
8. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಿ.ಎಸ್ : ಪ್ರಭಾರ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಹೊಂಗನೂರು ಶಾಖೆ

ಸಂತೇಮರಳ್ಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂದ ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ದೂರಿನ ವಿವರ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ
1.	ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಗಂಗಾಧರ್ ಬಿನ್ ಲೇ   ಮಹದೇವಪ್ಪ-ಹೆಚ್.ಮೂಕಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ	ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಬಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬದ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಹೊಂಗನೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಧ್ಯಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
2.	ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜು, ಜನ್ನೂರು ಹೊಸೂರು	ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನವಿಲೂರು ಫೀಡರ್ ಲಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
3.		ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಬಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬದ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಗಣಗನೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಧ್ಯಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.

  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  
 ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.  
 ಸಂತೇಮರಳ್ಳಿ

### ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾ.ನಗರ-ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಮೈಸೂರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
2. ಮುಖ್ಯ ಕಡತ.