

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು  
ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ  
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)  
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪವಿಭಾಗ  
ಬಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ., ಟಿ.ನರಸೀಪುರ  
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:- 08227-262040



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY  
SUPPLY CORPORATION LIMITED  
(A Government of Karnataka undertaking)  
O&M Sub-Division  
CESC, T.Narasipura  
Web: www.cescmysore.org  
email: aectnpura@cescmysore.org

Company Identity Number (CIN):- U40109KA2004SGC035177

ದಿನಾಂಕ 03-09-2022 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:00 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಬಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ., ನಂಜನಗೂಡು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ ನೌಕರರುಗಳು.

ಶ್ರೀ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್.ಎಂ	ಕಾ.ನಿ.ಇಂ (ವಿ) ಚಾವಿಸನಿನಿ, ನಂಜನಗೂಡು ವಿಭಾಗ, ನಂಜನಗೂಡು
ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್	ಪ್ರಭಾರ ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ (ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತ.ಸಿ.ವಿ	ಸ.ಇಂ (ವಿ) ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್	ಸ.ಇಂ (ವಿ) ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್	ಸ.ಇಂ (ವಿ) ಸೋಸಲೆ ಶಾಖೆ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀ ಸಲಾಉದ್ದೀನ್ ಖಾನ್	ಸ.ಇಂ (ವಿ) ಮಾದಾಪುರ ಶಾಖೆ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ	ಕಿ.ಇಂ (ವಿ) ಮೂಗೂರು ಶಾಖೆ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶ್	ಕಿ.ಇಂ (ವಿ) ತಲಕಾಡು ಶಾಖೆ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸಭೆಗೆ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರು, ರೈತ ಮುಖಂಡರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಾರರನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು.


ಕ್ರ. ಸಂ	ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಶಾಖೆ	ವಿಷಯ	ಕ್ರಮ
1	ಶ್ರೀ ರಾಜು, ಕಂಬುಬೂರು 9741937600	ಮೂಗೂರು	ಗದ್ದೆ ಒಳಗೆ ಇರುವ 63 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮೂಗೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು
2	ಶ್ರೀ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ, 87477976005	ಮೂಗೂರು	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮೂಗೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಶಾಖೆ	ವಿಷಯ	ಕ್ರಮ
3	ಶ್ರೀ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ, 87477976005	ಸೋಸಲೆ	ದಿನಾಂಕ 28.08.2022 ರಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ಟಿ.ವಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೋಸಲೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು
4	ಶ್ರೀ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ, 87477976005	ಮೂಗೂರು	ಪರಿವರ್ತಕದ ಕಂಬ ತುಂಬಾ ಬಾಗಿದೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮೂಗೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು
5	ಶ್ರೀ ರಾಜು,	-	ಭಾಗ್ಯಜ್ಯೋತಿ, ಕುಟೀರ ಜ್ಯೋತಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು	ಭಾಗ್ಯಜ್ಯೋತಿ, ಕುಟೀರ ಜ್ಯೋತಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು
6	ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್, ಕುರುಬೂರು 9900718381	ಮೂಗೂರು	100 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮೂಗೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು
7	ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್, ಕಿರಗಸೂರು, 8970927422	ಮೂಗೂರು	ಹ್ಯಾಕನೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗ sag ಇದೆ. ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಂಕರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ (6361305865)	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮೂಗೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು
8	ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್, ಕಿರಗಸೂರು, 8970927422	ಮೂಗೂರು	11 ಕೆ.ವಿ ಕಂಬದ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗ sag ಇದೆ. ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಮಾದಪ್ಪ, ಸುಜ್ಜಯೂರು ಗ್ರಾಮ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮೂಗೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು
9	ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್, ಕಿರಗಸೂರು, 8970927422	ಪಟ್ಟಣ	ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರವರ ತೋಟದ ಮನೆ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಕಾರಣ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು
10	ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್, ಕಿರಗಸೂರು, 8970927422	-	66/11 ಕೆ.ವಿ ವಿ.ವಿ.ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದೂರವಾಣಿ ಕೆರೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೂರವಾಣಿ ಕೆರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ	ಕೆ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು



ಕ್ರ. ಸಂ	ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಶಾಖೆ	ವಿಷಯ	ಕ್ರಮ
11	ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, 9632472836	ಮೂಗೂರು	ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ 4 ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮೂಗೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು
12	ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು, 9141103112	ತಲಕಾಡು	ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ 200 ರಿಂದ 300 ರೂ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮನೆಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ 200 ರಿಂದ 300 ರೂ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮನೆಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ
13	ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್, ಕುರುಬೂರು 9900718381	-	Part payment ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ	Part payment ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು
14	ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್. ಕಿರಗಸೂರು, 8970927422	ಪಟ್ಟಣ	ಒಂದೊಂದು ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೂ ಬಿಲ್ಲು ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ	ಒಂದೊಂದು ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೂ ಬಿಲ್ಲು ನೀಡುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು
15	ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣ, 7204929941	ಮೂಗೂರು	ಬಿಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು	ಬಿಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು
16	ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಶ್, 9632472737	-	ಸೌಜನ್ಯ ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸದರಿರವರಿಗೆ ನೋಟೀಸು ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು	ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು
17	ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ, 9916227501	ಮೂಗೂರು	ಮಾಪಕ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ	ಮಾಪಕ ಸುಟ್ಟಿರುವ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾಪಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಶಾಖೆ	ವಿಷಯ	ಕ್ರಮ
18	ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ, 8197113609	ಸೋಸಲೆ	ರವಿ ರವರ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಂಬನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಜರೂರಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು

  
~~ಕಾರ್ಯಕರ್ತೃ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)~~

ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ

ದಿನಾಂಕ : 05/9/22

ಈ ಕ.ಪ ಸಂಖ್ಯೆ: ತಿ.ನ.ಮರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸ.ಇ(ತಾಂ)/2020-2021/

6634-42

ಪ್ರತಿಗಳು.

- ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಚಾವಿಸನಿನಿ., ಮೈಸೂರುರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ, ಚಾವಿಸನಿನಿ., ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ, ಚಾವಿಸನಿನಿ., ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ/ ಮುಖ್ಯ ಕಡತಕ್ಕೆ.

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ: ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ನಂ.29, ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ, ಹಿಂಕಲ್, ಮೈಸೂರು-570017

Registered Office: Corporate Office, # 29, Vijayanagara 2nd Stage, Hinkal, Mysuru-570017