

ಕ್ರ. ಸಂ	ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಶಾಖೆ	ವಿಷಯ	ಕ್ರಮ
2	ಶ್ರೀ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ಹೊರಳಹಳ್ಳಿ 9481170198	ಸೋಸಲೆ	ಹೊರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಐ.ಪಿ. ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ನದಿಯ (ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ) ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ 11 ಕೆ.ವಿ ದೂಡ್ಡೆಬಾಗಿಲು ಫೀಡರ್ ಐರ್‌ಹಕ್ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ತುಂಡಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಐರ್‌ಹಕ್‌ವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ದಿನಾಂಕ 21-08-2019ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ಗಂಟೆಗೆ ಫೀಡರ್ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
3	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ.ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಕುರುಬೂರು	ಮೂಗೂರು	ಐ.ಪಿ. ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ KUIP-4890 ಗೆ ಎಲ್.ಟಿ ಮೂರ್ಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿಯತ್ತಾರೆ.	ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
4	9739081920		ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿಯತ್ತಾರೆ.	ಮೂಗೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
5	ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್, ತಲಕಾಡು		ಗದ್ದೆ ಬದಿ ಇರುವ ಕಂಬಗಳು ಭಾಗಿದ್ದು, ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿಯತ್ತಾರೆ.	ತಲಕಾಡು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
6			ಫ್ಯೂಸ್ ವೈರ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಯಿತು	ನಗರ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಫ್ಯೂಸ್ ವೈರ್‌ಗಳನ್ನು ತಲಕಾಡು ಶಾಖೆಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
7		ತಲಕಾಡು	ತಲಕಾಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಗದು ಶಾಖೆ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಕೋರಲಾಯಿತು	ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
8	9972965417		ASD ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಲಾಯಿತು	ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ASD ಪಾವತಿಸಲೇ ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
9	ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು, ಕುರುಬೂರು 9663662838 ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಕುರುಬೂರು 9964326473	ಮೂಗೂರು	ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 4 ಕಂಬಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು	ಮೂಗೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಶಾಖೆ	ವಿಷಯ	ಕ್ರಮ
10	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ.ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಕುರುಬೂರು 9739081920	ಮೂಗೂರು	ಕೇತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂಬ ಭಾಗಿಯಾದಾಗ ತಿಳಿಸಿದರು	ಮೂಗೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು
11	ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್, ಕಿರಗಸೂರು 8970927422	ನಗರ	ಹಾಲಿ ಇರುವ 25 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು 63 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿಯತ್ತಾರೆ	ನಗರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು
12	ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಣ್ಣ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ 9945962734	ನಗರ	ಪುರಸಭೆ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಜೋಡಣೆ ಬಳಿ ಇರುವ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಪುರಸಭೆವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿಯತ್ತಾರೆ	ಪುರಸಭೆ ಕಛೇರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು
13	ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್, ಕಿರಗಸೂರು 8970927422	ನಗರ	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ನಗರದ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಇರುವ ಕಂಬಗಳು ಮುರಿದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು	ಸದರಿ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
14	ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ.ಎಸ್.ಜಿ., ಶಂಭುದೇವನಪುರ	ಸೋಸಲೆ	ಟಿ.ದೊಡ್ಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಇರುವ 3 ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿಯತ್ತಾರೆ	ಸೋಸಲೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
15		ಸೋಸಲೆ	ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು stud ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿಯತ್ತಾರೆ.	ಸೋಸಲೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
16	9741308298		ದೊಡ್ಡತುಂಡಿಯಿಂದ ಶಂಭುದೇವನಪುರ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಇರುವ ಕಂಬಗಳ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿಯತ್ತಾರೆ	ಸೋಸಲೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಶಾಖೆ	ವಿಷಯ	ಕ್ರಮ
17	ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಎಂ.ಕೆ.ಜ್ಜೆ ಹುಂಡಿ 8762990760	ನೋಸಲೆ	ದೊಡ್ಡಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಐ.ಪಿ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ನದಿಯು (ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ) ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ 11 ಕೆ.ವಿ ದೊಡ್ಡಬಾಗಿಲು ಫೀಡರ್ ವಾಹಕ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ತುಂಡಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ವಾಹಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಫೀಡರ್ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
18	ಶ್ರೀ ಮಹದೇವು, ಆಲಗೂಡು 7795268808	ನಗರ	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಬವಾಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು	ನಗರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಕ್ರ.ಸಂ ಸಂಖ್ಯೆ: ತಿ.ನ.ಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸ.ಇ(ತಾಂ)/19-20

ಪ್ರತಿಗಳು.

- ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ, ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರುರವರ ಕೃಪೆ ಅಪಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವ್ಯಕ್ತ, ಮೈಸೂರುರವರ ಕೃಪೆ ಅಪಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ, ನಂಜನಗೂಡುರವರ ಕೃಪೆ ಅಪಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ/ ಮುಖ್ಯ ಕಡತಕ್ಕೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ

(Handwritten Signature)
26/8

ದಿನಾಂಕ :