

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:- 08227-262040



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY SUPPLY CORPORATION LIMITED  
(A Government of Karnataka undertaking)  
O&M Sub-Division  
CESC, T.Narasipura  
Web: www.cescmysore.org  
email: aee@npsure.org

ದಿನಾಂಕ 28-09-2020 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:00 ಗಂಟೆಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಮೈಸೂರು/ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ನಂಜನಗೂಡು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ ನೌಕರರುಗಳು.

ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್.ಟಿ	ಕಾ.ನಿ.ಇಂ (ವಿ) ಚಾವಿನಿನಿ, ನಂಜನಗೂಡು ವಿಭಾಗ, ನಂಜನಗೂಡು
ಶ್ರೀ ಆನಂದ.ಸಿ.ಎಸ್	ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ (ವಿ), ಚಾವಿನಿನಿ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್	ಸ.ಇಂ (ವಿ) ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ, ಚಾವಿನಿನಿ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ	ಸ.ಇಂ (ವಿ) ಸೋಸಲೆ ಶಾಖೆ, ಚಾವಿನಿನಿ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀ ಸಲಾಠೆನ್ ಬಾನ್	ಸ.ಇಂ (ವಿ) ಮೂದಾಪುರ ಶಾಖೆ, ಚಾವಿನಿನಿ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ	ಕೆ.ಇಂ (ವಿ) ಮೂಗೂರು ಶಾಖೆ, ಚಾವಿನಿನಿ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್	ಪ್ರಭಾರ ಕೆ.ಇಂ (ವಿ) ತಲಕಾಡು ಶಾಖೆ, ಚಾವಿನಿನಿ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಆದ ಶ್ರೀ ಆನಂದ.ಸಿ.ಎಸ್. ರವರು ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರು, ರೈತ ಮುಖಂಡರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಪರದಿಗಾರರನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಶಾಖೆ	ವಿಷಯ	ಕ್ರಮ
ಶ್ರೀ ಶಿವ್ರ, ಕುರುಬೂರು 9164892008	ಮೂಗೂರು	ಮೃತ್ಯುಂಜಯ 100 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ 25 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮೂಗೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು



ಕ್ರ. ಸಂ	ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಧ	ವಿಷಯ	ಕ್ರಮ
2	ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರರಾಜ್ ಅರಸೆ, ಕಂಠುಬೀರು 9164980864	ಮುಂಗೂರು	ಎಲ್.ಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗ ಸ್ವಾಗ್ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮುಂಗೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು <i>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳೀಯರಾಗಿದೆ.</i>
3	ಶ್ರೀ ಕೆಂಪ್, ಮುಂಗೂರು 7411600990	ಮುಂಗೂರು	100 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕದ ಬಳಿ ಜಂಗಲ್ ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಜಂಗಲ್ ಕ್ಷಯ ಪೂರ್ಣತೆ ಮುಂಗೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು
4	ಶ್ರೀ ಮುಟ್ಟನಾಯಕ, ಹೊಸಹೆಮ್ಮಿಗೆ 9036298099	ಮೂದಾಪುರ	ಹೊಸಹೆಮ್ಮಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮೂದಾಪುರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು
5	ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜು, ಕನ್ಯಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 9845443965	ಸೋಸಲೆ	ಮಳವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮೂಲೂರೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿಯತ್ತಾರೆ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವರು ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ (FNO). ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಪಡೆದು ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು
6	ಶ್ರೀ ರಶೀಕ್, ಹಲವಾರ 9886660312	ಸೋಸಲೆ	ಹಲವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಳಿಗೆ ಎರಡು ಕಂಬಗಳು ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಕಂಬ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಸೋಸಲೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು

ಈ ಕಡೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ತಿ.ನ.ಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸ.ಇ(ಆಂ)/2020-2021/ 2584-92

ಪ್ರತಿಗಳು.

- ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರು, ಚಾವಿರನಿಲಿ, ಮೈಸೂರುರವರ ಅವಗಾಹನಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ, ಚಾವಿರನಿಲಿ, ಸಂಜನಗೂಡುರವರ ಅವಗಾಹನಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ/ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ/ ಮುಖ್ಯ ಕಡತಕ್ಕೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರು, 2ನೇ ಹಂತ, ಹಿಂಗಳೆ, ಮೈಸೂರು-570017

Registered Office: Corporate Office, # 29, Vijaynagara 2nd Stage, Hunkal, Mysuru-570017

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಪಿ.ನರಸೀಪುರ  
20/09/2021

ದಿನಾಂಕ : 30-09-2021  
01/10/21

*(Signature)*