

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತಿ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪಿ)

ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ,

ಚಾಮಿಪನಿ, ಬನ್ನೂರು.

ದೂರವಾಣಿ: 08227-275506/275507

Email ID : ceschannur@gmail.com



Company Identity Number [CIN]:- U40109KA20045GCC035177

CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY SUPPLY CORPORATION LIMITED
(A Government of Karnataka Undertaking)

Office of The Asst Executive Engineer(E)

O&M Sub Division, CESC, Bannur

Ph No: 08227-275506/275507

Website: www.cescmysore.org.

Email ID: acebannur@cescmysore.org.

ದಿನಾಂಕ 21.09.2023 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02.00 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪಿ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ನಂಜನಗೂಡು ರವರ ಆದ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನೂರು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು / ಗ್ರಾಹಕರು.

- | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| ಶ್ರೀ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್. | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪಿ), ಚಾಮಿಪನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ನಂಜನಗೂಡು. | | | | |
| ಶ್ರೀ ಸುಕುಮಾರ್ ರಾಜು ಬಸವರಾಜು | ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪಿ), ಚಾಮಿಪನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬನ್ನೂರು | | | | |
| ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮತಿ.ಆರ್. | ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಶಾಂ), ಚಾಮಿಪನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬನ್ನೂರು | | | | |
| ಶ್ರೀ ಆರ್ಜುನ್.ಎಂ.ಆರ್ | ಸ.ಇಂ (ಪಿ) ಬನ್ನೂರು ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ ಮತ್ತು ಕೇತುಪುರ ಶಾಖೆ, ಚಾಮಿಪನಿ, ಬನ್ನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ | | | | |
| ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್.ಎಸ್. | ಸ.ಇಂ (ಪಿ) ಫೈವಾರ, ತುಂಬಲ ಶಾಖೆ, ಚಾಮಿಪನಿ, ಬನ್ನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ | | | | |
| ಶ್ರೀ ಭಾನುಷ್ ಪಿ | ಕಿ.ಇಂ (ಪಿ), ಮಾದಿಗಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ, ಚಾಮಿಪನಿ, ಬನ್ನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ | | | | |
| ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್.ಕೆ ಅರವಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಪ್ಪಲು : | 8453959066 | ಶ್ರೀ ರಾಜು.ಡಿ ಆಶ್ವತ್ಥ | 8722399791 | ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ಬನ್ನೂರು : | 8904023473 |
| ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್,ವಿಸ್, ತುರಗನೂರು : | 9902633193 | ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್, ಹೆಗ್ಗೂರು : | 9449976936 | ಶ್ರೀ ಜೊಮ್ಮೇಗೌಡ, ಹನುಮನಾಳು : | 9964632092 |
| ಶ್ರೀ ಶಿವನಂಜು, ಆಶ್ವತ್ಥ | 8772078348 | ಶ್ರೀ ರಾಜನಂಜು ಬನ್ನೂರು : | 9886698147 | ಶ್ರೀ ಮಂಪಡೇಪು, ಕುಳ್ಳನಕೊಪ್ಪಲು : | 8482286890 |
| ಶ್ರೀ ರಾಮಾಚಾರಿ, ಕಗ್ಗಲೇಪುರ : | 9008163077 | ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್, ಆಶ್ವತ್ಥ | 9980101067 | ಶ್ರೀ ಮುಚ್ಚೇಗೌಡ, ಬನ್ನೂರು : | 9606264298 |
| ಶ್ರೀ ನಟರಾಜು, ಬೀಡನಹಳ್ಳಿ : | 9900334140 | ಶ್ರೀ ಗೋಪಿ ಕೃಷ್ಣ, ಆಶ್ವತ್ಥ | 9945752891 | ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ಬೀಡನಹಳ್ಳಿ : | 9008965036 |

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ), ಆದ ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುನ್.ಎಂ.ಆರ್. ರವರು ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರುಗಳನ್ನು, ರೈತ ಮುಖಂಡರು, ರೈತರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ದಿನಾಂಕ : 27.06.2023 ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ), ರವರು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, 28 ದೂರುಗಳಲ್ಲಿ 14 ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು 14 ದೂರುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ರೈತಮುಖಂಡರು, ರೈತರು, ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಮನವಿಗಳಾಗಿ/ಲಿಖಿತವಾಗಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ದೂರುದಾರರ ವಿವರ	ವಿಷಯ	ಕ್ರಮ
1.	ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್.ಕೆ ಅರವಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಪ್ಪಲು 8453959066	1. ಅರವಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು. 2. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು. 3. ಸರ್ವೆ ಸಂ : 64 ರ ಅರವಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿವರ್ತಕವು ಭಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನೂತ್ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
2.	ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್.ಕೆ ಅರವಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಪ್ಪಲು 8453959066	ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ವಿಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರವರ ಮಾಪಕವನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲಯಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸ.ಕಾನಿ (ಬಿ)/ಕಂ/ಬ/2023-24/1699 ದಿನಾಂಕ : 15.09.2023 ರಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಹಿಂಬರಹವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3.	ಶ್ರೀ ರಾಮಪಾಟೂರು, ಕಗ್ಗಲೀಪುರ 9008163077	ಕುಳ್ಳನಕೋಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೋಸದಾಗಿ ಕೊರೆಸಿರುವ ಬೋರ್ಡ್‌ವೆಲ್‌ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕೋರಿದರು.	ಪಾಲಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ಟಾಂಗ್ ಟೆಸ್ಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ R=32.5, Y=31.6, B=31.1 ಆಗಿದ್ದು ಪರಿವರ್ತಕವು ಅಧಿಕ ಭಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ದೂರುದಾರರ ಐ.ಪಿ ಸ್ಕ್ವಾರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿರವರು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ: ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಸಂ. 29, ವಿಜಯನಗರ, 2ನೇ ಹಂತ, ಹಿಂಕಲ್, ಮೈಸೂರು-570017

Registered Office: Corporate Office, #29, Vijayanagara, 2nd stage, Hinkal, Mysuru-570017


4.	ಶ್ರೀ ರಾಮಾಚಾರಿ, ಕಗ್ಗಲೀಪುರ 9008163077	ಕಂಪನೀಕರಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದ ದೀಪಕ್ಕೆ ಬದಲಿಸುವ ಓದುತ್ತಾ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಗೂಡಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	ಕೀತುಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಾರವರಿಗೆ ಸದರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
5.	ಶ್ರೀ ರಾಜನಂದ್ ಬನ್ನೂರು (ರೈತ ಸಂಘ) 9886698147	ರಾಮಾಸ್ವಾಮಿ ಹಾನಲ್ ಪತ್ತಿರ ಐ.ಪಿ ಸೆಟ್‌ಗೆ ಬೆಚ್ಚುಮರಿ ಪರಿವರ್ತನನ್ನು ಆಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	ಬನ್ನೂರು ಪಟ್ಟಣ ತಾಣೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕಾರಿ ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
6.	ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್, ಎಸ್. ತುರುಗನೂರು 9902633193	ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ 2 ಖಾಳೆಯಲ್ಲಿ (3+4) ಕೋಡುವ ಓದುತ್ತಾ ಸರಬರಾಜನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ 7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು.	ಮೇಲ್ಕಾರಣಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ನಿಗದಿತ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಓದುತ್ತಾ ಅನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
7.	ಶ್ರೀ ಶಿವನಂದಿ, ಅತ್ತಪಳ್ಳಿ 8772078348	<ol style="list-style-type: none"> 1. TBCHIP-4397, TBCHIP2975, TBCHIP4553 ಐ.ಪಿ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಬೆಚ್ಚುಮರಿ ಪರಿವರ್ತನವನ್ನು ಆಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು. 2. TBKIP4542, TBKIP4541, TBKIP4543, TBKIP4544 ಐ.ಪಿ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಬೆಚ್ಚುಮರಿ ಪರಿವರ್ತನವನ್ನು ಆಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು. 3. TBMIP4540, IP1298, IP875, IP1561, TBIP2714, TBMIP2878. ಐ.ಪಿ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಬೆಚ್ಚುಮರಿ ಪರಿವರ್ತನವನ್ನು ಆಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು. 	ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಧೀಶರು ಮುಂಬಾರಾಗಿರುತ್ತದೆ.

8.	ಶ್ರೀ ಶಿವನಂಜು, ಅತ್ತದಳ್ಳಿ 8772078348	ಮನುಮನಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅರಳೇಮರವು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಾಗಿದ್ದು ಅಪ್ಪಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.	ಮನುಮನಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅರಳೇಮರದ ಹತ್ತಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಾಗಿದ್ದು ರೆಂಬೆ ಕೆಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
9.	ಶ್ರೀ ಶಿವನಂಜು, ಅತ್ತದಳ್ಳಿ 8772078348	ಅತ್ತದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬದ ಮೂಲಕ ಕೇಬಲ್ ವೈಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸದರಿ ವೈಯರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮದ ವಿವರವನ್ನು ಕೋರಿದರು.	ಬನ್ನೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಂಶ್ವಿಕಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬದ ಮೂಲಕ ಎಳೆದದ್ದಿರುವ ಕೇಬಲ್ ವೈಯರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮದ ವಿವರಗಳ ಕಡತವನ್ನು ದೂರುವಾರರಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾಯಿತು.
10.	ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ಜೀವನದಳ್ಳಿ 9008965036	ಜೀವನದಳ್ಳಿ ಐ.ಪಿ ಸೆಟ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 25 ಕೆ.ಪಿ.ವಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	ಮಾವಿಗಪಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
11.	ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್, ಅತ್ತದಳ್ಳಿ 9980101067	ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ಗಳ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿವರವನ್ನು ಕೋರಿದರು.	ದೂರುವಾರರಿಗೆ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ಗಳ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ವಿವರವನ್ನು ಸಂಭವದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
12.	ಶ್ರೀ ಗೋಪಿ ಕೃಷ್ಣ, ಅತ್ತದಳ್ಳಿ 9945752891	ಚಂದಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಪಜನಣಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸುರಂಜನವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಮೂರಿದರು.	ಕೇತುಪುರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ರವರಿಗೆ ಚಂದಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಪಣೆ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ನಿಗಮದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಅನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸ.ಕಾ.ನಿ (ಪಿ)/ಸಇಂ(ಶಾ)/2023-24/

ದಿನಾಂಕ :

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪಿ)
ಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಶಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಜಾವಿವನಿ, ಬನ್ನೂರು.



ಪ್ರತಿಗಳು.

- ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪಿ), ಜಾಹಿಷನಿನಿ.. ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಕೃಪೆ ಅಪಗಾಪನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಆಫೀಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪಿ), ಜಾಹಿಷನಿನಿ.. ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಮತ್ತೆ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಕೃಪೆ ಅಪಗಾಪನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪಿ), ಜಾಹಿಷನಿನಿ, ನಂಜನಗೂಡು, ರವರ ಕೃಪೆ ಅಪಗಾಪನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಏಲ್ವಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು / ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ / ಮುಖ್ಯ ಕಡತಕ್ಕೆ.