

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ
ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ರವರಕಛೇರಿ,
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಚಾ.ನಗರ - ಕೊಡಗು,
ಶ್ರೀ ಹರ್ಷರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು.
ದೂರವಾಣಿ: 0821-2420850



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY
SUPPLY CORPORATION LIMITED

(A Government of Karnataka Undertaking)
O&M Circle, Chamarajanagar-Kodagu,
MPL Compound, Sri Harsha Road,
Mysuru-570001.
Web site: www.cescmysore.org
E-mail ID: seechnkodagu@cescmysore.org



Company Identity Number (CIN):U40109KA2004SGC035177

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಇಂ(ವಿ)/ಕಾನಿಇಂ/ಸಕಾನಿಇಂ/ಕ-127/2023-24/ CYS- 91

ದಿನಾಂಕ:

-: ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು :-

31 OCT 2023

ದಿನಾಂಕ 14.09.2023 ರಂದು ಹನೂರು ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಚಾ.ನಗರ-ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ, ಮೈಸೂರು, ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹನೂರು ಉಪವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂದ ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತವೆ


ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

1. ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಕೆ.ಸೋಮಶೇಖರ್ : ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಚಾ.ನಗರ-ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ, ಮೈಸೂರು
2. ಶ್ರೀಮತಿ.ತಬಸುಮ್ ಅಪ್ಪಬಾನು : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ.
3. ಶ್ರೀ.ಎ.ಎಂ.ಶಂಕರ್ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಹನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ.
4. ಶ್ರೀ.ಪಿ.ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ : ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಪ್ರಭಾರ), ಹನೂರು ಶಾಖೆ.
5. ಶ್ರೀ.ಪಿ.ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ, ಹನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ.
6. ಶ್ರೀ.ಬಿ.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ : ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ರಾಮಾಪುರ ಶಾಖೆ, ಹನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ.
7. ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕೌದಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ, ಹನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ.
8. ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಮಹೇಶ್ : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಶಾಖೆ, ಹನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ.
9. ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ರಘುನಂದನ್ : ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ(ಪ್ರಭಾರ), ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆ, ಹನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ದೂರು	ಅನುಸರಣೆ
1	ಅಂಜದ್	ಹಗಲು ವೇಳೆ 07 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ.	ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲಾಗುವುದು.
2	ಅಂಜದ್	ಐ.ಪಿ. ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.	ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ. ಆದೇಶದನ್ವಯ ಎಲ್ಲಾ ನಿರಾವರಿ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಅಂಕ್ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
3	ಹೊನ್ನೂರು ಪ್ರಕಾಶ್	ಹಗಲು ವೇಳೆ 07 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ.	ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲಾಗುವುದು.

4	ಕರಿಯಪ್ಪ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ರೈತ ಸಂಘ, ಚಂಗಡಿ. 9448596398	ತೋಟದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲಾಗುವುದು.
5	ಸಿದ್ದಪ್ಪ. ಎಲ್ಲೇಮಾಳ	ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕಗಳನ್ನು Re-Conductoring ಮಾಡಿ ವಾಹಕಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
6	ಸಿದ್ದಪ್ಪ. ಎಲ್ಲೇಮಾಳ	ಮನೆ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗವು ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸದರಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
7	ಪ್ರಸಾದ್. ಶಾಗ್ಯ ಗ್ರಾಮ	ಶನೇಶ್ವರ ಟಿ.ಸಿ. ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
8	ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ 9945932144	ಮನೆ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗವು ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸದರಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
9	ಮಾದಪ್ಪ. ಜಲ್ಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ	ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತೊಂದರೆಯಿದ್ದು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳು ಜೋತು ಬಿದ್ದು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸದಾಗಿ ವಿ.ವಿ.ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಟಿ.ಸಿ.ಸಿ.ಎಂ. ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
10	ಚನ್ನೇಗೌಡ. ಅಜ್ಜೀಪುರ	೦೩ ಎಲ್.ಟಿ. ಕಂಬಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
11	ರೈತ ಸಂಘ	ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	ಅನುಧಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು ಅನುಧಾನ ಬಡುಗಡೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
12	ಪ್ರಸಾದ್. ಶಾಗ್ಯ	ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	ಅನುಧಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು ಅನುಧಾನ ಬಡುಗಡೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
13	ಪ್ರಸಾದ್. ಶಾಗ್ಯ	ಗೌಡ ಪರಿವರ್ತಕವು ವೈರಿಂಗ್ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಟಿ.ಸಿ. ಗಳಿಗೆ ಡಿ.ಒ.ಎಲ್.ಒ. ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ವೈರಿಂಗ್ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಟಿ.ಸಿ. ಗಳಿಗೆ ಡಿ.ಒ.ಎಲ್.ಒ. ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

14	ಮುತ್ತುರಾಜು, ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ	ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	ಅನುಧಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು ಅನುಧಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
15	ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಕೆ.ವಿ.ಎನ್.ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ	63 ಕೆವಿಎ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಟಿ.ಸಿ. ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	63 ಕೆವಿಎ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಟಿ.ಸಿ. ಯನ್ನು ವಿಫಲಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.


 ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,
 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
 ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ,
 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:-

1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾವಿನಿನಿ., ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ), ಚಾವಿನಿನಿ., ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
3. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು, ಚಾವಿನಿನಿ., ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
4. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಚಾವಿನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ ಕೊಠಡೀಗಾಲ ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
5. ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ) ರವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು, ಚಾವಿನಿನಿ., ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
6. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,ಹನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
7. ಹಿಡಿಸ/ಪ್ರಕ/ಕಡತ.