

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ),

ರವರ ಕಛೇರಿ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಲನೆ ನಗರ

ಉಪವಿಭಾಗ ಮಳವಳ್ಳಿ-571430



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY SUPPLY CORPORATION LIMITED

(A Government of Karnataka Undertaking)

CESC O & M Sub Division Malavalli

Web site: [www.cescmysore.org](http://www.cescmysore.org)

Company Identity Number (CIN) U40109KA2004SGC035177

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಇ(ತಾ)/ನಉವಿ/ಮಳವಳ್ಳಿ/2023-24/1438

ದಿನಾಂಕ 25-08-2023

-: ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭಾ ನಡವಳಿಕೆ :-

ದಿನಾಂಕ 07.08.2023 ರಂದು ಸಮಯ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ಸೆಸ್ಕೆ, ಮದ್ದೂರು ವಿಭಾಗ, ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ಮಳವಳ್ಳಿ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಸಭಾ ನಡವಳಿ.

ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು

- 1) ಶ್ರೀ.ಶಿವಕುಮಾರ್.ಕೆ.ಎನ್ : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ, ಸೆಸ್ಕೆ, ಮದ್ದೂರು.
- 2) ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ್ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ನಗರ ಉ/ವಿ, ಸೆಸ್ಕೆ, ಮಳವಳ್ಳಿ.
- 3) ಪ್ರಕಾಶ ಎಂ.ಪಿ. : ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್. (ವಿ),ಘಟಕ-1, ನಗರ ಉ/ವಿ. ಸೆಸ್ಕೆ, ಮಳವಳ್ಳಿ.
- 3) ಶ್ರೀ.ನಾಗೇಂದ್ರ.ಕೆ : ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಘಟಕ-2, ನಗರ ಉ/ವಿ,ಸೆಸ್ಕೆ,ಮಳವಳ್ಳಿ.
- 4) ಶ್ರೀ.ದಿವಾಕರ್, : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಕಾಗೇಪುರ ಶಾಖೆ, ಸೆಸ್ಕೆ,ನಗರ ಉ/ವಿ.ಮಳವಳ್ಳಿ.
- 5) ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಲ್.ಮಧುಸೂಧನ್ : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಹಾಡ್ಲಿ ಶಾಖೆ, ಸೆಸ್ಕೆ,ನಗರ ಉ/ವಿ.ಮಳವಳ್ಳಿ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ದೂರುದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ದೂರಿನ ವಿಷಯ	ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಣಯ	ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ
1	ಅಂದಾನಿ, ಕಾಳಕೆಂಪನದೊಡ್ಡಿ	9686151136	ಗ್ರಾಮದ 100ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕದ ಎಲ್‌ಟಿ ಮಾರ್ಗವು ಪದೇಪದೇ ತುಂಡಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಕಾಗೇಪುರ ಶಾಖೆ.
2	ಪುಟ್ಟಣ್ಣ & ನಾಗರಾಜು, ಕಾಗೇಪುರ	9945658403	ಪದೇಪದೇ 100ಕೆವಿಎ ಐಪಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಕಾಗೇಪುರ ಶಾಖೆ.

3	ಚಿಕ್ಕಮಾದೇಗೌಡ ದಡಮಹಳ್ಳಿ	9740580663	100ಕೆವಿಎ ಐಪಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ದೂರುದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಹಾಡ್ಲಿ ಶಾಖೆ.
---	--------------------------	------------	--	--	-----------------------------

ಸಭೆಯನ್ನು ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಸಲಾಯಿತು.

  
(ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಪ್ರೇಮ್‌ಕುಮಾರ್)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),  
ಸೆಸ್ಯೆ, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಳವಳ್ಳಿ.

ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು :-

- 1) ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಯೆ, ಮಂಡ್ಯ ವೃತ್ತ, ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
- 2) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಯೆ, ಮದ್ದೂರು ವಿಭಾಗ, ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
- 3) ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂ), ಸೆಸ್ಯೆ, ನಗರ ಉ/ವಿ, ಮಳವಳ್ಳಿ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
- 4) ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಹಾಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಗೇಪುರ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ,  
ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ತಮ್ಮ ಶಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ  
ಬಗ್ಗೆ ಹರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 5) ಕಡತ.